Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района" **СЦО**
Адрес: **г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС** Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" график: 150/70
Источник: Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6057-ч(с)-1013.txt Приборы УУТЭ поверены до: _____
Вычислитель: **СПТ-943 № 6057** Режим(схема): 0;7 **Тхв= 0, С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти	НС	Учет								Контроль						Q
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, C	T4, C	Гкал
23.09.13	24,00	*	23,92	4,71	19,20	68,4	63,0	5,4	7,3	3,8	22,39	0,00	0,00	-	56,7	0,0	1,34
24.09.13	24,00	*	56,66	45,54	11,11	66,2	44,5	21,7	7,3	3,8	22,80	0,00	0,00	-	53,0	0,0	1,73
25.09.13	24,00	*	93,62	74,07	19,54	64,5	41,3	23,2	7,3	3,8	22,14	0,00	0,00	-	47,1	0,0	2,98
26.09.13	24,00	*	90,83	69,96	20,87	57,7	37,0	20,7	7,3	3,8	23,97	0,00	0,00	-	30,9	0,0	2,66
27.09.13	24,00	*	94,00	75,16	18,83	63,1	39,7	23,3	7,3	3,8	21,93	0,00	0,00	-	34,1	0,0	2,95
28.09.13	24,00	*	105,05	84,55	20,50	64,5	41,6	22,9	7,3	3,8	23,86	0,00	0,00	-	35,7	0,0	3,26
29.09.13	24,00	*	106,04	83,25	22,79	64,0	41,0	23,0	7,3	3,8	26,17	0,00	0,00	-	43,0	0,0	3,38
30.09.13	24,00	*	58,80	49,57	9,23	59,9	38,6	21,3	7,3	3,8	10,86	0,00	0,00	-	65,0	0,0	1,61
01.10.13	24,00	*	64,77	53,06	11,71	66,3	42,8	23,5	7,3	3,8	13,67	0,00	0,00	-	30,1	0,0	2,03
02.10.13	24,00	*	115,60	95,69	19,91	65,9	43,0	22,9	7,3	3,8	23,44	0,00	0,00	-	19,8	0,0	3,51
03.10.13	24,00	*	116,51	96,81	19,70	65,2	42,8	22,4	7,3	3,8	22,99	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,46
04.10.13	24,00	*	113,34	96,63	16,71	66,6	44,0	22,6	7,3	3,8	19,87	0,00	0,00	-	62,5	0,0	3,31
05.10.13	24,00	*	115,45	96,21	19,24	65,1	43,3	21,8	7,3	3,8	22,99	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,36
06.10.13	24,00	*	115,31	95,92	19,39	66,2	43,8	22,4	7,3	3,8	23,23	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,44
07.10.13	24,00	*	113,53	95,24	18,29	65,2	43,7	21,5	7,3	3,8	21,99	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,25
08.10.13	24,00	*	111,61	94,95	16,66	65,7	44,7	21,0	7,3	3,8	20,00	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,10
09.10.13	24,00	*	112,98	94,91	18,07	65,6	44,9	20,7	7,3	3,8	21,42	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,16
10.10.13	24,00	*	113,96	95,21	18,75	65,8	44,7	21,1	7,3	3,8	22,20	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,26
11.10.13	24,00	*	114,68	97,15	17,53	66,2	44,8	21,4	7,3	3,8	20,74	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,25
12.10.13	24,00	*	115,43	96,40	19,03	66,1	44,0	22,1	7,3	3,8	22,38	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,40
13.10.13	24,00	*	114,98	95,05	19,93	66,2	44,1	22,1	7,3	3,8	23,31	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,42
14.10.13	24,00	*	140,42	122,32	18,10	65,4	46,1	19,3	7,3	3,8	21,40	0,00	0,00	-	65,2	0,0	3,56
15.10.13	24,00	*	165,36	146,49	18,87	66,1	48,5	17,6	7,3	3,8	21,92	0,00	0,00	-	35,2	0,0	3,84
16.10.13	24,00	*	163,08	145,52	17,56	65,6	48,2	17,5	7,3	3,8	20,62	0,00	0,00	-	14,1	0,0	3,71
17.10.13	24,00	*	164,75	145,50	19,24	66,1	48,1	18,1	7,3	3,8	21,84	0,00	0,00	-	61,0	0,0	3,91
18.10.13	24,00	*	164,52	145,65	18,87	67,3	48,9	18,4	7,3	3,8	21,25	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,96
19.10.13	24,00	*	160,58	141,17	19,41	69,4	49,4	20,0	7,3	3,8	21,80	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,18
20.10.13	24,00	*	163,13	142,29	20,83	70,6	50,1	20,5	7,3	3,8	23,75	0,00	0,00	-	64,3	0,0	4,40
21.10.13	24,00	*	161,71	141,13	20,58	68,5	48,8	19,7	7,3	3,8	23,72	0,00	0,00	-	61,9	0,0	4,20
22.10.13	24,00	*	159,26	139,81	19,45	68,9	48,8	20,2	7,3	3,8	22,79	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,17
23.10.13	24,00	*	158,18	139,73	18,45	67,5	48,0	19,5	7,3	3,8	21,62	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,98
Среднее	24,00		118,32	99,99	18,33	65,8	45,2	20,6	7,3	3,8	21,71	-	-	-	54,5	-	3,28
Итого	744,00		**3668,0**	**3099,7**	**568,4**						**673,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			**101,76**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q,Гкал	Ти,ч
23.09.13 01:00	82908,374	65021,500	21155,934	0,000	-	3241,750	-
28.10.13 10:00	87304,601	68767,609	21926,741	0,000	-	3360,425	-

Период расчета по среднему: с по
Период расчета по договору: с по
Период превышения t2:
Период аварийных ситуаций: **0,00** час **0,00** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
31 10 13

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ