

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"

Адрес: Шлиссельбургский пр., д.16

Договор № 31502-1

Тепловычислитель: СПТ943 №9744

Источник теплоты: ТЭЦ-22, м/ль Рыбацкая, р/с Шлиссельбургская, ТК-2 вправо

Подлежащий трубопровод: Ду=40мм, Спр=50 т/ч; Обратный трубопровод: Ду=40мм, Спр=50 т/ч;

Подлежащий трубопровод ГВС: Ду=25 мм, Спр=20 т/ч; Цирк. трубопровод ГВС: Ду=15 мм, Спр=6,3 т/ч.

Договорные расходы: Сот=3,96 т/ч; Qот=0,19 Гкал/ч; Qгвс=3,96 т/ч; Qгвс=0,19 Гкал/ч

День	п часы	подающий трубопровод		dT С	P2 кг/см2	обратный трубопровод		dM тонн	Qсцо Гкал	система ГВС				Q Гкал			
		P1 кг/см2	T1 С			M1 тонн	T2 С			M2 тонн	T3 С	M3 тонн	T4 С		M4 тонн	Mгвс тонн	Qгвс Гкал
01.10.2013	24,00	51,08	121,78	9,27		41,81	121,73	0,05	1,14	62,74	15,91	48,15	6,32	15,91	9,59	0,69	1,84
02.10.2013	24,00	53,06	68,34	15,86		37,20	68,30	0,04	1,09	62,79	17,56	49,65	7,25	10,31	10,31	0,74	1,83
03.10.2013	24,00	54,81	59,60	16,76		38,05	59,52	0,08	1,01	65,08	14,97	48,49	5,62	9,35	9,35	0,70	1,71
04.10.2013	24,00	55,90	41,92	20,61		35,29	41,88	0,05	0,87	66,78	15,10	49,90	5,58	9,53	9,53	0,73	1,60
05.10.2013	24,00	53,94	49,30	17,91		36,03	49,27	0,03	0,89	65,84	15,64	49,68	5,77	9,87	9,87	0,74	1,63
06.10.2013	24,00	53,20	52,90	17,28		35,92	52,85	0,05	0,92	65,12	16,23	49,12	5,99	10,24	10,24	0,76	1,68
07.10.2013	24,00	53,77	40,51	18,93		34,84	40,44	0,07	0,77	65,95	15,09	48,66	4,86	10,23	10,23	0,76	1,53
08.10.2013	24,00	52,38	31,30	19,91		32,47	31,26	0,04	0,63	64,29	15,06	48,95	6,31	8,75	8,75	0,66	1,29
09.10.2013	24,00	52,97	30,11	20,48		32,49	30,04	0,07	0,62	65,14	15,82	49,11	5,74	10,08	10,08	0,75	1,37
10.10.2013	24,00	52,31	33,04	19,33		32,98	32,98	0,06	0,64	63,51	16,37	50,16	6,88	9,50	9,50	0,70	1,34
11.10.2013	24,00	51,19	29,99	17,55		33,64	29,97	0,02	0,53	62,46	15,52	48,72	6,45	9,08	9,08	0,66	1,19
12.10.2013	24,00	53,14	46,16	18,03		35,11	46,12	0,04	0,84	66,23	15,13	48,25	5,10	10,02	10,02	0,76	1,59
13.10.2013	24,00	52,55	45,81	17,64		34,91	45,80	0,01	0,81	64,84	17,89	50,17	6,66	11,24	11,24	0,83	1,64
14.10.2013	24,00	51,10	85,37	11,86		39,24	85,36	0,01	1,02	64,39	14,44	48,46	6,00	8,44	8,44	0,64	1,66
15.10.2013	24,00	50,88	131,86	7,98		42,89	131,83	0,03	1,07	64,86	15,13	48,91	6,31	8,82	8,82	0,67	1,74
16.10.2013	24,00	53,37	57,52	16,88		36,50	57,48	0,05	0,98	64,63	14,72	48,67	5,64	9,08	9,08	0,68	1,65
17.10.2013	24,00	53,57	120,85	9,96		43,61	120,84	0,01	1,22	64,84	16,49	49,92	6,23	10,26	10,26	0,76	1,97
18.10.2013	24,00	53,37	109,42	10,25		43,12	109,45	-0,03	1,13	63,71	16,53	49,42	5,95	10,58	10,58	0,76	1,89
19.10.2013	24,00	58,52	68,06	18,65		39,87	68,01	0,06	1,28	64,30	16,57	49,50	5,74	10,82	10,82	0,78	2,06
20.10.2013	24,00	58,99	66,89	18,87		40,11	66,83	0,06	1,27	65,05	15,79	48,35	5,61	10,17	10,17	0,76	2,03
21.10.2013	24,00	59,03	72,02	18,06		40,97	71,96	0,06	1,31	64,94	16,24	49,37	5,17	11,07	11,07	0,80	2,11
22.10.2013	24,00	56,87	134,96	10,54		46,33	134,96	0,01	1,44	62,89	17,55	49,41	6,77	10,77	10,77	0,77	2,21
Среднее:	24,00	53,91	68,08	16,03		37,88	68,04	0,04	0,98	64,56	15,90	49,14	6,00	9,90	9,90	0,73	1,71
Итого:	528,00		1497,71				1496,85	0,86	21,47		349,73		131,95	217,78	16,09		37,56
По среднему с 23.10.2013 по 31.10.2013			809,65				809,37		11,08		146,41		52,87	93,54	6,82		17,90
Итого с учетом среднего			2307,36				2306,22		32,55		496,14		184,82	311,32	22,91		55,46

Всего к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета, Q= _____ Гкал.

Ответственный за учет тепловой энергии _____ / Борисова Е.Ю. /

Энергосбыт отчет принят

Vгвс= 222,23 куб.м

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке

до получения Акта

допуска

Дата

25 Окт 2013