

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / С/ОУ+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за август 2014
 Договор: Бабушкина 101-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Стрелка: Адрес: Бабушкина 101-2
 Расчетная совместность с УУТЗ: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207262
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207262
 Подающий (М1): расходомер: Gm1= 3003
 Обратный (М2): расходомер: Gm2= 3003
 Тр-д. ГВС (М3): расходомер: Gm3= 3003
 Тр-д. ГВС (М4): расходомер: Gm4= 3003
 Тр-подпитки (У5): расходомер: Gm5= 3003
 Расчетный алгоритм: зима: Q = M1*(12-14) + M2*(14-16) + M3*(16-18) + M4*(18-20) + M5*(20-24)
 Qотс = Qотс(отс) * Gm1 + Qотс(отс) * Gm2 + Qотс(отс) * Gm3 + Qотс(отс) * Gm4 + Qотс(отс) * Gm5
 Qотс(отс) = Qотс(отс) * Gm1 + Qотс(отс) * Gm2 + Qотс(отс) * Gm3 + Qотс(отс) * Gm4 + Qотс(отс) * Gm5
 Qотс(отс) = Qотс(отс) * Gm1 + Qотс(отс) * Gm2 + Qотс(отс) * Gm3 + Qотс(отс) * Gm4 + Qотс(отс) * Gm5
 Qотс(отс) = Qотс(отс) * Gm1 + Qотс(отс) * Gm2 + Qотс(отс) * Gm3 + Qотс(отс) * Gm4 + Qотс(отс) * Gm5

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотс(отс) = 3003
 Договорные нагрузки (сп-час), Гкал/час: Qотс(отс) = 3003
 Договорные расходы (сп-сут), т/сут: Qотс(отс) = 3003
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014: Qотс(отс) = 3003
 Qотс(отс) = 3003

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Общие теплоты	
		HC	M1	M2	dM	T1	T2	T3	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3	T4	Qгвс общ.	Qгвс	Q общ.			
24.07.14	24.00	-	134,60	28,53	106,07	67,95	63,50	4,45	7,00	5,00	6,40	86,09	79,78	-	87,91	81,18	6,73	-	67,79	С	С	60,94	60,94	7,34			
25.07.14	24.00	-	135,60	26,94	108,66	67,00	62,72	4,28	7,00	5,00	6,49	81,90	76,76	-	84,90	81,50	3,40	-	66,82	С	С	60,64	60,64	7,40			
26.07.14	24.00	-	134,89	30,21	104,68	62,57	59,06	3,51	7,00	5,00	5,87	85,94	80,07	-	87,49	81,33	6,16	-	62,44	С	С	57,09	57,09	6,66			
27.07.14	24.00	-	136,06	30,46	105,60	68,51	64,27	4,24	7,00	5,00	6,51	86,62	81,28	-	88,52	82,75	5,77	-	68,35	С	С	62,26	62,26	7,37			
28.07.14	24.00	-	138,52	30,26	108,26	68,08	63,97	4,11	7,00	5,00	6,61	88,25	82,42	-	90,16	83,89	6,27	-	67,93	С	С	62,02	62,02	7,50			
29.07.14	24.00	-	139,76	31,65	108,11	67,96	63,91	4,05	7,00	5,00	6,64	88,38	83,18	-	90,28	84,62	5,66	-	67,81	С	С	61,92	61,92	7,48			
30.07.14	24.00	-	141,39	32,11	109,28	68,36	64,27	4,09	7,00	5,00	6,71	89,63	83,69	-	91,55	85,19	6,36	-	68,21	С	С	62,31	62,31	7,61			
31.07.14	24.00	-	141,21	32,88	108,33	68,28	64,25	4,03	7,00	5,00	6,72	89,20	83,36	-	91,12	85,85	5,27	-	68,14	С	С	62,33	62,33	7,54			
01.08.14	24.00	-	140,84	29,17	111,67	68,43	64,36	4,07	7,00	5,00	6,91	89,03	83,67	-	90,95	85,16	5,79	-	68,28	С	С	62,40	62,40	7,77			
02.08.14	24.00	-	141,10	27,23	113,87	68,40	64,28	4,12	7,00	5,00	7,04	89,05	84,25	-	90,97	85,74	5,23	-	68,25	С	С	62,28	62,28	7,91			
03.08.14	24.00	-	139,89	27,37	112,52	68,50	64,32	4,18	7,00	5,00	6,95	88,44	83,01	-	90,36	84,51	5,85	-	68,36	С	С	62,29	62,29	7,83			
04.08.14	24.00	-	139,69	28,17	111,52	68,70	64,50	4,20	7,00	5,00	6,91	88,19	82,87	-	90,11	84,36	5,75	-	68,55	С	С	62,45	62,45	7,78			
05.08.14	24.00	-	142,80	28,31	114,49	68,65	64,56	4,09	7,00	5,00	7,13	89,95	84,89	-	91,89	86,43	5,46	-	68,50	С	С	62,57	62,57	7,98			
06.08.14	24.00	-	144,23	28,60	115,63	68,25	64,30	3,95	7,00	5,00	7,17	90,87	85,82	-	92,80	87,37	5,43	-	68,10	С	С	62,38	62,38	8,01			
07.08.14	24.00	-	142,89	28,74	114,15	68,54	64,56	3,98	7,00	5,00	7,14	89,87	85,30	-	91,79	86,85	4,94	-	68,39	С	С	62,61	62,61	7,94			
08.08.14	24.00	-	144,44	29,16	115,28	68,43	64,49	3,94	7,00	5,00	7,23	90,65	86,54	-	92,57	88,13	4,44	-	68,28	С	С	62,55	62,55	8,01			
09.08.14	24.00	-	146,82	27,82	119,00	68,04	64,12	3,92	7,00	5,00	7,43	92,10	87,95	-	94,02	89,56	4,46	-	67,89	С	С	62,19	62,19	8,21			
10.08.14	24.00	-	144,42	27,05	117,37	68,33	64,30	4,00	7,00	5,00	7,29	90,75	85,66	-	92,67	87,20	5,47	-	68,18	С	С	62,32	62,32	8,14			
11.08.14	24.00	-	146,50	28,03	118,47	68,81	64,82	3,99	7,00	5,00	7,36	92,16	86,27	-	94,13	87,89	6,24	-	68,67	С	С	62,85	62,85	8,27			
12.08.14	24.00	-	143,32	28,10	115,22	68,68	64,61	4,07	7,00	5,00	7,18	89,95	84,90	-	91,87	86,43	5,44	-	68,53	С	С	62,60	62,60	8,03			
13.08.14	24.00	-	143,40	26,66	116,74	68,51	64,35	4,16	7,00	5,00	7,27	89,89	85,06	-	91,81	86,61	5,20	-	68,36	С	С	62,29	62,29	8,11			
14.08.14	24.00	-	145,78	25,04	120,74	68,55	64,27	4,28	7,00	5,00	7,46	91,77	86,04	-	93,70	87,58	6,12	-	68,39	С	С	62,14	62,14	8,39			
15.08.14	24.00	-	145,91	23,69	122,22	68,46	64,12	4,34	7,00	5,00	7,57	92,10	86,82	-	94,05	88,39	5,66	-	68,31	С	С	62,00	62,00	8,48			
16.08.14	24.00	-	145,56	23,42	122,14	68,20	63,94	4,26	7,00	5,00	7,56	92,13	87,14	-	94,06	88,70	5,36	-	68,05	С	С	61,88	61,88	8,44			
17.08.14	24.00	-	147,80	23,95	123,85	68,14	63,94	4,20	7,00	5,00	7,54	94,06	87,09	-	96,02	88,64	7,38	-	67,99	С	С	61,90	61,90	8,55			
18.08.14	24.00	-	145,07	24,31	120,76	68,07	63,76	4,31	7,00	5,00	7,35	92,30	85,74	-	94,23	87,23	7,00	-	67,91	С	С	61,67	61,67	8,33			
19.08.14	24.00	-	145,83	24,40	121,43	68,44	64,08	4,36	7,00	5,00	7,43	92,75	86,22	-	94,70	87,78	6,92	-	68,29	С	С	61,96	61,96	8,42			
20.08.14	24.00	-	145,91	23,07	122,84	68,14	63,81	4,33	7,00	5,00	7,49	92,77	86,23	-	94,70	87,75	6,95	-	67,98	С	С	61,69	61,69	8,48			
21.08.14	24.00	-	144,82	22,45	122,17	67,67	63,20	4,47	7,00	5,00	7,38	91,99	85,42	-	93,91	86,91	7,00	-	68,14	С	С	61,03	61,03	8,37			
22.08.14	24.00	-	144,73	22,00	122,73	68,30	63,51	4,79	7,00	5,00	7,50	92,23	86,49	-	94,16	87,98	6,18	-	68,14	С	С	61,00	61,00	8,49			
23.08.14	24.00	-	144,81	20,68	124,13	68,04	63,25	4,79	7,00	5,00	7,43	92,72	84,93	-	94,66	86,41	8,25	-	67,88	С	С	60,91	60,91	8,55			
Среднее	24,00	-	142,53	27,11	115,42	68,10	63,92	4,18	7,00	5,00	7,09	90,10	84,51	-	92,00	86,13	5,88	-	67,94	С	С	61,87	61,87	7,98			
Итого	744,00	-	4418,39	840,46	3577,93	219,87	2793,02	2619,85	0,00	2852,06	2669,92	182,14	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,38			

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.07.14 12:00 1750,96; 24.08.14 11:00 22189,73; 658,66; 1045,28; 7740,86; 10667,55; 2867,30; 823,9

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 21,24 °C = -3,87 Гкал;
 Объем теплоснабителя, рассчитанный по среднему: 23,84 Гкал;
 Период расчета по договору: 23,84 Гкал;
 Период превышения t2: 182,14 куб.м.
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ЗАО "ДомТелеком" для оплаты потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергообъекты"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации УУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «28» 08