

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / С/Ю-ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за август 2014
 Договор: Договор
 Адрес: Бабушкина 109-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Страницы: 1-10
 Ссылка на подписание: Двухсторонняя

Узел учета: ГВС
 Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ: график 150/70

Установленные приборы: Числовые и суточн. архивы в файлах: СТП1903-14806-С(У-0814.Бх
 Вычислитель: СПТ-543 № 14806
 Поддош.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 40
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 40
 ТР-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-1 32
 ТР-д. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ-1 32
 ТР-д. ГВС(M5): расходомер: ПРЭМ-1 32
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(M1-пав)+M2*(M2-пав) лето: Q=M1*(M1-пав)+M2*(M2-пав)
 Огр.=0,501 Оффт.= Оффт.пот.= Оффт.=0,089
 Оффт.гвс.ср.= Оффт.гвс.ср.= Оффт.гвс.ср.=0,089
 Огр.=150,3 Оффт.гвс.ср.= Оффт.гвс.ср.=0
 Огр.=150,3 Оффт.гвс.ср.= Оффт.гвс.ср.=0
 Базисное потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Приборы УУТЗ поверены до
 Термометр.: КТПТР-05
 Термометр.: КТПТР-05
 Термометр.: ТПТ-15-2
 Термометр.: ТПТ-15-2
 Термометр.: ТПТ-15-2
 Термометр.: ТПТ-15-2

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тэв, гр.С= 21,24

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплотр-е
		M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, Гкал/см2	P2, Гкал/см2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Уподл, м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qгвс, Гкал		
24.07.14	24.00	175,70	157,51	18,19	65,83	65,90	-0,07	5,00	4,00	-0,03	18,54	0,00	0,00	18,91	0,00	18,91	-	65,90	0,00	1,22	0,00	1,22	1,19	
25.07.14	24.00	178,62	159,18	19,44	64,86	64,93	-0,07	5,00	4,00	-0,03	19,68	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	64,94	0,00	1,28	0,00	1,28	1,25	
26.07.14	24.00	178,38	158,27	20,11	60,66	60,66	0,00	5,00	4,00	-0,01	20,06	0,00	0,00	20,41	0,00	20,41	-	61,34	0,00	1,23	0,00	1,23	1,22	
27.07.14	24.00	179,67	161,38	18,29	66,23	66,30	-0,07	5,00	4,00	-0,02	18,43	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35	-	65,91	0,00	1,12	0,00	1,12	1,09	
28.07.14	24.00	178,58	161,85	16,73	65,83	65,91	-0,08	5,00	4,00	-0,03	19,97	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	66,03	0,00	1,32	0,00	1,32	1,28	
29.07.14	24.00	182,38	162,78	19,60	65,71	65,77	-0,05	5,00	4,00	-0,04	17,48	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	66,21	0,00	1,16	0,00	1,16	1,12	
30.07.14	24.00	181,49	164,39	17,10	66,08	66,15	-0,08	5,00	4,00	-0,04	17,09	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	-	66,09	0,00	1,13	0,00	1,13	1,09	
31.07.14	24.00	181,40	164,75	16,65	65,99	66,07	-0,08	5,00	4,00	-0,04	15,56	0,00	0,00	15,88	0,00	15,88	-	66,21	0,00	1,13	0,00	1,13	1,09	
01.08.14	24.00	178,73	163,57	15,16	66,20	66,20	0,00	5,00	4,00	-0,04	15,74	0,00	0,00	16,06	0,00	16,06	-	66,14	0,00	1,04	0,00	1,04	1,00	
02.08.14	24.00	179,42	164,09	15,33	66,06	66,15	-0,09	5,00	4,00	-0,04	17,47	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	-	66,39	0,00	1,16	0,00	1,16	1,12	
03.08.14	24.00	179,53	162,45	17,08	66,20	66,27	-0,07	5,00	4,00	-0,04	18,28	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	67,02	0,00	1,22	0,00	1,22	1,19	
04.08.14	24.00	176,30	158,40	17,91	66,85	66,92	-0,07	5,00	4,00	-0,05	17,19	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	67,27	0,00	1,16	0,00	1,16	1,11	
05.08.14	24.00	174,69	158,01	16,68	67,29	67,39	-0,09	5,00	4,00	-0,05	17,19	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	-	67,02	0,00	1,14	0,00	1,14	1,10	
06.08.14	24.00	176,17	159,61	16,57	66,93	67,02	-0,09	5,00	4,00	-0,04	16,61	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	-	67,33	0,00	1,12	0,00	1,12	1,08	
07.08.14	24.00	174,46	158,31	16,16	67,22	67,30	-0,08	5,00	4,00	-0,04	16,32	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	67,33	0,00	1,10	0,00	1,10	1,05	
08.08.14	24.00	175,66	159,83	15,83	67,12	67,19	-0,07	5,00	4,00	-0,04	16,70	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	66,96	0,00	1,12	0,00	1,12	1,08	
09.08.14	24.00	178,77	162,44	16,33	66,73	66,80	-0,07	5,00	4,00	-0,04	17,30	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67	-	67,11	0,00	1,16	0,00	1,16	1,13	
10.08.14	24.00	176,54	159,47	17,07	66,98	67,06	-0,08	5,00	4,00	-0,03	17,19	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	67,63	0,00	1,18	0,00	1,18	1,14	
11.08.14	24.00	178,39	161,61	16,79	67,47	67,55	-0,08	5,00	4,00	-0,04	17,57	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	-	67,39	0,00	1,18	0,00	1,18	1,14	
12.08.14	24.00	175,86	158,76	17,10	67,31	67,40	-0,09	5,00	4,00	-0,04	18,82	0,00	0,00	19,21	0,00	19,21	-	67,09	0,00	1,26	0,00	1,26	1,22	
13.08.14	24.00	177,42	159,05	18,36	67,12	67,22	-0,09	5,00	4,00	-0,04	18,95	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	67,15	0,00	1,27	0,00	1,27	1,23	
14.08.14	24.00	179,29	160,87	18,42	67,10	67,19	-0,09	5,00	4,00	-0,05	18,95	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	67,15	0,00	1,27	0,00	1,27	1,23	
15.08.14	24.00	84,63	90,25	-5,62	66,45	64,87	1,58	5,00	4,00	0,00	6,97	20,28	0,00	20,60	0,00	20,60	-	57,76	0,00	1,17	0,00	1,17	8,14	
16.08.14	24.00	2,39	24,19	-21,80	28,96	51,40	-22,44	5,00	4,00	1,99	24,86	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	49,96	0,00	1,24	0,00	1,24	14,23	
17.08.14	24.00	2,39	28,48	-26,09	28,11	52,33	-24,22	5,00	4,00	1,75	29,02	0,00	0,00	29,38	0,00	29,38	-	50,98	0,00	1,48	0,00	1,48	14,23	
18.08.14	24.00	95,46	94,74	4,72	64,91	63,86	1,06	5,00	4,00	6,00	24,37	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	-	57,98	0,00	1,41	0,00	1,41	7,41	
19.08.14	24.00	182,64	160,71	21,93	66,75	66,83	-0,08	5,00	4,00	-0,04	22,36	0,00	0,00	22,82	0,00	22,82	-	66,90	0,00	1,50	0,00	1,50	1,45	
20.08.14	24.00	181,78	160,64	21,14	66,58	66,66	-0,09	5,00	4,00	-0,05	21,68	0,00	0,00	22,12	0,00	22,12	-	66,63	0,00	1,44	0,00	1,44	1,40	
21.08.14	24.00	182,88	159,29	23,79	66,09	66,17	-0,07	5,00	4,00	-0,05	24,42	0,00	0,00	24,92	0,00	24,92	-	66,25	0,00	1,62	0,00	1,62	1,56	
22.08.14	24.00	180,34	159,02	21,12	66,73	66,82	-0,08	5,00	4,00	-0,06	21,91	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	66,81	0,00	1,46	0,00	1,46	1,40	
23.08.14	24.00	179,88	157,30	22,57	66,51	66,59	-0,08	5,00	4,00	-0,05	23,17	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	66,65	0,00	1,54	0,00	1,54	1,49	
Среднее	24.00	161,74	147,46	14,28	63,83	65,32	-1,49	5,00	4,00	1,21	19,39	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	-	64,86	0,00	1,25	0,00	1,25	2,46	
Итого	744,00	5013,86	4571,18	442,68	37,66	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	601,06	0,00	0,00	612,71	0,00	612,71	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Общ.от+гвс (Гкал)	Ср.об, ч
55940,11	24.07.14 12:00	49855,76	9537,73	0,00	9752,26	0,00	1654,27	-	-
60465,88	24.08.14 11:00	49531,92	10136,80	0,00	10362,93	0,00	1730,48	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

21,24 °C = -12,77 Гкал;
 25,91 Гкал;
 612,71 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Гкал;
 куб.м;

ЗАО "ДомТелеком"
 ДИСТРИБУТОР

Группа компаний "Энергосбыт"
 Энергосбыт
 Управляющее предприятие
 Группы эксплуатации КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 28.08 14