Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 111 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	*	12,77	0,16	12,61	65,13	64,49	0,64	7,20	3,90	0,00	12,69	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	-	64,56	0,00	0,82			0,82
25.07.14	24,00	*	14,96	0,00	14,96	64,62	31,59	33,03	7,20	3,90	0,01	14,98	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	-	64,16	0,00	0,96			0,97
26.07.14	24,00	*	14,67	0,00	14,67	61,00	32,70	28,30	7,20	3,90	-0,01	14,99	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	-	60,49	0,00	0,91			0,90
27.07.14	24,00	*	14,31	0,00	14,31	66,44	33,30	33,13	7,20	3,90	-0,01	14,62	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92	-	65,72	0,00	0,96			0,95
28.07.14	24,00	*	14,88	0,00	14,88	65,87	33,48	32,39	7,20	3,90	0,01	14,90	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	-	65,33	0,00	0,97			0,98
29.07.14	24,00	*	14,39	0,00	14,39	65,92	31,92	34,00	7,20	3,90	0,00	14,51	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	-	65,26	0,00	0,95			0,95
30.07.14	24,00	*	82,77	67,28	15,49	69,09	69,12	-0,03	7,20	3,90	0,07	14,91	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22	-	67,43	0,00	1,01			1,07
31.07.14	24,00	*	142,37	128,67	13,70	69,19	69,04	0,15	7,20	3,90	0,13	12,33	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	-	68,92	0,00	0,85			0,98
01.08.14	24,00	*	143,12	128,06	15,06	69,37	69,20	0,16	7,20	3,90	0,12	13,79	0,00	0,00	14,09	0,00	14,09	-	69,14	0,00	0,95			1,08
02.08.14	24,00	*	141,34	128,68	12,67	69,33	69,16	0,17	7,20	3,90	0,11	11,52	0,00	0,00	11,77	0,00	11,77	-	69,04	0,00	0,80			0,91
03.08.14	24,00	*	140,65	127,60	13,05	69,46	69,29	0,17	7,20	3,90	0,11	11,92	0,00	0,00	12,19	0,00	12,19	-	69,28	0,00	0,83			0,94
04.08.14	24,00	*	142,39	127,48	14,91	69,65	69,49	0,16	7,20	3,90	0,11	13,83	0,00	0,00	14,14	0,00	14,14	-	69,45	0,00	0,96			1,07
05.08.14	24,00	*	144,17	129,59	14,58	69,56	69,41	0,15	7,20	3,90	0,10	13,58	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	-	69,28	0,00	0,94			1,04
06.08.14	24,00	*	144,03	130,54	13,49	69,14	68,99	0,15	7,20	3,90	0,11	12,37	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64	-	68,95	0,00	0,85			0,96
07.08.14	24,00	*	142,22	129,35	12,87	69,48	69,31	0,17	7,20	3,90	0,11	11,74	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	-	69,36	0,00	0,81			0,93
08.08.14	24,00	*	144,55	130,54	14,01	69,35	69,17	0,18	7,20	3,90	0,12	12,78	0,00	0,00	13,07	0,00	13,07	-	69,29	0,00	0,89			1,00
09.08.14	24,00	*	146,48	132,77	13,71	68,92	68,75	0,18	7,20	3,90	0,12	12,49	0,00	0,00	12,77	0,00	12,77	-	68,89	0,00	0,86			0,98
10.08.14	24,00	*	143,15	130,63	12,52	69,24	69,07	0,18	7,20	3,90	0,11	11,42	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	-	69,05	0,00	0,79			0,90
11.08.14	24,00	*	145,27	132,26	13,00	69,74	69,57	0,16	7,20	3,90	0,11	11,89	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16	-	69,50	0,00	0,83			0,94
12.08.14	24,00	*	143,83	129,88	13,95	69,60	69,41	0,18	7,20	3,90	0,11	12,84	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13	-	69,41	0,00	0,89			1,00
13.08.14	24,00	*	143,65	130,26	13,39	69,38	69,21	0,17	7,20	3,90	0,11	12,29	0,00	0,00	12,55	0,00	12,55	-	68,92	0,00	0,85			0,96
14.08.14	24,00	*	146,69	131,80	14,90	69,49	69,30	0,19	7,20	3,90	0,12	13,68	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	-	69,23	0,00	0,95			1,07
15.08.14	24,00	*	147,08	131,58	15,50	69,42	69,22	0,20	7,20	3,90	0,12	14,30	0,00	0,00	14,61	0,00	14,61	-	69,18	0,00	0,99			1,11
16.08.14	24,00	*	146,27	130,98	15,29	69,14	68,94	0,20	7,20	3,90	0,12	14,09	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	-	68,97	0,00	0,97			1,09
17.08.14	24,00	*	146,76	132,20	14,56	69,03	68,84	0,19	7,20	3,90	0,11	13,52	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	68,70	0,00	0,93			1,04
18.08.14	24,00	*	125,16	111,88	13,28	69,00	68,78	0,22	7,20	3,90	0,72	12,62	0,00	0,00	12,89	0,00	12,89	-	68,72	0,00	0,87			1,59
19.08.14	24,00	*	121,63	108,57	13,06	69,44	69,23	0,21	7,20	3,90	0,08	12,42	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	-	69,20	0,00	0,86			0,94
20.08.14	24,00	*	147,91	131,65	16,26	69,01	68,81	0,20	7,20	3,90	0,09	15,60	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	-	68,67	0,00	1,07			1,16
21.08.14	24,00	*	149,97	130,38	19,58	68,62	68,41	0,21	7,20	3,90	0,10	18,67	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	68,49	0,00	1,28			1,38
22.08.14	24,00	*	146,84	130,22	16,62	69,28	69,06	0,22	7,20	3,90	0,10	15,82	0,00	0,00	16,17	0,00	16,17	-	68,97	0,00	1,09			1,19
23.08.14	24,00	*	144,06	128,97	15,09	68,94	68,72	0,22	7,20	3,90	0,09	14,32	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	-	68,67	0,00	0,98			1,08
Среднее	24,00	-	116,08	101,68	14,40	68,41	63,06	5,35	7,20	3,90	0,11	13,59	-	-	13,88	-	13,88	-	68,07	-	0,92	-	-	1,03
Итого	744,00		3598,35	3151,98	446,37						3,30	421,44	0,00	0,00	430,43	0,00	430,43	0,00			28,67	0,00	0,00	31,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 12:00	94989,71	79765,87	8713,77	0,00	8912,42	0,00	3564,82	
	24.08.14 11:00	98652,49	82982,94	9134,15	0,00	9341,79	0,00	3596,79	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя /_____/

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -8,95 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,02** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **430,43** куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 14 г.