Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 111 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 10250 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

	Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
		час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24	24.07.14	24,00	*	9,92	0,00	9,92	57,65	31,62	26,03	7,20	3,90	0,03	9,57	0,00	0,00	9,72	0,00	9,72	-	56,96	0,00	0,55			0,57
25	25.07.14	24,00	*	10,05	0,00	10,05	57,24	31,78	25,46	7,20	3,90	0,02	9,78	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93	-	56,50	0,00	0,55			0,58
26	26.07.14	24,00	*	9,63	0,00	9,63	53,72	31,28	22,44	7,20	3,90	0,03	9,26	0,00	0,00	9,38	0,00	9,38	-	53,13	0,00	0,49			0,52
27	27.07.14	24,00	*	9,23	0,00	9,23	57,95	32,46	25,49	7,20	3,90	0,01	9,28	0,00	0,00	9,42	0,00	9,42	-	56,78	0,00	0,53			0,54
28	28.07.14	24,00	*	8,66	0,00	8,66	56,58	32,76	23,82	7,20	3,90	0,02	8,47	0,00	0,00	8,59	0,00	8,59	-	55,83	0,00	0,47			0,49
29	29.07.14	24,00	*	9,41	0,00	9,41	57,66	32,49	25,17	7,20	3,90	0,02	9,21	0,00	0,00	9,35	0,00	9,35	-	56,93	0,00	0,52			0,54
30	30.07.14	24,00	*	49,39	40,50	8,89	67,32	67,90	-0,58	7,20	3,90	0,06	8,31	0,00	0,00	8,47	0,00	8,47	-	62,51	0,00	0,52			0,58
31	31.07.14	24,00	*	88,86	80,11	8,75	68,18	67,99	0,20	7,20	3,90	0,09	7,85	0,00	0,00	8,02	0,00	8,02	-	67,67	0,00	0,53			0,62
01	01.08.14	24,00	*	88,17	79,46	8,71	68,35	68,14	0,21	7,20	3,90	0,09	7,79	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96	-	67,84	0,00	0,53			0,62
02	02.08.14	24,00	*	88,80	79,62	9,18	68,33	68,12	0,21	7,20	3,90	0,09	8,25	0,00	0,00	8,42	0,00	8,42	-	67,85	0,00	0,56			0,65
03	03.08.14	24,00	*	87,76	78,96	8,81	68,43	68,23	0,20	7,20	3,90	0,09	7,81	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	-	68,02	0,00	0,53			0,62
04	04.08.14	24,00	*	88,03	78,75	9,29	68,63	68,45	0,19	7,20	3,90	0,09	8,28	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	-	68,13	0,00	0,56			0,66
05	05.08.14	24,00	*	88,75	80,10	8,65	68,57	68,39	0,18	7,20	3,90	0,09	7,63	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	-	68,00	0,00	0,52			0,61
06	06.08.14	24,00	*	88,80	80,79	8,01	68,16	67,98	0,17	7,20	3,90	0,08	7,14	0,00	0,00	7,29	0,00	7,29	-	67,66	0,00	0,48			0,57
07	07.08.14	24,00	*	88,95	79,99	8,96	68,48	68,29	0,19	7,20	3,90	0,09	7,95	0,00	0,00	8,12	0,00	8,12	-	68,11	0,00	0,54			0,63
08	08.08.14	24,00	*	89,58	80,72	8,86	68,36	68,16	0,20	7,20	3,90	0,10	7,82	0,00	0,00	7,99	0,00	7,99	-	67,99	0,00	0,53			0,63
09	09.08.14	24,00	*	90,90	82,06	8,84	67,97	67,76	0,21	7,20	3,90	0,10	7,70	0,00	0,00	7,86	0,00	7,86	-	67,73	0,00	0,52			0,62
10	10.08.14	24,00	*	89,15	80,73	8,42	68,24	68,04	0,20	7,20	3,90	0,10	7,34	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	-	67,78	0,00	0,50			0,60
11	11.08.14	24,00	*	90,46	81,63	8,83	68,73	68,54	0,19	7,20	3,90	0,10	7,74	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	-	68,24	0,00	0,53			0,63
12	12.08.14	24,00	*	89,89	80,08	9,81	68,61	68,41	0,20	7,20	3,90	0,11	8,57	0,00	0,00	8,76	0,00	8,76	-	68,16	0,00	0,58			0,69
13	13.08.14	24,00	*	89,77	80,35	9,42	68,42	68,22	0,20	7,20	3,90	0,10	8,28	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	-	67,79	0,00	0,56			0,67
14	14.08.14	24,00	*	91,56	81,21	10,35	68,50	68,29	0,22	7,20	3,90	0,11	9,18	0,00	0,00	9,38	0,00	9,38	-	68,00	0,00	0,62			0,73
15	15.08.14	24,00	*	91,45	81,08	10,37	68,44	68,22	0,22	7,20	3,90	0,11	9,13	0,00	0,00	9,32	0,00	9,32	-	67,99	0,00	0,62			0,73
16	16.08.14	24,00	*	90,70	80,69	10,01	68,14	67,92	0,22	7,20	3,90	0,09	9,04	0,00	0,00	9,23	0,00	9,23	-	67,58	0,00	0,61			0,71
17	17.08.14	24,00	*	91,50	81,16	10,34	68,06	67,84	0,22	7,20	3,90	0,11	9,12	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31	-	67,54	0,00	0,62			0,73
18	18.08.14	24,00	*	89,94	79,21	10,73	67,94	67,69	0,25	7,20	3,90	0,10	9,61	0,00	0,00	9,82	0,00	9,82	-	67,66	0,00	0,65			0,75
19	19.08.14	24,00	*	79,22	65,61	13,61	68,47	68,23	0,24	7,20	3,90	0,10	12,52	0,00	0,00	12,79	0,00	12,79	-	68,10	0,00	0,85			0,95
20	20.08.14	24,00	*	90,94	79,52	11,42	68,03	67,80	0,23	7,20	3,90	0,11	10,21	0,00	0,00	10,42	0,00	10,42	-	67,45	0,00	0,69			0,80
21	21.08.14	24,00	*	90,41	78,75	11,66	67,59	67,33	0,26	7,20	3,90	0,11	10,42	0,00	0,00	10,64	0,00	10,64	-	67,13	0,00	0,70			0,81
22	22.08.14	24,00	*	89,94	78,58	11,35	68,22	67,95	0,27	7,20	3,90	0,11	10,15	0,00	0,00	10,36	0,00	10,36	-	67,70	0,00	0,69			0,80
23	23.08.14	24,00	*	88,35	77,82	10,53	67,92	67,64	0,28	7,20	3,90	0,11	9,41	0,00	0,00	9,61	0,00	9,61	-	67,38	0,00	0,63			0,74
Сред	днее	24,00	-	72,52	62,82	9,70	66,03	61,09	4,93	7,20	3,90	0,08	8,80	-	-	8,98	-	8,98	-	65,36	-	0,57	-	-	0,66
Итого		744,00		2248,18	1947,49	300,69						2,59	272,83	0,00	0,00	278,24	0,00	278,24	0,00			17,81	0,00	0,00	20,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
24.07.14 13:00	68099,38	23869,46	16503,37	0,00	16931,79	0,00	4677,62	-
24.08.14 11:00	70386,06	25856,40	16774,91	0,00	17208,75	0,00	4698,02	-

Примечание: Способ расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Способ расчета по договору:

Способ превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °C = -5,79 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,60** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **278,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 14 г.