Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 7 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подлитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= 1 Гкал/ч 24 Гкал/сут.

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.14 | 24,00 | - | 1,76 | 11,13 | -9,37 | 26,09 | 49,31 | -23,22 | 7,00 | 5,00 | -1,06 | 12,72 | - | - | 12,84 | 0,00 | 12,84 | - | 45,61 | - | 0,58 | | | -0,48 |
| 25.07.14 | 24,00 | - | 1,56 | 9,64 | -8,08 | 25,79 | 49,59 | -23,80 | 7,00 | 5,00 | -0,92 | 10,91 | - | - | 11,00 | 0,00 | 11,00 | - | 45,95 | - | 0,50 | | | -0,42 |
| 26.07.14 | 24,00 | - | 1,22 | 13,13 | -11,91 | 24,26 | 50,46 | -26,20 | 7,00 | 5,00 | -1,29 | 14,06 | - | - | 14,23 | 0,00 | 14,23 | - | 48,16 | - | 0,68 | | | -0,61 |
| 27.07.14 | 24,00 | - | 0,72 | 9,39 | -8,67 | 23,75 | 49,30 | -25,55 | 7,00 | 5,00 | -0,89 | 9,99 | - | - | 10,10 | 0,00 | 10,10 | - | 47,15 | - | 0,47 | | | -0,42 |
| 28.07.14 | 24,00 | - | 0,99 | 9,97 | -8,98 | 23,42 | 49,94 | -26,52 | 7,00 | 5,00 | -0,96 | 10,75 | - | - | 10,83 | 0,00 | 10,83 | - | 47,38 | - | 0,51 | | | -0,45 |
| 29.07.14 | 24,00 | - | 1,60 | 9,74 | -8,14 | 24,30 | 51,34 | -27,04 | 7,00 | 5,00 | -0,96 | 11,18 | - | - | 11,29 | 0,00 | 11,29 | - | 46,85 | - | 0,53 | | | -0,44 |
| 30.07.14 | 24,00 | - | 0,98 | 9,22 | -8,24 | 25,27 | 51,10 | -25,83 | 7,00 | 5,00 | -0,90 | 10,04 | - | - | 10,12 | 0,00 | 10,12 | - | 48,17 | - | 0,48 | | | -0,42 |
| 31.07.14 | 24,00 | - | 1,90 | 11,37 | -9,47 | 25,03 | 51,68 | -26,65 | 7,00 | 5,00 | -1,14 | 12,99 | - | - | 13,11 | 0,00 | 13,11 | - | 47,63 | - | 0,62 | | | -0,52 |
| 01.08.14 | 24,00 | - | 2,40 | 11,37 | -8,97 | 35,29 | 51,83 | -16,54 | 7,00 | 5,00 | -1,14 | 13,64 | - | - | 13,79 | 0,00 | 13,79 | - | 48,35 | - | 0,66 | | | -0,48 |
| 02.08.14 | 24,00 | - | 1,42 | 14,57 | -13,15 | 25,57 | 52,42 | -26,85 | 7,00 | 5,00 | -1,50 | 15,95 | - | - | 16,12 | 0,00 | 16,12 | - | 49,62 | - | 0,79 | | | -0,71 |
| 03.08.14 | 24,00 | - | 1,11 | 13,08 | -11,97 | 25,35 | 51,44 | -26,09 | 7,00 | 5,00 | -1,31 | 14,03 | - | - | 14,18 | 0,00 | 14,18 | - | 49,22 | - | 0,69 | | | -0,62 |
| 04.08.14 | 24,00 | - | 1,56 | 12,76 | -11,20 | 25,69 | 51,84 | -26,15 | 7,00 | 5,00 | -1,29 | 14,22 | - | - | 14,38 | 0,00 | 14,38 | - | 48,60 | - | 0,69 | | | -0,60 |
| 05.08.14 | 24,00 | - | 1,37 | 17,08 | -15,71 | 25,91 | 52,44 | -26,53 | 7,00 | 5,00 | -1,76 | 18,49 | - | - | 18,69 | 0,00 | 18,69 | - | 50,20 | - | 0,93 | | | -0,83 |
| 06.08.14 | 24,00 | - | 2,16 | 12,98 | -10,82 | 28,51 | 52,09 | -23,58 | 7,00 | 5,00 | -1,32 | 15,07 | - | - | 15,25 | 0,00 | 15,25 | - | 48,33 | - | 0,73 | | | -0,59 |
| 07.08.14 | 24,00 | - | 1,46 | 11,28 | -9,82 | 28,19 | 51,39 | -23,20 | 7,00 | 5,00 | -1,12 | 12,46 | - | - | 12,57 | 0,00 | 12,57 | - | 48,71 | - | 0,61 | | | -0,52 |
| 08.08.14 | 24,00 | - | 1,29 | 10,29 | -9,00 | 25,55 | 51,20 | -25,65 | 7,00 | 5,00 | -1,02 | 11,25 | - | - | 11,33 | 0,00 | 11,33 | - | 48,56 | - | 0,55 | | | -0,47 |
| 09.08.14 | 24,00 | - | 1,21 | 13,50 | -12,29 | 24,81 | 51,50 | -26,69 | 7,00 | 5,00 | -1,36 | 14,55 | - | - | 14,67 | 0,00 | 14,67 | - | 49,26 | - | 0,72 | | | -0,64 |
| 10.08.14 | 24,00 | - | 1,46 | 14,47 | -13,01 | 25,90 | 50,47 | -24,57 | 7,00 | 5,00 | -1,43 | 15,89 | - | - | 16,05 | 0,00 | 16,05 | - | 47,83 | - | 0,76 | | | -0,67 |
| 11.08.14 | 24,00 | - | 1,33 | 14,38 | -13,05 | 25,99 | 52,25 | -26,26 | 7,00 | 5,00 | -1,47 | 15,56 | - | - | 15,75 | 0,00 | 15,75 | - | 49,91 | - | 0,78 | | | -0,69 |
| 12.08.14 | 24,00 | - | 2,97 | 15,77 | -12,80 | 31,37 | 53,44 | -22,07 | 7,00 | 5,00 | -1,65 | 18,71 | - | - | 18,92 | 0,00 | 18,92 | - | 49,68 | - | 0,93 | | | -0,73 |
| 13.08.14 | 24,00 | - | 2,24 | 15,98 | -13,74 | 30,23 | 54,65 | -24,42 | 7,00 | 5,00 | -1,71 | 18,12 | - | - | 18,32 | 0,00 | 18,32 | - | 51,36 | - | 0,93 | | | -0,78 |
| 14.08.14 | 24,00 | - | 3,25 | 17,06 | -13,81 | 33,09 | 55,39 | -22,30 | 7,00 | 5,00 | -1,86 | 20,14 | - | - | 20,38 | 0,00 | 20,38 | - | 51,68 | - | 1,04 | | | -0,81 |
| 15.08.14 | 24,00 | - | 5,49 | 20,81 | -15,32 | 41,06 | 55,39 | -14,33 | 7,00 | 5,00 | -2,28 | 26,34 | - | - | 26,66 | 0,00 | 26,66 | - | 52,12 | - | 1,37 | | | -0,90 |
| 16.08.14 | 24,00 | - | 7,33 | 19,75 | -12,42 | 45,58 | 55,96 | -10,38 | 7,00 | 5,00 | -2,19 | 27,13 | - | - | 27,50 | 0,00 | 27,50 | - | 52,95 | - | 1,44 | | | -0,75 |
| 17.08.14 | 24,00 | - | 5,09 | 16,14 | -11,05 | 40,71 | 56,00 | -15,29 | 7,00 | 5,00 | -1,77 | 21,09 | - | - | 21,34 | 0,00 | 21,34 | - | 52,01 | - | 1,10 | | | -0,67 |
| 18.08.14 | 24,00 | - | 7,29 | 20,42 | -13,13 | 45,15 | 56,22 | -11,07 | 7,00 | 5,00 | -2,27 | 27,71 | - | - | 28,09 | 0,00 | 28,09 | - | 53,07 | - | 1,47 | | | -0,79 |
| 19.08.14 | 24,00 | - | 9,14 | 17,29 | -8,15 | 48,41 | 55,97 | -7,56 | 7,00 | 5,00 | -1,91 | 26,48 | - | - | 26,82 | 0,00 | 26,82 | - | 53,11 | - | 1,41 | | | -0,50 |
| 20.08.14 | 24,00 | - | 10,10 | 16,56 | -6,46 | 49,61 | 55,56 | -5,95 | 7,00 | 5,00 | -1,82 | 26,77 | - | - | 27,11 | 0,00 | 27,11 | - | 53,03 | - | 1,42 | | | -0,40 |
| 21.08.14 | 24,00 | - | 11,65 | 14,06 | -2,41 | 52,85 | 56,22 | -3,37 | 7,00 | 5,00 | -1,57 | 25,92 | - | - | 26,29 | 0,00 | 26,29 | - | 54,44 | - | 1,41 | | | -0,16 |
| 22.08.14 | 24,00 | - | 5,46 | 18,92 | -13,46 | 44,78 | 56,94 | -12,16 | 7,00 | 5,00 | -2,13 | 24,40 | - | - | 24,73 | 0,00 | 24,73 | - | 53,99 | - | 1,32 | | | -0,81 |
| 23.08.14 | 24,00 | - | 6,44 | 20,84 | -14,40 | 44,90 | 56,30 | -11,40 | 7,00 | 5,00 | -2,32 | 27,26 | - | - | 27,65 | 0,00 | 27,65 | - | 53,43 | - | 1,46 | | | -0,86 |
| Среднее | 24,00 | - | 3,35 | 14,29 | -10,94 | 32,34 | 52,89 | -20,56 | 7,00 | 5,00 | -1,49 | 17,54 | - | - | 17,75 | - | 17,75 | - | 49,88 | - | 0,89 | - | - | -0,60 |
| Итого | 744,00 | | 103,95 | 442,95 | -339,00 | | | | | | -46,30 | 543,82 | 0,00 | 0,00 | 550,11 | 0,00 | 550,11 | 0,00 | | | 27,57 | 0,00 | 0,00 | -18,73 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 24 °С = -13,05 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,52** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **550,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«28» 08 14 г.