

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: Часовые и суммарные архивы в файлах: ВКП7-208359-(С)-083.4.01

Узел учета: ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Рассмотрять совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Установленные приборы: Вычислитель: ВКП-7 № 208359  
 Подлож. тр.(M1): расходомер: Smin=  
 Обратн. тр.(M2): расходомер: Smax=  
 тр-д. ГВС(M3): расходомер: Smin=  
 тр. ширк. ГВС(M4): расходомер: Smax=  
 тр. подпитки(V5): расходомер: Smin=  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(P1-pxв)+M2\*(P2-pxв)  
 Qот= Qвент+ Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час): Qгвс.ср=  
 Договорные расходы (ср.сут.): T(сут): Qот=0  
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014 Qгвс.ср=0

Проборы УУТЗ поверены до  
 Термодреобр.:  
 Термодреобр.:  
 Термодреобр.:  
 Термодреобр.:  
 Термодреобр.:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Тех. гр.С= 21,24

Дата	Тп	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотери				
		НС	M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dVгвс	Uпод	T3		T4	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qгвс
24.07.14	24.00	-	96,33	80,71	15,62	69,13	68,98	0,15	7,00	5,00	-0,01	16,08	-	16,46	0,00	16,46	0,00	16,46	0,00	68,99	-	1,11	-	1,10
25.07.14	24.00	-	97,67	81,50	16,17	67,74	67,63	0,11	7,00	5,00	-0,01	16,63	-	16,98	0,00	16,98	0,00	16,98	0,00	67,50	-	1,12	-	1,11
26.07.14	24.00	-	97,10	81,27	15,83	64,16	63,94	0,22	7,00	5,00	-0,02	16,22	-	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	64,71	-	1,05	-	1,04
27.07.14	24.00	-	97,45	82,95	14,50	69,81	69,66	0,15	7,00	5,00	0,00	14,78	-	15,13	0,00	15,13	0,00	15,13	0,00	69,75	-	1,03	-	1,03
28.07.14	24.00	-	97,34	83,16	14,18	69,26	69,12	0,14	7,00	5,00	0,00	14,35	-	14,67	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00	69,16	-	0,99	-	1,00
29.07.14	24.00	-	99,16	84,02	15,14	69,14	68,98	0,16	7,00	5,00	0,00	15,33	-	15,66	0,00	15,66	0,00	15,66	0,00	69,17	-	1,06	-	1,07
30.07.14	24.00	-	52,85	37,94	69,31	69,24	0,07	7,00	5,00	5,00	-0,01	15,15	-	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	68,93	-	1,05	-	1,04
31.07.14	24.00	-	15,83	0,00	68,72	68,25	30,47	7,00	5,00	5,00	-0,01	16,02	-	16,37	0,00	16,37	0,00	16,37	0,00	68,46	-	1,10	-	1,09
01.08.14	24.00	-	60,84	44,87	15,97	69,40	69,33	0,07	7,00	5,00	0,03	15,67	-	16,02	0,00	16,02	0,00	16,02	0,00	69,06	-	1,08	-	1,11
02.08.14	24.00	-	102,41	87,90	14,51	69,44	69,31	0,13	7,00	5,00	0,03	14,28	-	14,60	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	69,37	-	0,99	-	1,02
03.08.14	24.00	-	101,21	87,48	13,73	69,55	69,41	0,14	7,00	5,00	-0,05	14,06	-	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35	0,00	69,52	-	0,98	-	0,94
04.08.14	23.00	-	97,39	84,08	13,31	69,70	69,58	0,12	7,00	5,00	-0,05	14,28	-	14,61	0,00	14,61	0,00	14,61	0,00	69,62	-	1,00	-	1,00
05.08.14	24.00	-	103,00	88,85	14,15	69,59	69,48	0,11	7,00	5,00	-0,03	14,77	-	15,09	0,00	15,09	0,00	15,09	0,00	69,43	-	1,03	-	1,00
06.08.14	24.00	-	102,45	89,05	13,40	69,22	69,10	0,12	7,00	5,00	-0,03	13,95	-	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	0,00	69,17	-	0,97	-	0,94
07.08.14	24.00	-	102,25	87,96	14,29	69,61	69,48	0,13	7,00	5,00	-0,01	14,76	-	15,09	0,00	15,09	0,00	15,09	0,00	69,57	-	1,03	-	1,01
08.08.14	24.00	-	102,49	88,74	13,75	69,50	69,36	0,14	7,00	5,00	-0,01	14,12	-	14,44	0,00	14,44	0,00	14,44	0,00	69,53	-	0,98	-	0,97
09.08.14	24.00	-	103,66	90,18	13,48	69,05	68,92	0,13	7,00	5,00	-0,01	13,83	-	14,13	0,00	14,13	0,00	14,13	0,00	69,14	-	0,96	-	0,95
10.08.14	24.00	-	102,65	88,61	14,04	69,37	69,25	0,12	7,00	5,00	-0,01	14,38	-	14,72	0,00	14,72	0,00	14,72	0,00	69,33	-	1,00	-	0,99
11.08.14	24.00	-	104,13	89,60	14,53	69,92	69,79	0,13	7,00	5,00	-0,01	14,90	-	15,21	0,00	15,21	0,00	15,21	0,00	69,94	-	1,04	-	1,03
12.08.14	24.00	-	101,94	88,01	13,93	69,71	69,59	0,12	7,00	5,00	-0,01	14,34	-	14,64	0,00	14,64	0,00	14,64	0,00	69,62	-	1,00	-	0,99
13.08.14	24.00	-	103,51	88,34	15,17	69,47	69,36	0,11	7,00	5,00	-0,01	15,61	-	15,98	0,00	15,98	0,00	15,98	0,00	69,30	-	1,08	-	1,07
14.08.14	24.00	-	106,33	89,35	16,98	69,59	69,47	0,12	7,00	5,00	-0,02	17,42	-	17,82	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	69,51	-	1,21	-	1,20
15.08.14	24.00	-	104,56	89,06	15,50	69,54	69,41	0,13	7,00	5,00	-0,01	15,96	-	16,33	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00	69,44	-	1,11	-	1,09
16.08.14	24.00	-	104,52	88,58	15,94	69,27	69,14	0,13	7,00	5,00	-0,02	16,42	-	16,80	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	69,22	-	1,14	-	1,12
17.08.14	24.00	-	106,65	89,12	17,53	69,10	68,99	0,11	7,00	5,00	-0,02	17,95	-	18,36	0,00	18,36	0,00	18,36	0,00	68,97	-	1,24	-	1,22
18.08.14	24.00	-	105,12	87,72	17,40	69,20	69,06	0,14	7,00	5,00	-0,01	17,64	-	18,21	0,00	18,21	0,00	18,21	0,00	69,14	-	1,23	-	1,22
19.08.14	24.00	-	106,53	88,57	17,96	69,52	69,38	0,14	7,00	5,00	-0,02	18,49	-	18,90	0,00	18,90	0,00	18,90	0,00	69,49	-	1,28	-	1,27
20.08.14	24.00	-	105,90	88,83	17,07	69,08	68,97	0,11	7,00	5,00	-0,02	17,64	-	18,03	0,00	18,03	0,00	18,03	0,00	68,94	-	1,22	-	1,20
21.08.14	24.00	-	105,90	88,09	17,81	68,75	68,62	0,13	7,00	5,00	-0,02	18,42	-	18,82	0,00	18,82	0,00	18,82	0,00	68,67	-	1,26	-	1,24
22.08.14	24.00	-	104,95	87,85	17,10	69,47	69,32	0,15	7,00	5,00	-0,02	17,64	-	18,03	0,00	18,03	0,00	18,03	0,00	69,39	-	1,22	-	1,20
23.08.14	24.00	-	105,08	86,89	18,19	69,02	68,88	0,14	7,00	5,00	-0,02	18,68	-	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	68,99	-	1,29	-	1,27
Среднее	23,97	-	96,68	81,27	15,42	69,14	68,03	1,11	7,00	5,00	-0,31	15,80	-	16,16	-	16,16	-	16,16	-	69,07	-	1,09	-	1,08
Итого	743,00	-	2997,20	2519,28	477,92	-	-	-	-	-	-	489,95	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00	500,82	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	33,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Т)	M2(Т)	M3(Т)	M4(Т)	V3(M3)	V4(M3)	Qобщот+гвс (Гкал)	Трвб, ч
		24.07.14 13:00	408,79	333,72	923,20	-	943,90	-	53,82	-
	24.08.14 12:00	7085,12	5943,71	1413,10	-	1443,75	-	872,24	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по прибору учета:  
 с учетом корректировок  
 Итого по прибору учета:  
 с учетом корректировок

21,24 °C = -10,41 Гкал;  
 23,06 Гкал;  
 500,82 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Гкал;  
 куб.м;

ЗАО "ДомТелеком"  
 филиал "Энергосбыт"  
 Управление энергосбыта  
 Отдел диспетчеризации КУУТЗ  
 ОУЧЕТ ПРИЯТ

« 28 08 14 »