Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14858 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	*	19,38	0,00	19,38	66,40	23,67	42,73	5,00	4,00	-0,01	19,74	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	65,65	0,00	1,30			1,29
25.07.14	24,00	*	18,17	0,00	18,17	65,52	23,47	42,05	5,00	4,00	-0,01	18,51	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	64,81	0,00	1,20			1,19
26.07.14	24,00	*	17,97	0,00	17,97	61,14	23,87	37,27	5,00	4,00	-0,01	18,34	0,00	0,00	18,66	0,00	18,66	-	60,50	0,00	1,11			1,10
27.07.14	24,00	*	18,81	0,00	18,81	66,80	24,27	42,53	5,00	4,00	-0,01	19,20	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	-	66,12	0,00	1,27			1,26
28.07.14	24,00	*	18,57	0,00	18,57	66,43	24,38	42,05	5,00	4,00	-0,01	18,93	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	-	65,74	0,00	1,24			1,23
29.07.14	24,00	*	18,40	0,00	18,40	66,27	24,67	41,60	5,00	4,00	-0,01	18,70	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	65,60	0,00	1,23			1,22
30.07.14	24,00	*	19,53	0,00	19,53	66,68	25,22	41,46	5,00	4,00	-0,01	19,86	0,00	0,00	20,27	0,00	20,27	-	65,97	0,00	1,31			1,30
31.07.14	24,00	*	20,50	0,00	20,50	66,82	25,06	41,76	5,00	4,00	-0,01	20,82	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-	66,17	0,00	1,38			1,37
01.08.14	24,00		18,18	0,00	18,18	66,62	25,01	41,62	5,00	4,00	-0,01	18,49	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	65,95	0,00	1,22			1,21
02.08.14	24,00	*	17,81	0,05	17,75	66,58	24,64	41,94	5,00	4,00	-0,01	18,12	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	65,89	0,00	1,19			1,18
03.08.14	24,00	*	18,13	0,00	18,13	66,78	25,10	41,68	5,00	4,00	-0,02	18,58	0,00	0,00	18,96	0,00	18,96	-	65,98	0,00	1,23			1,21
04.08.14	24,00	*	17,84	0,00	17,84	66,73	25,31	41,42	5,00	4,00	-0,01	18,14	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	65,94	0,00	1,20			1,19
05.08.14	24,00	*	18,86	0,00	18,86	66,82	25,35	41,48	5,00	4,00	0,00	19,14	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	66,11	0,00	1,27			1,26
06.08.14	24,00	*	17,13	0,00	17,13	66,29	25,50	40,79	5,00	4,00	-0,01	17,43	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	65,52	0,00	1,14			1,14
07.08.14	24,00	*	17,61	0,00	17,61	66,74	25,21	41,53	5,00	4,00	-0,01	18,02	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38	-	65,95	0,00	1,19			1,18
08.08.14	24,00	*	17,64	0,00	17,64	66,63	24,87	41,76	5,00	4,00	-0,01	17,92	0,00	0,00	18,28	0,00	18,28	-	65,94	0,00	1,18			1,18
09.08.14	24,00	*	15,94	0,00	15,94	66,04	24,65	41,39	5,00	4,00	0,00	16,18	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	-	65,35	0,00	1,06			1,05
10.08.14	24,00	*	18,19	0,00	18,19	66,52	24,67	41,84	5,00	4,00	-0,01	18,61	0,00	0,00	18,99	0,00	18,99	-	65,81	0,00	1,22			1,21
11.08.14	24,00	*	18,41	0,00	18,41	66,93	24,50	42,43	5,00	4,00	-0,01	18,72	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	66,24	0,00	1,24			1,23
12.08.14	24,00		17,30	0,00	17,30	66,74	24,44	42,30	5,00	4,00	-0,01	17,62	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	66,02	0,00	1,16			1,16
13.08.14	24,00		18,57	0,00	18,57	66,62	23,45	43,16	5,00	4,00	-0,01	18,88	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	65,92	0,00	1,24			1,24
14.08.14	24,00		19,21	0,00	19,21	66,75	21,95	44,80	5,00	4,00	-0,01	19,54	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	-	66,02	0,00	1,29			1,28
15.08.14	24,00		21,19	0,00	21,19	67,00	22,07	44,93	5,00	4,00	-0,01	21,54	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	66,32	0,00	1,43			1,42
16.08.14	24,00		18,77	0,00	18,77	66,29	21,99	44,30	5,00	4,00	-0,01	19,12	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	-	65,58	0,00	1,25			1,24
17.08.14	24,00		20,62	0,00	20,62	66,51	21,84	44,66	5,00	4,00	-0,01	20,96	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	65,83	0,00	1,38			1,37
18.08.14	24,00		21,95	0,00	21,95	66,55	21,78	44,77	5,00	4,00	-0,01	22,33	0,00	0,00	22,78	0,00	22,78	-	65,89	0,00	1,47			1,46
19.08.14	24,00	*	20,99	0,00	20,99	66,81	21,38	45,43	5,00	4,00	-0,01	21,34	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	66,13	0,00	1,41			1,40
20.08.14	24,00	*	22,98	0,00	22,98	66,71	21,14	45,57	5,00	4,00	-0,01	23,30	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	66,08	0,00	1,54			1,53
21.08.14	24,00	*	21,22	0,00	21,22	66,08	20,50	45,58	5,00	4,00	-0,01	21,55	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	65,42	0,00	1,41			1,40
22.08.14	24,00		21,09	0,00	21,09	66,61	19,96	46,65	5,00	4,00	-0,01	21,46	0,00	0,00	21,89	0,00	21,89	-	65,92	0,00	1,41			1,41
23.08.14	24,00	*	21,33	0,00	21,33	66,52	20,08	46,44	5,00	4,00	-0,01	21,69	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13	-	65,83	0,00	1,43			1,42
Среднее	24,00	-	19,11	0,00	19,11	66,38	23,55	42,84	5,00	4,00	-0,01	19,45	-	-	19,83	-	19,83	-	65,68	-	1,28	-	-	1,27
Итого	744,00		592,32	0,05	592,26						-0,27	602,80	0,00	0,00	614,88	0,00	614,88	0,00			39,60	0,00	0,00	39,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 15:00	28955,21	23662,34	7055,12	0,00	7225,54	0,00	1344,36	-
	24.08.14 12:00	29544,69	23662,40	7655,02	0,00	7837,45	0,00	1383,50	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -12,80 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,53** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **614,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 14 г.