Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0814.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	-	38,02	34,40	3,62	68,14	63,12	5,02	7,00	5,00	1,26	2,92	17,18	-14,26	2,99	17,49	-14,50	-	68,06	59,45	-0,84			0,42
25.07.14	24,00	-	107,73	98,72	9,01	69,04	68,66	0,38	7,00	5,00	0,40	7,82	0,64	7,19	8,00	0,65	7,36	-	68,87	38,27	0,26			0,65
26.07.14	24,00	-	107,73	98,72	9,01	69,04	68,66	0,38	7,00	5,00	0,40	7,82	0,64	7,19	8,00	0,65	7,36	-	68,87	38,27	0,26			0,65
27.07.14	24,00	-	107,73	98,72	9,01	69,04	68,66	0,38	7,00	5,00	0,40	7,82	0,64	7,19	8,00	0,65	7,36	-	68,87	38,27	0,26			0,65
28.07.14	24,00	-	107,73	98,72	9,01	69,04	68,66	0,38	7,00	5,00	0,40	7,82	0,64	7,19	8,00	0,65	7,36	-	68,87	38,27	0,26			0,65
29.07.14	24,00	-	106,93	97,83	9,10	68,75	68,53	0,22	7,00	5,00	0,34	7,97	0,00	7,97	8,16	0,00	8,16	-	68,73	38,73	0,31			0,65
30.07.14	24,00	-	107,21	98,92	8,29	69,13	68,92	0,21	7,00	5,00	0,31	7,31	0,00	7,31	7,46	0,00	7,46	-	68,96	38,65	0,28			0,60
31.07.14	24,00	-	108,34	99,26	9,08	69,03	68,83	0,20	7,00	5,00	0,34	8,10	0,00	8,10	8,29	0,00	8,29	-	68,87	38,73	0,32			0,65
01.08.14	24,00	-	107,29	98,94	8,35	69,18	68,98	0,20	7,00	5,00	0,32	7,33	0,00	7,33	7,51	0,00	7,51	-	69,01	38,60	0,28			0,60
02.08.14	24,00	-	107,49	99,39	8,10	69,15	68,94	0,21	7,00	5,00	0,32	7,00	0,00	7,00	7,17	0,00	7,17	-	68,94	38,43	0,27			0,59
03.08.14	24,00	-	106,56	98,26	8,30	69,27	69,06	0,21	7,00	5,00	0,32	7,23	0,00	7,23	7,39	0,00	7,39	-	69,13	38,43	0,28			0,60
04.08.14	24,00	-	107,27	98,32	8,95	69,45	69,25	0,20	7,00	5,00	0,34	7,82	0,00	7,82	8,01	0,00	8,01	-	69,27	38,43	0,30			0,65
05.08.14	24,00	-	109,67	100,84	8,83	69,37	69,18	0,19	7,00	5,00	0,34	7,74	0,00	7,74	7,91	0,00	7,91	-	69,10	38,46	0,30			0,64
06.08.14	24,00	-	110,94	101,93	9,01	68,95	68,75	0,20	7,00	5,00	0,34	7,82	0,00	7,82	8,00	0,00	8,00	-	68,75	38,42	0,30			0,65
07.08.14	24,00	-	109,29	101,25	8,04	69,27	69,06	0,21	7,00	5,00	0,32	6,84	0,00	6,84	6,99	0,00	6,99	-	69,20	38,47	0,26			0,58
08.08.14	24,00	-	110,76	102,58	8,18	69,13	68,93	0,20	7,00	5,00	0,32	6,94	0,00	6,94	7,11	0,00	7,11	-	68,99	38,37	0,27			0,59
09.08.14	24,00	-	112,49	104,37	8,12	68,73	68,53	0,20	7,00	5,00	0,32	6,91	0,00	6,91	7,07	0,00	7,07	-	68,63	38,06	0,26			0,59
10.08.14	24,00	-	112,17	102,53	9,64	69,04	68,84	0,20	7,00	5,00	0,37	8,57	0,00	8,57	8,75	0,00	8,75	-	68,95	38,05	0,33			0,69
11.08.14	24,00	-	113,07	103,61	9,46	69,52	69,32	0,20	7,00	5,00	0,37	8,27	0,00	8,27	8,47	0,00	8,47	-	69,48	38,16	0,32			0,69
12.08.14	24,00	-	110,58	101,77	8,81	69,39	69,18	0,21	7,00	5,00	0,35	7,53	0,00	7,53	7,70	0,00	7,70	-	69,27	38,11	0,29			0,64
13.08.14	24,00	-	111,49	102,03	9,46	69,20	69,02	0,18	7,00	5,00	0,38	8,08	0,00	8,08	8,30	0,00	8,30	-	68,83	37,68	0,30			0,68
14.08.14	24,00	-	112,74	103,18	9,56	69,27	69,08	0,19	7,00	5,00	0,38	8,17	0,00	8,17	8,36	0,00	8,36	-	69,05	37,16	0,30			0,69
15.08.14	24,00	-	111,84	102,95	8,89	69,21	69,00	0,21	7,00	5,00	0,37	7,48	0,00	7,48	7,65	0,00	7,65	-	69,01	36,59	0,27			0,64
16.08.14	24,00	-	112,51	102,45	10,06	68,93	68,73	0,20	7,00	5,00	0,40	8,77	0,00	8,77	8,96	0,00	8,96	-	68,76	36,65	0,32			0,72
17.08.14	24,00	-	113,80	103,33	10,47	68,84	68,65	0,19	7,00	5,00	0,41	9,27	0,00	9,27	9,46	0,00	9,46	-	68,57	36,45	0,34			0,75
18.08.14	24,00	-	111,35	101,38	9,97	68,82	68,60	0,22	7,00	5,00	0,40	8,64	0,00	8,64	8,83	0,00	8,83	-	68,75	36,15	0,31			0,71
19.08.14	24,00	-	111,56	102,15	9,41	69,18	68,97	0,21	7,00	5,00	0,38	8,14	0,00	8,14	8,34	0,00	8,34	-	68,97	36,15	0,29			0,68
20.08.14	24,00	-	112,51	102,10	10,41	68,86	68,66	0,20	7,00	5,00	0,42	9,14	0,00	9,14	9,35	0,00	9,35	-	68,59	35,79	0,33			0,75
21.08.14	24,00	-	111,26	100,96	10,30	68,42	68,21	0,21	7,00	5,00	0,41	9,05	0,00	9,05	9,23	0,00	9,23	-	68,27	35,14	0,32			0,73
22.08.14	24,00	-	111,01	100,86	10,15	69,07	68,86	0,21	7,00	5,00	0,42	8,85	0,00	8,85	9,05	0,00	9,05	-	68,88	35,17	0,31			0,73
23.08.14	24,00	-	110,50	99,87	10,63	68,78	68,57	0,21	7,00	5,00	0,43	9,38	0,00	9,38	9,58	0,00	9,58	-	68,59	34,71	0,33			0,76
Среднее	24,00	-	107,73	98,72	9,01	69,04	68,66	0,38	7,00	5,00	0,40	7,82	0,64	7,19	8,00	0,65	7,36	-	68,87	38,27	0,26	-	-	0,65
Итого	744,00		3339,57	3060,34	279,23						12,28	242,55	19,74	222,85	248,09	20,09	228,04	0,00			7,99	0,00	0,00	20,23

≈ 15,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -5,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **228,04** куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«28 08 14 г.