

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник

Узел учета: ГВС  
 Код УУТЗ:  
 Раснашивать совместно с УУТЗ: график: 150/70

Тех, гр.С= 21,24

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205811  
 Подсчет тр.(M1): расходомер:  
 Обратн. тр.(M2): расходомер:  
 Тр.-л. ГВС(M3): расходомер:  
 Тр.-цирк. ГВС(M4): расходомер:  
 Тр.подлики(M5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(M1+M2+M3+M4+M5)  
 летом: Q=M1\*(M1+M2+M3+M4+M5)  
 Qсп= Qфакт  
 Qфакт= Qсп  
 Qсп= Qфакт

Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:

Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

| Дата     | Ти час | НС | M1, Т   |         | M2, Т  |        | dM, Т |      | TZ, С | dT, С | P1, ПК/СМ2 | P2, ПК/СМ2 | Qотопл, Гкал | Учет ГВС (TB-2) |       |       | Контрольные данные |       |      | Общие теплотопл-ге |       |      |
|----------|--------|----|---------|---------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------------|------------|--------------|-----------------|-------|-------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|------|
|          |        |    | Т       | Т       | Т      | Т      | Т     | Т    |       |       |            |            |              | Т               | Т     | Т     | Т                  | Т     | Т    | Т                  | Т     | Т    |
| 24.07.14 | 24.00  | -  | 106,53  | 10,49   | 68,33  | 68,16  | 0,17  | 7,00 | 5,00  | -0,21 | 13,82      | -          | 14,06        | -               | 68,22 | -     | 0,95               | -     | 0,95 | -                  | 0,73  |      |
| 25.07.14 | 24.00  | -  | 107,51  | 96,74   | 67,34  | 67,18  | 0,16  | 7,00 | 5,00  | -4,12 | 12,88      | -          | 13,12        | -               | 67,10 | -     | 0,86               | -     | 0,86 | -                  | 0,75  |      |
| 26.07.14 | 24.00  | -  | 107,46  | 96,20   | 62,97  | 62,70  | 0,17  | 7,00 | 5,00  | -0,12 | 13,46      | -          | 13,72        | -               | 62,88 | -     | 0,85               | -     | 0,85 | -                  | 0,73  |      |
| 27.07.14 | 24.00  | -  | 108,63  | 97,85   | 107,78 | 107,88 | 0,17  | 7,00 | 5,00  | 0,01  | 10,95      | -          | 11,17        | -               | 68,79 | -     | 0,75               | -     | 0,75 | -                  | 0,76  |      |
| 28.07.14 | 24.00  | -  | 110,16  | 99,63   | 68,41  | 68,26  | 0,15  | 7,00 | 5,00  | 0,05  | 10,02      | -          | 10,22        | -               | 68,32 | -     | 0,69               | -     | 0,69 | -                  | 0,74  |      |
| 29.07.14 | 24.00  | -  | 111,10  | 101,79  | 9,31   | 68,29  | 68,13 | 0,16 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 8,86       | -            | 9,07            | -     | 68,33 | -                  | 0,61  | -    | 0,61               | -     | 0,66 |
| 30.07.14 | 24.00  | -  | 113,05  | 102,64  | 10,41  | 68,68  | 68,52 | 0,16 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 9,96       | -            | 10,18           | -     | 68,61 | -                  | 0,68  | -    | 0,68               | -     | 0,74 |
| 31.07.14 | 24.00  | -  | 112,63  | 102,05  | 9,58   | 68,60  | 68,45 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,04       | 9,24       | -            | 9,45            | -     | 68,49 | -                  | 0,63  | -    | 0,63               | -     | 0,67 |
| 01.08.14 | 24.00  | -  | 111,31  | 102,96  | 8,35   | 68,71  | 68,55 | 0,16 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 7,93       | -            | 8,09            | -     | 68,65 | -                  | 0,55  | -    | 0,55               | -     | 0,61 |
| 02.08.14 | 24.00  | -  | 110,84  | 101,60  | 9,24   | 68,82  | 68,66 | 0,16 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 8,85       | -            | 9,05            | -     | 68,79 | -                  | 0,61  | -    | 0,61               | -     | 0,66 |
| 03.08.14 | 24.00  | -  | 110,83  | 101,69  | 9,14   | 69,01  | 68,85 | 0,16 | 7,00  | 5,00  | 0,04       | 8,77       | -            | 8,96            | -     | 68,90 | -                  | 0,61  | -    | 0,61               | -     | 0,65 |
| 04.08.14 | 24.00  | -  | 112,65  | 104,36  | 8,29   | 68,94  | 68,80 | 0,14 | 7,00  | 5,00  | 0,04       | 7,97       | -            | 8,15            | -     | 68,70 | -                  | 0,55  | -    | 0,55               | -     | 0,59 |
| 05.08.14 | 24.00  | -  | 114,47  | 105,37  | 9,10   | 68,53  | 68,39 | 0,14 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 8,91       | -            | 8,26            | -     | 68,41 | -                  | 0,60  | -    | 0,60               | -     | 0,64 |
| 06.08.14 | 24.00  | -  | 113,23  | 104,74  | 8,49   | 68,83  | 68,68 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 8,05       | -            | 8,26            | -     | 68,80 | -                  | 0,55  | -    | 0,55               | -     | 0,61 |
| 07.08.14 | 24.00  | -  | 115,05  | 106,12  | 8,93   | 68,72  | 68,57 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,06       | 8,41       | -            | 8,60            | -     | 68,72 | -                  | 0,60  | -    | 0,60               | -     | 0,64 |
| 08.08.14 | 24.00  | -  | 117,11  | 107,98  | 9,13   | 68,32  | 68,18 | 0,14 | 7,00  | 5,00  | 0,04       | 8,77       | -            | 8,92            | -     | 68,31 | -                  | 0,58  | -    | 0,58               | -     | 0,64 |
| 09.08.14 | 24.00  | -  | 116,10  | 105,75  | 10,35  | 68,62  | 68,47 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,04       | 9,95       | -            | 10,15           | -     | 68,60 | -                  | 0,69  | -    | 0,69               | -     | 0,73 |
| 10.08.14 | 24.00  | -  | 116,88  | 107,08  | 9,60   | 69,10  | 68,95 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,06       | 9,13       | -            | 9,34            | -     | 69,12 | -                  | 0,63  | -    | 0,63               | -     | 0,69 |
| 11.08.14 | 24.00  | -  | 115,04  | 105,18  | 9,86   | 68,97  | 68,83 | 0,14 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 9,42       | -            | 9,64            | -     | 68,93 | -                  | 0,65  | -    | 0,65               | -     | 0,70 |
| 12.08.14 | 24.00  | -  | 115,35  | 105,40  | 9,95   | 68,80  | 68,66 | 0,14 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 9,55       | -            | 9,75            | -     | 68,93 | -                  | 0,66  | -    | 0,66               | -     | 0,70 |
| 13.08.14 | 24.00  | -  | 117,02  | 106,46  | 10,56  | 68,85  | 68,70 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 10,09      | -            | 10,32           | -     | 68,72 | -                  | 0,69  | -    | 0,69               | -     | 0,75 |
| 14.08.14 | 24.00  | -  | 117,34  | 106,22  | 11,12  | 68,79  | 68,63 | 0,16 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 10,09      | -            | 10,32           | -     | 68,86 | -                  | 0,73  | -    | 0,73               | -     | 0,79 |
| 15.08.14 | 24.00  | -  | 116,29  | 105,57  | 10,72  | 68,51  | 68,36 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 10,61      | -            | 10,85           | -     | 68,26 | -                  | 0,75  | -    | 0,75               | -     | 0,79 |
| 16.08.14 | 24.00  | -  | 117,64  | 106,33  | 11,31  | 68,43  | 68,29 | 0,14 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 10,92      | -            | 11,12           | -     | 68,27 | -                  | 0,69  | -    | 0,69               | -     | 0,74 |
| 17.08.14 | 24.00  | -  | 115,04  | 104,58  | 10,46  | 68,37  | 68,22 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 10,04      | -            | 10,40           | -     | 68,27 | -                  | 0,69  | -    | 0,69               | -     | 0,74 |
| 18.08.14 | 24.00  | -  | 117,79  | 105,07  | 12,72  | 68,75  | 68,59 | 0,16 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 12,26      | -            | 12,51           | -     | 68,26 | -                  | 0,85  | -    | 0,85               | -     | 0,90 |
| 19.08.14 | 24.00  | -  | 116,59  | 105,24  | 11,35  | 68,44  | 68,30 | 0,14 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 10,86      | -            | 11,07           | -     | 68,26 | -                  | 0,74  | -    | 0,74               | -     | 0,79 |
| 20.08.14 | 24.00  | -  | 116,57  | 103,96  | 12,61  | 67,99  | 67,82 | 0,17 | 7,00  | 5,00  | 0,06       | 12,10      | -            | 12,34           | -     | 68,03 | -                  | 0,82  | -    | 0,82               | -     | 0,88 |
| 21.08.14 | 24.00  | -  | 116,41  | 103,74  | 12,67  | 68,63  | 68,47 | 0,16 | 7,00  | 5,00  | 0,06       | 12,17      | -            | 12,40           | -     | 68,56 | -                  | 0,84  | -    | 0,84               | -     | 0,89 |
| 22.08.14 | 24.00  | -  | 114,87  | 102,91  | 11,96  | 68,35  | 68,20 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 11,46      | -            | 11,68           | -     | 68,24 | -                  | 0,78  | -    | 0,78               | -     | 0,84 |
| 23.08.14 | 24.00  | -  | 113,63  | 103,38  | 10,25  | 68,41  | 68,25 | 0,15 | 7,00  | 5,00  | 0,05       | 10,12      | -            | 10,33           | -     | 68,33 | -                  | 0,69  | -    | 0,69               | -     | 0,72 |
| Среднее  | 24.00  | -  | 3522,45 | 3204,81 | 317,64 |        |       |      |       |       | 0,92       | 313,61     | 0,00         | 320,15          | 0,00  | 0,00  | 0,00               | 21,42 | 0,00 | 0,00               | 22,34 |      |
| Итого    | 744.00 | -  |         |         |        |        |       |      |       |       |            |            |              |                 |       |       |                    |       |      |                    |       |      |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время    | M1(Т)   | M2(Т)   | M3(Т)  | M4(Т) | M5(Т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Т, град. С |
|--|----------------|---------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|--------------------|------------|
|  | 24.07.14 13:00 | 192,83  | 1740,17 | 242,16 | -     | -     | 246,38 | -      | 14,68              | -          |
|  | 24.08.14 12:00 | 5485,27 | 4945,73 | 551,06 | -     | -     | 561,77 | -      | 66,67              | -          |

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

21,24 °C = -6,66 Гкал;  
 15,68 Гкал;  
 320,15 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"  
 генеральный директор  
 ДИЯ ОМЕТОВ

ООО "ТЭК СПб"  
 Главная энергосбытовая  
 Унитарное предприятие  
 Отдел эксплуатации КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 « 28 » 08 . 14