ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-4
Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 197522 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв=0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 50			КТПТР-05	КРТ-9
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 32			КТПТР-05	КРТ-9
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mг(h1-hx) **лето:** M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.07.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
24.07.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
25.07.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
26.07.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
27.07.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
28.07.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
29.07.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
30.07.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
31.07.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
01.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
02.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
03.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
04.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
05.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
06.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
07.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
08.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
09.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
10.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
11.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
12.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
13.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
14.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
15.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
16.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
17.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
18.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
19.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
20.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
21.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
22.08.14	24	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
Среднее	24,00	-	65,66	7,71	119,481	-	-	49,20	7,64	112,619	-	-	16,47	6,862	2,699
Итого	744,0				3703,911	0,000				3491,189	0,000	0,00		212,722	83,67

Ориентировочно до конца месяца(+)	1075,329	1013,571	61,758	24,29
Корректировка за прошлый месяц (-)	1060,856	1034,756	26,100	22,661
Итого за август 2014 :	3718,384	3470,004	248,380	85,299286

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.07.14 03:00	28895,800	-	17098,600	-	-	1081,197
24.08.14 20:00	32422,840	-	20342,800	-	-	1173,457

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ