# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dМ, | Т1, | Т2, | dТ, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dМ, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.14 | 24,00 | * | 0,00 | 20,47 | -20,47 | 25,17 | 47,98 | -22,82 | 6,10 | 4,00 | 11,27 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 19,99 | - | 47,93 | 0,00 | 0,95 | | | 12,22 |
| 25.07.14 | 24,00 | * | 0,00 | 22,03 | -22,02 | 24,19 | 48,76 | -24,57 | 6,10 | 4,00 | 11,17 | 21,47 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 21,71 | - | 48,70 | 0,00 | 1,05 | | | 12,22 |
| 26.07.14 | 24,00 | * | 0,00 | 18,41 | -18,41 | 25,69 | 48,81 | -23,13 | 6,10 | 4,00 | 11,35 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 17,98 | 0,00 | 17,98 | - | 48,75 | 0,00 | 0,87 | | | 12,22 |
| 27.07.14 | 24,00 | * | 0,00 | 18,71 | -18,71 | 25,82 | 47,57 | -21,76 | 6,10 | 4,00 | 11,36 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | - | 47,51 | 0,00 | 0,86 | | | 12,22 |
| 28.07.14 | 24,00 | * | 0,00 | 19,60 | -19,60 | 26,25 | 48,30 | -22,05 | 6,10 | 4,00 | 11,30 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 19,15 | - | 48,24 | 0,00 | 0,91 | | | 12,22 |
| 29.07.14 | 24,00 | * | 0,00 | 19,46 | -19,46 | 26,23 | 49,22 | -22,99 | 6,10 | 4,00 | 11,29 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 19,04 | 0,00 | 19,04 | - | 49,14 | 0,00 | 0,92 | | | 12,22 |
| 30.07.14 | 24,00 | * | 0,00 | 16,79 | -16,79 | 26,62 | 48,55 | -21,93 | 6,10 | 4,00 | 11,43 | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 16,33 | - | 48,45 | 0,00 | 0,78 | | | 12,22 |
| 31.07.14 | 24,00 | * | 0,00 | 18,88 | -18,88 | 26,79 | 49,41 | -22,62 | 6,10 | 4,00 | 11,31 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | - | 49,33 | 0,00 | 0,90 | | | 12,22 |
| 01.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 18,68 | -18,68 | 26,37 | 49,64 | -23,27 | 6,10 | 4,00 | 11,32 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | - | 49,55 | 0,00 | 0,89 | | | 12,22 |
| 02.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 16,91 | -16,91 | 26,05 | 48,76 | -22,71 | 6,10 | 4,00 | 11,42 | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | - | 48,68 | 0,00 | 0,79 | | | 12,22 |
| 03.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 17,59 | -17,59 | 26,62 | 48,41 | -21,79 | 6,10 | 4,00 | 11,40 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 17,16 | - | 48,35 | 0,00 | 0,82 | | | 12,22 |
| 04.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 18,49 | -18,49 | 26,86 | 49,10 | -22,24 | 6,10 | 4,00 | 11,34 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 18,09 | - | 49,02 | 0,00 | 0,88 | | | 12,22 |
| 05.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 17,05 | -17,05 | 26,91 | 48,43 | -21,52 | 6,10 | 4,00 | 11,42 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 0,00 | 16,64 | - | 48,33 | 0,00 | 0,80 | | | 12,22 |
| 06.08.14 | 24,00 | * | 0,01 | 18,19 | -18,18 | 26,53 | 48,98 | -22,45 | 6,10 | 4,00 | 11,36 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | - | 48,88 | 0,00 | 0,86 | | | 12,22 |
| 07.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 18,27 | -18,27 | 26,61 | 49,07 | -22,46 | 6,10 | 4,00 | 11,35 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | 17,86 | - | 48,98 | 0,00 | 0,86 | | | 12,22 |
| 08.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 16,75 | -16,75 | 25,09 | 48,55 | -23,46 | 6,10 | 4,00 | 11,44 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 16,31 | - | 48,43 | 0,00 | 0,78 | | | 12,22 |
| 09.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 14,51 | -14,51 | 24,60 | 46,71 | -22,11 | 6,10 | 4,00 | 11,57 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 14,04 | - | 46,58 | 0,00 | 0,65 | | | 12,22 |
| 10.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 16,03 | -16,03 | 24,90 | 47,69 | -22,79 | 6,10 | 4,00 | 11,48 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | 0,00 | 15,67 | - | 47,59 | 0,00 | 0,74 | | | 12,22 |
| 11.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 16,32 | -16,32 | 25,82 | 48,38 | -22,57 | 6,10 | 4,00 | 11,46 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,93 | 0,00 | 15,93 | - | 48,27 | 0,00 | 0,76 | | | 12,22 |
| 12.08.14 | 24,00 | * | 0,01 | 19,07 | -19,06 | 24,03 | 51,06 | -27,03 | 6,10 | 4,00 | 11,40 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 0,00 | 16,18 | - | 50,84 | 0,00 | 0,81 | | | 12,22 |
| 13.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 20,51 | -20,51 | 25,90 | 51,98 | -26,08 | 6,10 | 4,00 | 11,38 | 16,08 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 16,29 | - | 52,02 | 0,00 | 0,84 | | | 12,22 |
| 14.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 21,02 | -21,02 | 25,68 | 52,51 | -26,83 | 6,10 | 4,00 | 11,35 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 0,00 | 16,75 | - | 52,62 | 0,00 | 0,87 | | | 12,22 |
| 15.08.14 | 24,00 | * | 0,00 | 23,05 | -23,05 | 24,90 | 53,50 | -28,60 | 6,10 | 4,00 | 11,22 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | 18,93 | 0,00 | 18,93 | - | 53,55 | 0,00 | 1,00 | | | 12,22 |
| 16.08.14 | 24,00 | * | 0,09 | 20,26 | -20,17 | 23,36 | 53,05 | -29,69 | 6,10 | 4,00 | 11,37 | 16,04 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | - | 52,80 | 0,00 | 0,85 | | | 12,22 |
| 17.08.14 | 24,00 | * | 0,23 | 21,21 | -20,98 | 24,33 | 52,64 | -28,31 | 6,10 | 4,00 | 11,32 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | - | 52,32 | 0,00 | 0,89 | | | 12,22 |
| 18.08.14 | 24,00 | * | 0,07 | 21,51 | -21,44 | 25,46 | 53,26 | -27,81 | 6,10 | 4,00 | 11,30 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 17,42 | 0,00 | 17,42 | - | 53,13 | 0,00 | 0,91 | | | 12,22 |
| 19.08.14 | 24,00 | * | 0,25 | 22,25 | -22,00 | 24,16 | 53,23 | -29,08 | 6,10 | 4,00 | 11,25 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 0,00 | 18,43 | - | 52,88 | 0,00 | 0,96 | | | 12,22 |
| 20.08.14 | 24,00 | * | 0,41 | 21,38 | -20,97 | 25,78 | 52,85 | -27,07 | 6,10 | 4,00 | 11,30 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 17,73 | - | 52,23 | 0,00 | 0,91 | | | 12,22 |
| 21.08.14 | 24,00 | * | 0,23 | 22,97 | -22,74 | 27,18 | 53,23 | -26,05 | 6,10 | 4,00 | 11,22 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 19,17 | 0,00 | 19,17 | - | 52,90 | 0,00 | 1,00 | | | 12,22 |
| 22.08.14 | 24,00 | * | 0,42 | 25,15 | -24,73 | 25,05 | 53,80 | -28,75 | 6,10 | 4,00 | 11,08 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | - | 53,21 | 0,00 | 1,13 | | | 12,22 |
| 23.08.14 | 24,00 | * | 0,08 | 21,43 | -21,35 | 24,11 | 52,85 | -28,74 | 6,10 | 4,00 | 11,31 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 17,45 | - | 52,62 | 0,00 | 0,91 | | | 12,22 |
| Среднее | 24,00 | - | 0,06 | 19,45 | -19,39 | 25,58 | 50,20 | -24,62 | 6,10 | 4,00 | 11,34 | 17,49 | - | - | 17,70 | - | 17,70 | - | 50,06 | - | 0,88 | - | - | 12,22 |
| Итого | 744,00 | | 1,80 | 602,95 | -601,14 | | | | | | 351,54 | 542,18 | 0,00 | 0,00 | 548,68 | 0,00 | 548,68 | 0,00 | | | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 378,70 |

≈ 30,26

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.14 13:00 | 32579,00 | 28076,57 | 6536,73 | 0,00 | 6651,13 | 0,00 | 1675,39 | - |
| | 25.08.14 15:00 | 32585,08 | 28705,27 | 7102,09 | 0,00 | 7223,31 | 0,00 | 2067,34 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 24 °С = -13,01 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,15** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **548,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 14 г. печать энергосбыта