Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0814.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 24

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	*	14,59	0,44	14,15	57,84	51,81	6,03	6,10	4,00	-0,04	15,07	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	-	57,40	0,00	0,86			0,82
25.07.14	24,00	*	13,25	0,31	12,94	58,99	52,02	6,97	6,10	4,00	-0,03	13,54	0,00	0,00	13,76	0,00	13,76	-	58,51	0,00	0,79			0,77
26.07.14	24,00	*	14,22	0,49	13,73	60,09	53,62	6,47	6,10	4,00	-0,05	14,73	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	59,57	0,00	0,88			0,83
27.07.14	24,00	*	13,06	0,31	12,75	57,93	51,27	6,66	6,10	4,00	-0,03	13,49	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-	57,50	0,00	0,78			0,74
28.07.14	24,00	*	13,06	0,55	12,51	58,82	51,37	7,45	6,10	4,00	-0,04	13,42	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64	-	58,41	0,00	0,78			0,74
29.07.14	24,00	*	13,38	0,30	13,08	59,86	53,27	6,59	6,10	4,00	-0,03	13,72	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	59,41	0,00	0,82			0,79
30.07.14	24,00	*	14,04	0,33	13,71	60,58	53,63	6,95	6,10	4,00	-0,03	14,39	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	-	60,13	0,00	0,86			0,83
31.07.14	24,00	*	13,54	0,29	13,25	60,26	54,19	6,07	6,10	4,00	-0,04	14,05	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28	-	59,76	0,00	0,84			0,80
01.08.14	24,00	*	12,97	0,31	12,66	60,96	54,16	6,80	6,10	4,00	-0,04	13,40	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	-	60,43	0,00	0,81			0,77
02.08.14	24,00	*	12,73	0,38	12,35	59,87	52,27	7,60	6,10	4,00	-0,04	13,16	0,00	0,00	13,37	0,00	13,37	-	59,34	0,00	0,78			0,74
03.08.14	24,00	*	16,48	0,29	16,19	60,08	52,14	7,93	6,10	4,00	-0,03	16,94	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22	-	59,64	0,00	1,01			0,98
04.08.14	24,00	*	13,28	0,25	13,04	60,15	53,47	6,68	6,10	4,00	-0,03	13,60	0,00	0,00	13,83	0,00	13,83	-	59,68	0,00	0,81			0,79
05.08.14	24,00	*	12,24	0,19	12,04	59,88	52,44	7,44	6,10	4,00	-0,03	12,67	0,00	0,00	12,88	0,00	12,88	-	59,27	0,00	0,75			0,72
06.08.14	24,00	*	12,70	0,30	12,40	59,96	52,81	7,14	6,10	4,00	-0,03	12,97	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18	-	59,49	0,00	0,77			0,75
07.08.14	24,00	*	12,35	0,21	12,14	59,92	53,22	6,70	6,10	4,00	-0,02	12,60	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	-	59,48	0,00	0,75			0,73
08.08.14	24,00	*	12,58	0,46	12,12	59,87	53,08	6,78	6,10	4,00	-0,04	12,94	0,00	0,00	13,15	0,00	13,15	-	59,34	0,00	0,77			0,73
09.08.14	24,00	*	11,41	0,38	11,03	58,78	51,88	6,90	6,10	4,00	-0,03	11,78	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	-	58,20	0,00	0,69			0,65
10.08.14	24,00	*	12,60	0,41	12,19	59,32	53,74	5,59	6,10	4,00	-0,04	13,10	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	-	58,76	0,00	0,77			0,73
11.08.14	24,00	*	13,01	0,23	12,77	60,22	52,37	7,85	6,10	4,00	-0,02	13,28	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	-	59,73	0,00	0,79			0,77
12.08.14	24,00	*	12,75	2,41	10,34	62,19	57,43	4,76	6,10	4,00	-0,24	14,57	0,00	0,00	14,83	0,00	14,83	-	61,15	0,00	0,89			0,65
13.08.14	24,00	*	11,45	2,34	9,11	63,06	57,82	5,25	6,10	4,00	-0,26	13,80	0,00	0,00	14,05	0,00	14,05	-	61,69	0,00	0,85			0,59
14.08.14	24,00	*	11,98	2,58	9,40	63,44	58,44	5,00	6,10	4,00	-0,30	14,69	0,00	0,00	14,96	0,00	14,96	-	62,01	0,00	0,91			0,61
15.08.14	24,00	*	12,28	1,73	10,55	64,05	58,62	5,43	6,10	4,00	-0,21	14,22	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48	-	62,76	0,00	0,89			0,69
16.08.14	24,00	*	11,61	1,15	10,46	63,57	58,37	5,20	6,10	4,00	-0,13	12,74	0,00	0,00	12,97	0,00	12,97	-	62,59	0,00	0,80			0,67
17.08.14	24,00	*	12,90	1,28	11,62	63,53	58,44	5,09	6,10	4,00	-0,15	14,30	0,00	0,00	14,56	0,00	14,56	-	62,54	0,00	0,89			0,74
18.08.14	24,00	*	13,22	1,30	11,92	63,86	58,86	5,00	6,10	4,00	-0,15	14,56	0,00	0,00	14,83	0,00	14,83	-	62,94	0,00	0,92			0,77
19.08.14	24,00	*	12,14	1,02	11,12	63,66	58,25	5,41	6,10	4,00	-0,12	13,25	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	62,69	0,00	0,83			0,71
20.08.14	24,00	*	14,12	1,88	12,24	64,08	58,50	5,58	6,10	4,00	-0,21	15,97	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	-	63,00	0,00	1,01			0,80
21.08.14	24,00	*	13,25	1,60	11,65	63,86	58,74	5,12	6,10	4,00	-0,18	14,81	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	-	62,85	0,00	0,93			0,75
22.08.14	24,00	*	12,57	1,74	10,82	63,98	58,99	4,99	6,10	4,00	-0,19	14,22	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48	-	62,88	0,00	0,89			0,70
23.08.14	24,00	*	14,19	1,89	12,30	64,26	58,51	5,76	6,10	4,00	-0,22	16,12	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	63,11	0,00	1,02			0,80
Среднее	24,00	-	13,03	0,88	12,15	61,19	54,96	6,23	6,10	4,00	-0,10	13,94	-	-	14,18	-	14,18	-	60,46	-	0,84	-	-	0,75
Итого	744,00		403,93	27,37	376,56						-2,99	432,06	0,00	0,00	439,49	0,00	439,49	0,00			26,14	0,00	0,00	23,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 13:00	35397,30	30722,82	6534,48	0,00	6662,94	0,00	1689,40	-
	21.08.14 15:00	35761,52	30745,33	6922,09	0,00	7057,18	0,00	1710,34	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 24 °C = -10,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **439,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 08 14 г.