Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Кибальчича 16-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6075-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6075 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.14 | 72,00 | | 278,05 | 239,89 | 38,15 | 66,53 | 65,98 | 0,55 | 5,20 | 3,40 | 1,56 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 0,00 | 17,57 | - | 65,18 | 0,00 | 1,12 | | | 2,68 |
| 25.07.14 | 24,00 | | 116,98 | 98,00 | 18,98 | 68,26 | 68,10 | 0,16 | 5,20 | 3,40 | 1,09 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 3,44 | - | 67,37 | 0,00 | 0,23 | | | 1,32 |
| 26.07.14 | 24,00 | | 117,91 | 99,66 | 18,25 | 67,37 | 67,22 | 0,15 | 5,20 | 3,40 | -0,23 | 22,04 | 0,00 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 22,49 | - | 67,00 | 0,00 | 1,48 | | | 1,25 |
| 27.07.14 | 24,00 | | 117,51 | 96,14 | 21,38 | 62,75 | 62,46 | 0,28 | 5,20 | 3,40 | -0,25 | 25,69 | 0,00 | 0,00 | 26,17 | 0,00 | 26,17 | - | 63,06 | 0,00 | 1,62 | | | 1,37 |
| 28.07.14 | 24,00 | | 115,69 | 97,73 | 17,96 | 68,85 | 68,69 | 0,16 | 5,20 | 3,40 | -0,20 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 21,66 | 0,00 | 21,66 | - | 68,48 | 0,00 | 1,45 | | | 1,26 |
| 29.07.14 | 24,00 | | 118,59 | 99,23 | 19,36 | 68,36 | 68,22 | 0,15 | 5,20 | 3,40 | -0,19 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 23,09 | 0,00 | 23,09 | - | 67,98 | 0,00 | 1,54 | | | 1,34 |
| 30.07.14 | 24,00 | | 120,43 | 101,38 | 19,05 | 68,17 | 68,01 | 0,16 | 5,20 | 3,40 | -0,21 | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 22,97 | 0,00 | 22,97 | - | 67,89 | 0,00 | 1,53 | | | 1,32 |
| 31.07.14 | 24,00 | | 118,73 | 101,51 | 17,23 | 68,60 | 68,46 | 0,14 | 5,20 | 3,40 | -0,24 | 21,11 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 21,56 | - | 68,19 | 0,00 | 1,44 | | | 1,20 |
| 01.08.14 | 24,00 | | 121,87 | 101,48 | 20,39 | 68,54 | 68,41 | 0,13 | 5,20 | 3,40 | -0,25 | 24,37 | 0,00 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 24,89 | - | 68,18 | 0,00 | 1,66 | | | 1,42 |
| 02.08.14 | 24,00 | | 119,00 | 101,09 | 17,90 | 68,67 | 68,53 | 0,14 | 5,20 | 3,40 | -0,21 | 21,30 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 0,00 | 21,76 | - | 68,29 | 0,00 | 1,46 | | | 1,25 |
| 03.08.14 | 24,00 | | 118,77 | 101,85 | 16,92 | 68,61 | 68,48 | 0,13 | 5,20 | 3,40 | -0,16 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 20,10 | - | 68,19 | 0,00 | 1,34 | | | 1,18 |
| 04.08.14 | 24,00 | | 117,46 | 98,90 | 18,57 | 68,80 | 68,64 | 0,15 | 5,20 | 3,40 | -0,18 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 21,99 | - | 68,46 | 0,00 | 1,47 | | | 1,30 |
| 05.08.14 | 24,00 | | 119,45 | 100,71 | 18,74 | 68,90 | 68,77 | 0,14 | 5,20 | 3,40 | -0,17 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 0,00 | 22,10 | - | 68,50 | 0,00 | 1,48 | | | 1,31 |
| 06.08.14 | 24,00 | | 123,98 | 103,93 | 20,05 | 68,83 | 68,71 | 0,12 | 5,20 | 3,40 | -0,17 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | 23,34 | 0,00 | 23,34 | - | 68,42 | 0,00 | 1,56 | | | 1,40 |
| 07.08.14 | 24,00 | | 124,15 | 103,67 | 20,49 | 68,48 | 68,36 | 0,13 | 5,20 | 3,40 | -0,15 | 23,11 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | - | 68,11 | 0,00 | 1,57 | | | 1,42 |
| 08.08.14 | 24,00 | | 121,38 | 102,86 | 18,51 | 68,78 | 68,63 | 0,15 | 5,20 | 3,40 | -0,12 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 0,00 | 21,08 | - | 68,45 | 0,00 | 1,41 | | | 1,29 |
| 09.08.14 | 24,00 | | 122,16 | 103,37 | 18,79 | 68,70 | 68,55 | 0,15 | 5,20 | 3,40 | -0,12 | 20,87 | 0,00 | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 21,32 | - | 68,41 | 0,00 | 1,43 | | | 1,31 |
| 10.08.14 | 24,00 | | 122,18 | 104,11 | 18,08 | 68,34 | 68,20 | 0,14 | 5,20 | 3,40 | -0,11 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 20,45 | - | 68,04 | 0,00 | 1,36 | | | 1,26 |
| 11.08.14 | 24,00 | | 121,80 | 103,14 | 18,66 | 68,59 | 68,46 | 0,14 | 5,20 | 3,40 | -0,12 | 20,71 | 0,00 | 0,00 | 21,16 | 0,00 | 21,16 | - | 68,24 | 0,00 | 1,41 | | | 1,30 |
| 12.08.14 | 24,00 | | 125,24 | 105,15 | 20,09 | 69,03 | 68,90 | 0,14 | 5,20 | 3,40 | -0,13 | 22,39 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | - | 68,70 | 0,00 | 1,54 | | | 1,41 |
| 13.08.14 | 24,00 | | 99,58 | 80,62 | 18,95 | 68,65 | 68,53 | 0,13 | 5,20 | 3,40 | -0,14 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 21,73 | 0,00 | 21,73 | - | 68,22 | 0,00 | 1,45 | | | 1,32 |
| 14.08.14 | 24,00 | | 19,78 | 0,00 | 19,78 | 67,64 | 38,54 | 29,10 | 5,20 | 3,40 | -0,24 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 24,02 | - | 67,09 | 0,00 | 1,58 | | | 1,34 |
| 15.08.14 | 24,00 | | 21,66 | 0,00 | 21,66 | 67,77 | 38,45 | 29,32 | 5,20 | 3,40 | -0,27 | 25,78 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 0,00 | 26,32 | - | 67,25 | 0,00 | 1,73 | | | 1,47 |
| 16.08.14 | 24,00 | | 117,49 | 97,58 | 19,91 | 68,14 | 65,45 | 2,69 | 5,20 | 3,40 | -0,09 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | - | 67,73 | 0,00 | 1,43 | | | 1,38 |
| 17.08.14 | 24,00 | | 117,49 | 97,58 | 19,91 | 68,14 | 65,45 | 2,69 | 5,20 | 3,40 | -0,09 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | - | 67,73 | 0,00 | 1,43 | | | 1,38 |
| 18.08.14 | 24,00 | | 117,49 | 97,58 | 19,91 | 68,14 | 65,45 | 2,69 | 5,20 | 3,40 | -0,09 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | - | 67,73 | 0,00 | 1,43 | | | 1,38 |
| 19.08.14 | 24,00 | | 117,49 | 97,58 | 19,91 | 68,14 | 65,45 | 2,69 | 5,20 | 3,40 | -0,09 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | - | 67,73 | 0,00 | 1,43 | | | 1,38 |
| 20.08.14 | 24,00 | | 117,49 | 97,58 | 19,91 | 68,14 | 65,45 | 2,69 | 5,20 | 3,40 | -0,09 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | - | 67,73 | 0,00 | 1,43 | | | 1,38 |
| 21.08.14 | 24,00 | | 117,49 | 97,58 | 19,91 | 68,14 | 65,45 | 2,69 | 5,20 | 3,40 | -0,09 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | - | 67,73 | 0,00 | 1,43 | | | 1,38 |
| 22.08.14 | 24,00 | | 117,49 | 97,58 | 19,91 | 68,14 | 65,45 | 2,69 | 5,20 | 3,40 | -0,09 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | - | 67,73 | 0,00 | 1,43 | | | 1,38 |
| 23.08.14 | 24,00 | | 117,49 | 97,58 | 19,91 | 68,14 | 65,45 | 2,69 | 5,20 | 3,40 | -0,09 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 21,55 | 0,00 | 21,55 | - | 67,73 | 0,00 | 1,43 | | | 1,38 |
| Среднее | 25,55 | - | 117,49 | 97,58 | 19,91 | 68,14 | 65,45 | 2,69 | 5,20 | 3,40 | -0,09 | 21,10 | - | - | 21,55 | - | 21,55 | - | 67,73 | - | 1,43 | - | - | 1,38 |
| Итого | 792,00 | | 3642,27 | 3025,04 | 617,23 | | | | | | -1,59 | 654,17 | 0,00 | 0,00 | 668,09 | 0,00 | 668,09 | 0,00 | | | 44,33 | 0,00 | 0,00 | 42,74 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.07.14 02:00 | 107592,64 | 74309,53 | 40455,10 | 100,13 | 41353,20 | 102,40 | 4452,05 | - |
| | 25.08.14 15:00 | 110322,54 | 76396,58 | 41004,97 | 100,13 | 41914,75 | 102,40 | 4496,17 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя _____ /_____/

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -13,89 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,85** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **668,09** куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ГЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 14 г.