Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Кибальчича 18-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	*	86,30	74,66	11,64	68,52	68,16	0,36	5,30	3,40	-0,11	13,79	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08	-	68,14	0,00	0,94			0,83
25.07.14	24,00	*	90,98	75,47	15,51	67,57	67,24	0,33	5,30	3,40	-0,13	17,88	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	-	67,22	0,00	1,20			1,08
26.07.14	24,00	*	86,75	73,89	12,86	63,08	62,63	0,45	5,30	3,40	-0,09	14,77	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05	-	63,50	0,00	0,94			0,85
27.07.14	24,00	*	86,53	74,98	11,55	69,12	68,77	0,35	5,30	3,40	-0,11	13,68	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	-	68,72	0,00	0,94			0,83
28.07.14	24,00	*	88,52	76,02	12,50	68,64	68,29	0,34	5,30	3,40	-0,11	14,66	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	68,28	0,00	1,00			0,89
29.07.14	24,00	*	89,36	77,52	11,84	68,47	68,12	0,36	5,30	3,40	-0,13	14,23	0,00	0,00	14,54	0,00	14,54	-	68,23	0,00	0,97			0,84
30.07.14	24,00	*	88,70	77,71	10,99	68,88	68,55	0,34	5,30	3,40	-0,13	13,31	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	-	68,48	0,00	0,91			0,79
31.07.14	24,00	*	88,89	77,83	11,06	68,79	68,47	0,32	5,30	3,40	-0,12	13,29	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57	-	68,37	0,00	0,91			0,79
01.08.14	24,00	*	88,28	77,41	10,87	68,94	68,62	0,32	5,30	3,40	-0,12	13,04	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	-	68,52	0,00	0,89			0,78
02.08.14	24,00	*	88,00	77,83	10,17	68,88	68,56	0,32	5,30	3,40	-0,11	12,29	0,00	0,00	12,56	0,00	12,56	-	68,44	0,00	0,84			0,73
03.08.14	24,00	*	86,64	76,03	10,61	69,06	68,72	0,35	5,30	3,40	-0,11	12,76	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04	-	68,68	0,00	0,88			0,76
04.08.14	24,00	*	89,45	76,94	12,51	69,19	68,86	0,33	5,30	3,40	-0,11	14,60	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92	-	68,81	0,00	1,01			0,90
05.08.14	24,00	*	89,76	79,28	10,48	69,09	68,78	0,31	5,30	3,40	-0,11	12,63	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	-	68,60	0,00	0,87			0,75
06.08.14	24,00	*	90,50	79,41	11,09	68,74	68,43	0,31	5,30	3,40	-0,12	13,28	0,00	0,00	13,56	0,00	13,56	-	68,31	0,00	0,91			0,79
07.08.14	24,00	*	88,65	78,69	9,96	69,05	68,71	0,34	5,30	3,40	-0,11	12,05	0,00	0,00	12,31	0,00	12,31	-	68,71	0,00	0,83			0,72
08.08.14	24,00	*	90,05	79,10	10,95	68,95	68,62	0,33	5,30	3,40	-0,11	13,04	0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	-	68,62	0,00	0,90			0,79
09.08.14	24,00	*	89,85	79,92	9,93	68,58	68,24	0,34	5,30	3,40	-0,11	12,03	0,00	0,00	12,29	0,00	12,29	-	68,24	0,00	0,82			0,71
10.08.14	24,00	*	89,48	78,94	10,54	68,86	68,53	0,33	5,30	3,40	-0,11	12,65	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	-	68,49	0,00	0,87			0,76
11.08.14	24,00	*	92,92	80,38	12,54	69,31	68,99	0,33	5,30	3,40	-0,12	14,75	0,00	0,00	15,07	0,00	15,07	-	68,99	0,00	1,02			0,90
12.08.14	24,00	*	91,35	80,20	11,15	69,14	68,82	0,32	5,30	3,40	-0,12	13,44	0,00	0,00	13,73	0,00	13,73	-	68,80	0,00	0,93			0,80
13.08.14	24,00	*	92,81	81,84	10,97	68,85	68,56	0,29	5,30	3,40	-0,13	13,30	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	-	68,33	0,00	0,91			0,78
14.08.14	24,00	*	94,82	83,02	11,79	68,88	68,55	0,32	5,30	3,40	-0,13	14,17	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	-	68,46	0,00	0,97			0,84
15.08.14	24,00	*	95,27	82,98	12,30	68,83	68,51	0,32	5,30	3,40	-0,12	14,60	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92	-	68,42	0,00	1,00			0,88
16.08.14	24,00	*	93,10	82,01	11,10	68,60	68,28	0,32	5,30	3,40	-0,11	13,23	0,00	0,00	13,51	0,00	13,51	-	68,20	0,00	0,90			0,79
17.08.14	24,00	*	95,40	82,44	12,96	68,56	68,24	0,31	5,30	3,40	-0,12	15,31	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	-	68,12	0,00	1,04			0,92
18.08.14	24,00	*	93,67	81,06	12,60	68,46	68,13	0,33	5,30	3,40	-0,12	14,85	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	68,08	0,00	1,01			0,89
19.08.14	24,00	*	94,26	81,52	12,74	68,86	68,52	0,33	5,30	3,40	-0,12	15,00	0,00	0,00	15,33	0,00	15,33	-	68,48	0,00	1,03			0,91
20.08.14	24,00	*	95,22	81,61	13,60	68,57	68,26	0,31	5,30	3,40	-0,12	15,94	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	-	68,15	0,00	1,09			0,96
21.08.14	24,00	*	96,18	80,69	15,49	68,13	67,77	0,36	5,30	3,40	-0,13	17,91	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	67,88	0,00	1,22			1,09
22.08.14	24,00	*	95,52	80,60	14,92	68,73	68,40	0,33	5,30	3,40	-0,13	17,30	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67	-	68,32	0,00	1,18			1,06
23.08.14	24,00	*	94,49	79,80	14,69	68,51	68,16	0,35	5,30	3,40	-0,13	17,11	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48	-	68,20	0,00	1,17			1,04
Среднее	24,00	-	91,02	79,03	12,00	68,58	68,24	0,33	5,30	3,40	-0,12	14,22	-	-	14,53	-	14,53	-	68,22	-	0,97	-	-	0,85
Итого	744,00		2821,71	2449,79	371,91						-3,66	440,88	0,00	0,00	450,36	0,00	450,36	0,00			30,09	0,00	0,00	26,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 12:00	30054,14	23548,29	7227,61	0,00	7391,28	0,00	1093,82	-
	24.08.14 15:00	32892,54	26012,08	7671,73	0,00	7844,94	0,00	1120,43	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -9,36 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~17,07~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **450,36** куб.м.

печать потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петербургэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 14 г.