Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	-	70,73	62,51	8,22	67,94	67,72	0,22	7,00	5,00	0,07	7,45	-	-	7,64	0,00	7,64	-	67,71	-	0,51			0,57
25.07.14	24,00	-	73,21	63,99	9,22	66,64	66,44	0,20	7,00	5,00	0,07	8,42	-	-	8,60	0,00	8,60	-	66,37	-	0,56			0,63
26.07.14	24,00	-	73,38	64,48	8,90	62,66	62,39	0,27	7,00	5,00	0,06	8,12	-	-	8,27	0,00	8,27	-	63,23	-	0,51			0,58
27.07.14	24,00	-	74,11	65,10	9,01	68,44	68,22	0,22	7,00	5,00	0,08	8,16	-	-	8,35	0,00	8,35	-	68,38	-	0,56			0,63
28.07.14	24,00	-	74,50	65,32	9,18	67,95	67,74	0,21	7,00	5,00	0,07	8,37	-	-	8,57	0,00	8,57	-	67,85	-	0,57			0,64
29.07.14	24,00	-	74,87	66,08	8,79	67,79	67,59	0,20	7,00	5,00	0,07	7,97	-	-	8,16	0,00	8,16	-	67,72	-	0,54			0,61
30.07.14	24,00	-	76,29	67,31	8,98	68,05	67,85	0,20	7,00	5,00	0,07	8,19	-	-	8,38	0,00	8,38	-	67,97	-	0,56			0,63
31.07.14	24,00	-	75,90	67,54	8,36	67,92	67,73	0,19	7,00	5,00	0,07	7,57	-	-	7,75	0,00	7,75	-	67,81	-	0,51			0,58
01.08.14	24,00	-	75,14	67,15	7,99	68,11	67,91	0,20	7,00	5,00	0,07	7,23	-	-	7,43	0,00	7,43	-	67,97	-	0,49			0,56
02.08.14	24,00	-	74,41	67,27	7,14	68,07	67,87	0,20	7,00	5,00	0,07	6,37	-	-	6,51	0,00	6,51	-	67,87	-	0,43			0,50
03.08.14	24,00	-	74,67	66,63	8,04	68,20	67,99	0,21	7,00	5,00	0,07	7,23	-	-	7,40	0,00	7,40	-	68,13	-	0,49			0,57
04.08.14	24,00	-	75,44	66,70	8,74	68,39	68,18	0,21	7,00	5,00	0,07	7,88	-	-	8,05	0,00	8,05	-	68,26	-	0,54			0,61
05.08.14	24,00	-	76,46	67,69	8,77	68,29	68,10	0,19	7,00	5,00	0,07	7,98	-	-	8,18	0,00	8,18	-	68,14	-	0,54			0,62
06.08.14	23,00	-	73,71	65,19	8,52	67,94	67,75	0,19	7,00	5,00	0,05	7,97	-	-	8,18	0,00	8,18	-	67,77	-	0,54			0,59
07.08.14	24,00	-	75,71	67,34	8,37	68,29	68,09	0,20	7,00	5,00	0,08	7,49	-	-	7,65	0,00	7,65	-	68,20	-	0,51			0,59
08.08.14	24,00	-	75,60	68,05	7,55	68,15	67,97	0,18	7,00	5,00	0,08	6,70	-	-	6,86	0,00	6,86	-	67,98	-	0,46			0,53
09.08.14	24,00	-	76,83	69,25	7,58	67,76	67,57	0,19	7,00	5,00	0,07	6,79	-	-	6,96	0,00	6,96	-	67,70	-	0,46			0,53
10.08.14	24,00	-	75,62	68,06	7,56	68,05	67,86	0,19	7,00	5,00	0,07	6,86	-	-	7,03	0,00	7,03	-	67,93	-	0,47			0,53
11.08.14	24,00	-	76,71	68,91	7,80	68,57	68,38	0,19	7,00	5,00	0,06	7,10	-	-	7,28	0,00	7,28	-	68,43	-	0,49			0,55
12.08.14	24,00	-	76,07	67,61	8,46	68,41	68,21	0,20	7,00	5,00	0,07	7,70	-	-	7,88	0,00	7,88	-	68,26	-	0,53			0,59
13.08.14	24,00	-	75,99	67,84	8,15	68,19	68,00	0,19	7,00	5,00	0,07	7,39	-	-	7,57	0,00	7,57	-	67,95	-	0,50			0,57
14.08.14	24,00	-	76,82	68,71	8,11	68,26	68,05	0,21	7,00	5,00	0,07	7,32	-	-	7,50	0,00	7,50	-	68,11	-	0,50			0,57
15.08.14	24,00	-	77,04	68,47	8,57	68,19	67,97	0,22	7,00	5,00	0,08	7,62	-	-	7,81	0,00	7,81	-	68,07	-	0,52			0,60
16.08.14	24,00	-	75,77	68,14	7,63	67,91	67,70	0,21	7,00	5,00	0,08	6,75	-	-	6,90	0,00	6,90	-	67,72	-	0,46			0,54
17.08.14	24,00	-	76,34	68,61	7,73	67,81	67,60	0,21	7,00	5,00	0,08	6,86	-	-	7,01	0,00	7,01	-	67,57	-	0,46			0,54
18.08.14	24,00	-	76,56	67,60	8,96	67,81	67,58	0,23	7,00	5,00	0,09	7,97	-	-	8,15	0,00	8,15	-	67,73	-	0,54			0,63
19.08.14	24,00	-	78,53	68,24	10,29	68,19	67,96	0,23	7,00	5,00	0,09	9,28	-	-	9,47	0,00	9,47	-	68,19	-	0,63			0,72
20.08.14	24,00	-	77,30	68,35	8,95	67,82	67,60	0,22	7,00	5,00	0,08	8,06	-	-	8,24	0,00	8,24	-	67,62	-	0,55			0,62
21.08.14	24,00	-	77,08	67,72	9,36	67,41	67,18	0,23	7,00	5,00	0,09	8,39	-	-	8,58	0,00	8,58	-	67,32	-	0,57			0,65
22.08.14	24,00	-	76,94	67,65	9,29	68,04	67,80	0,24	7,00	5,00	0,09	8,32	-	-	8,47	0,00	8,47	-	67,95	-	0,56			0,65
23.08.14	24,00	-	75,61	66,89	8,72	67,72	67,48	0,24	7,00	5,00	0,09	7,65	-	-	7,83	0,00	7,83	-	67,60	-	0,52			0,61
Среднее	23,97	-	75,59	67,11	8,48	67,84	67,63	0,21	7,00	5,00	0,07	7,65	-	-	7,83	-	7,83	-	67,73	-	0,52	-	-	0,59
Итого	743,00		2343,34	2080,40	262,94						2,29	237,16	0,00	0,00	242,66	0,00	242,66	0,00			16,06	0,00	0,00	18,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	06.08.14 13:00	32431,15	28606,57	3192,04	-	3265,50	-	778,50	-
	12.08.14 09:00	32874,52	29004,51	3232,87	-	3307,32	-	781,70	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °C = -5,04 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,32** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **242,66** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 14 г.