Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 16 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 24

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	-	0,00	12,44	-12,44	23,21	51,48	-28,27	7,00	5,00	-1,27	12,74	-	-	12,89	0,00	12,89	-	51,18	-	0,65			-0,62
25.07.14	24,00	-	0,00	13,71	-13,71	23,19	52,15	-28,96	7,00	5,00	-1,42	14,05	-	-	14,23	0,00	14,23	-	51,85	-	0,73			-0,69
26.07.14	24,00	-	0,00	11,92	-11,92	23,60	52,75	-29,15	7,00	5,00	-1,25	12,24	-	-	12,40	0,00	12,40	-	52,41	-	0,64			-0,60
27.07.14	24,00	-	0,00	13,38	-13,38	23,83	51,38	-27,55	7,00	5,00	-1,37	13,72	-	-	13,90	0,00	13,90	-	51,11	-	0,70			-0,66
28.07.14	24,00	-	0,00	12,95	-12,95	23,99	52,03	-28,04	7,00	5,00	-1,34	13,25	-	-	13,45	0,00	13,45	-	51,75	-	0,69			-0,65
29.07.14	24,00	-	0,00	13,59	-13,59	24,27	53,56	-29,29	7,00	5,00	-1,44	13,92	-	-	14,12	0,00	14,12	-	53,29	-	0,74			-0,70
30.07.14	24,00	-	0,00	11,67	-11,67	24,57	53,55	-28,98	7,00	5,00	-1,24	11,96	-	-	12,13	0,00	12,13	-	53,21	-	0,64			-0,60
31.07.14	24,00	-	0,00	12,02	-12,02	24,75	53,71	-28,96	7,00	5,00	-1,28	12,31	-	-	12,47	0,00	12,47	-	53,38	-	0,66			-0,62
01.08.14	24,00	-	0,00	11,45	-11,45	24,93	53,88	-28,95	7,00	5,00	-1,22	11,75	-	-	11,92	0,00	11,92	-	53,53	-	0,63			-0,59
02.08.14	24,00	-	0,00	11,53	-11,53	24,80	53,41	-28,61	7,00	5,00	-1,22	11,86	-	-	12,03	0,00	12,03	-	53,10	-	0,63			-0,59
03.08.14	24,00	-	0,00	12,58	-12,58	24,76	53,29	-28,53	7,00	5,00	-1,33	12,94	-	-	13,12	0,00	13,12	-	53,01	-	0,69			-0,65
04.08.14	24,00	-	0,00	11,84	-11,84	24,78	53,48	-28,70	7,00	5,00	-1,25	12,18	-	-	12,33	0,00	12,33	-	53,15	-	0,65			-0,61
05.08.14	24,00	-	0,00	12,61	-12,61	24,84	53,82	-28,98	7,00	5,00	-1,35	12,97	-	-	13,13	0,00	13,13	-	53,52	-	0,70			-0,65
06.08.14	24,00	-	0,00	11,18	-11,18	24,98	53,46	-28,48	7,00	5,00	-1,18	11,50	-	-	11,64	0,00	11,64	-	53,14	-	0,61			-0,57
07.08.14	24,00	-	0,00	12,29	-12,29	25,11	53,66	-28,55	7,00	5,00	-1,31	12,64	-	-	12,81	0,00	12,81	-	53,35	-	0,68			-0,63
08.08.14	24,00	-	0,00	12,31	-12,31	25,10	53,05	-27,95	7,00	5,00	-1,30	12,69	-	-	12,87	0,00	12,87	-	52,76	-	0,67			-0,63
09.08.14	24,00	-	0,00	12,62	-12,62	24,90	52,78	-27,88	7,00	5,00	-1,32	13,04	-	-	13,20	0,00	13,20	-	52,49	-	0,68			-0,64
10.08.14	24,00	-	0,00	13,19	-13,19	24,82	53,10	-28,28	7,00	5,00	-1,40	13,60	-	-	13,81	0,00	13,81	-	52,88	-	0,72			-0,68
11.08.14	24,00	-	0,00	12,99	-12,99	24,93	53,79	-28,86	7,00	5,00	-1,39	13,40	-	-	13,60	0,00	13,60	-	53,48	-	0,72			-0,67
12.08.14	24,00	-	0,00	11,52	-11,52	24,96	55,41	-30,45	7,00	5,00	-1,27	11,85	-	-	12,01	0,00	12,01	-	55,06	-	0,65			-0,61
13.08.14	24,00	-	0,00	11,04	-11,04	24,92	56,28	-31,36	7,00	5,00	-1,24	11,41	-	-	11,58	0,00	11,58	-	55,84	-	0,64			-0,60
14.08.14	24,00	-	0,00	12,30	-12,30	24,51	56,37	-31,86	7,00	5,00	-1,38	12,75	-	-	12,95	0,00	12,95	-	55,90	-	0,71			-0,67
15.08.14	24,00	-	0,00	10,97	-10,97	24,21	57,27	-33,06	7,00	5,00	-1,25	11,40	-	-	11,58	0,00	11,58	-	56,72	-	0,65			-0,61
16.08.14	24,00	-	0,00	13,34	-13,34	24,37	58,02	-33,65	7,00	5,00	-1,55	13,97	-	-	14,18	0,00	14,18	-	57,56	-	0,80			-0,75
17.08.14	24,00	-	0,00	14,48	-14,48	24,22	57,40	-33,18	7,00	5,00	-1,67	15,13	-	-	15,35	0,00	15,35	-	56,98	-	0,86			-0,81
18.08.14	24,00	-	0,00	12,30	-12,30	24,18	58,14	-33,96	7,00	5,00	-1,43	12,79	-	-	13,00	0,00	13,00	-	57,66	-	0,74			-0,69
19.08.14	24,00	-	0,00	13,89	-13,89	23,87	58,09	-34,22	7,00	5,00	-1,62	14,50	-	-	14,72	0,00	14,72	-	57,64	-	0,84			-0,78
20.08.14	24,00	-	0,00	13,67	-13,67	23,48	57,79	-34,31	7,00	5,00	-1,59	14,30	-	-	14,52	0,00	14,52	-	57,32	-	0,82			-0,77
21.08.14	24,00	-	0,00	11,94	-11,94	22,99	58,50	-35,51	7,00	5,00	-1,40	12,43	-	-	12,63	0,00	12,63	-	57,97	-	0,72			-0,68
22.08.14	24,00	-	0,00	13,27	-13,27	23,24	58,60	-35,36	7,00	5,00	-1,56	13,91	-	-	14,13	0,00	14,13	-	58,11	-	0,81			-0,76
23.08.14	24,00	-	0,00	14,12	-14,12	22,88	58,19	-35,31	7,00	5,00	-1,66	14,87	-	-	15,09	0,00	15,09	-	57,76	-	0,86			-0,80
Среднее	24,00	-	-	12,55	-12,55	24,30	54,79	-30,49	7,00	5,00	-1,37	12,97	-	-	13,15	-	13,15	-	54,42	-	0,71	-	-	-0,66
Итого	744,00		0,00	389,11	-389,11						-42,48	402,07	0,00	0,00	407,79	0,00	407,79	0,00			21,91	0,00	0,00	-20,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 24 °C = -9,65 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,26** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **407,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Петербургэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 14 г.