Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0814.txt | Txв, гр.С= 24
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	-	0,00	13,48	-13,48	25,46	51,13	-25,67	7,00	5,00	-1,37	13,96	-	-	14,13	0,00	14,13	-	50,08	-	0,70			-0,67
25.07.14	24,00	-	0,00	14,20	-14,20	25,50	51,87	-26,37	7,00	5,00	-1,46	14,70	-	-	14,88	0,00	14,88	-	50,86	-	0,75			-0,71
26.07.14	24,00	-	0,00	12,72	-12,72	25,62	52,53	-26,91	7,00	5,00	-1,32	13,15	-	-	13,32	0,00	13,32	-	51,42	-	0,68			-0,65
27.07.14	24,00	-	0,00	15,25	-15,25	25,66	51,69	-26,03	7,00	5,00	-1,56	15,72	-	-	15,90	0,00	15,90	-	50,83	-	0,80			-0,76
28.07.14	24,00	-	0,00	12,57	-12,57	25,79	51,69	-25,90	7,00	5,00	-1,29	13,00	-	-	13,17	0,00	13,17	-	50,70	-	0,66			-0,63
29.07.14	24,00	-	0,00	13,11	-13,11	26,27	52,86	-26,59	7,00	5,00	-1,37	13,55	-	-	13,72	0,00	13,72	-	51,82	-	0,70			-0,67
30.07.14	24,00	-	0,00	13,43	-13,43	26,46	53,20	-26,74	7,00	5,00	-1,42	13,89	-	-	14,09	0,00	14,09	-	52,18	-	0,73			-0,69
31.07.14	24,00	-	0,00	12,63	-12,63	26,60	52,78	-26,18	7,00	5,00	-1,32	13,09	-	-	13,27	0,00	13,27	-	51,67	-	0,68			-0,64
01.08.14	24,00	-	0,00	13,20	-13,20	26,94	53,37	-26,43	7,00	5,00	-1,40	13,67	-	-	13,85	0,00	13,85	-	52,28	-	0,71			-0,68
02.08.14	24,00	-	0,00	12,14	-12,14	26,78	52,60	-25,82	7,00	5,00	-1,27	12,61	-	-	12,77	0,00	12,77	-	51,48	-	0,65			-0,61
03.08.14	24,00	-	0,00	12,36	-12,36	26,65	52,78	-26,13	7,00	5,00	-1,29	12,79	-	-	12,97	0,00	12,97	-	51,75	-	0,66			-0,63
04.08.14	23,00	-	0,00	12,41	-12,41	26,98	52,84	-25,86	7,00	5,00	-1,34	13,55	-	-	13,73	0,00	13,73	-	51,76	-	0,71			-0,63
05.08.14	23,00	-	0,00	13,31	-13,31	28,19	53,03	-24,84	7,00	5,00	-1,45	14,67	-	-	14,87	0,00	14,87	-	51,99	-	0,76			-0,68
06.08.14	24,00	-	0,00	13,21	-13,21	28,47	52,95	-24,48	7,00	5,00	-1,39	13,74	-	-	13,92	0,00	13,92	-	51,81	-	0,71			-0,68
07.08.14	24,00	-	0,00	12,48	-12,48	28,44	52,92	-24,48	7,00	5,00	-1,31	13,05	-	-	13,22	0,00	13,22	-	51,68	-	0,67			-0,64
08.08.14	24,00	-	0,00	12,42	-12,42	28,77	52,84	-24,07	7,00	5,00	-1,30	12,97	-	-	13,16	0,00	13,16	-	51,63	-	0,67			-0,63
09.08.14	24,00	-	0,00	14,09	-14,09	28,30	52,68	-24,38	7,00	5,00	-1,48	14,66	-	-	14,84	0,00	14,84	-	51,61	-	0,76			-0,72
10.08.14	24,00	-	0,00	14,71	-14,71	27,93	52,92	-24,99	7,00	5,00	-1,55	15,31	-	-	15,49	0,00	15,49	-	51,90	-	0,80			-0,75
11.08.14	24,00	-	0,00	13,28	-13,28	28,01	53,29	-25,28	7,00	5,00	-1,41	13,83	-	-	14,02	0,00	14,02	-	52,13	-	0,72			-0,69
12.08.14	24,00	-	0,00	12,36	-12,36	29,00	54,67	-25,67	7,00	5,00	-1,34	12,91	-	-	13,10	0,00	13,10	-	53,33	-	0,69			-0,65
13.08.14	24,00	-	0,00	14,17	-14,17	30,36	56,03	-25,67	7,00	5,00	-1,58	14,81	-	-	15,00	0,00	15,00	-	54,72	-	0,81			-0,77
14.08.14	24,00	-	0,00	13,69	-13,69	29,83	56,01	-26,18	7,00	5,00	-1,53	14,43	-	-	14,66	0,00	14,66	-	54,41	-	0,79			-0,74
15.08.14	24,00	-	0,00	14,93	-14,93	29,89	56,81	-26,92	7,00	5,00	-1,69	15,64	-	-	15,86	0,00	15,86	-	55,38	-	0,87			-0,82
16.08.14	24,00	-	0,00	11,56	-11,56	30,68	56,25	-25,57	7,00	5,00	-1,30	12,28	-	-	12,44	0,00	12,44	-	54,53	-	0,67			-0,63
17.08.14	24,00	-	0,00	14,04	-14,04	30,15	56,83	-26,68	7,00	5,00	-1,60	14,90	-	-	15,12	0,00	15,12	-	55,13	-	0,82			-0,77
18.08.14	24,00	-	0,00	15,08	-15,08	30,10	57,58	-27,48	7,00	5,00	-1,73	15,78	-	-	16,03	0,00	16,03	-	56,12	-	0,89			-0,84
19.08.14	24,00	-	0,00	14,37	-14,37	30,09	56,85	-26,76	7,00	5,00	-1,63	15,10	-	-	15,31	0,00	15,31	-	55,30	-	0,84			-0,79
20.08.14	24,00	-	0,00	14,81	-14,81	29,95	57,19	-27,24	7,00	5,00	-1,69	15,48	-	-	15,70	0,00	15,70	-	55,70	-	0,86			-0,82
21.08.14	24,00	-	0,00	13,92	-13,92	29,57	56,66	-27,09	7,00	5,00	-1,58	14,69	-	-	14,91	0,00	14,91	-	55,10	-	0,81			-0,77
22.08.14	24,00	-	0,00	13,66	-13,66	29,39	56,53	-27,14	7,00	5,00	-1,54	14,33	-	-	14,53	0,00	14,53	-	54,97	-	0,79			-0,75
23.08.14	24,00	-	0,00	13,91	-13,91	29,62	56,90	-27,28	7,00	5,00	-1,58	14,66	-	-	14,89	0,00	14,89	-	55,38	-	0,82			-0,77
Среднее	23,94	-	-	13,47	-13,47	28,11	54,14	-26,03	7,00	5,00	-1,45	14,09	-	-	14,29	-	14,29	-	52,89	-	0,75	-	-	-0,71
Итого	742,00		0,00	417,50	-417,50						-45,04	436,92	0,00	0,00	442,87	0,00	442,87	0,00			23,15	0,00	0,00	-21,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	05.08.14 14:00	21720,64	18771,08	5161,43	-	5244,05	-	706,09	-
	24.08.14 17:00	21720,64	19033,94	5436,88	-	5523,40	-	692,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 24 °C = -10,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **442,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" "Энергосбыт" печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 14 г.