Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Пинегина 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.14 | 24,00 | - | 6,80 | 0,00 | 6,80 | 58,08 | 26,32 | 31,76 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,64 | - | - | 6,75 | 0,00 | 6,75 | - | 57,47 | - | 0,38 | | | 0,40 |
| 25.07.14 | 24,00 | - | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 60,14 | 26,21 | 33,93 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,84 | - | - | 7,96 | 0,00 | 7,96 | - | 59,53 | - | 0,47 | | | 0,48 |
| 26.07.14 | 24,00 | - | 6,12 | 0,00 | 6,12 | 60,18 | 27,17 | 33,01 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,04 | - | - | 6,12 | 0,00 | 6,12 | - | 59,39 | - | 0,36 | | | 0,37 |
| 27.07.14 | 24,00 | - | 7,23 | 0,00 | 7,23 | 58,47 | 27,30 | 31,17 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,09 | - | - | 7,17 | 0,00 | 7,17 | - | 57,89 | - | 0,41 | | | 0,42 |
| 28.07.14 | 24,00 | - | 5,99 | 0,00 | 5,99 | 59,18 | 27,40 | 31,78 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,83 | - | - | 5,90 | 0,00 | 5,90 | - | 58,52 | - | 0,34 | | | 0,36 |
| 29.07.14 | 24,00 | - | 6,36 | 0,00 | 6,36 | 60,14 | 27,80 | 32,34 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,19 | - | - | 6,27 | 0,00 | 6,27 | - | 59,63 | - | 0,37 | | | 0,38 |
| 30.07.14 | 24,00 | - | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 60,98 | 27,89 | 33,09 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,76 | - | - | 6,86 | 0,00 | 6,86 | - | 60,23 | - | 0,41 | | | 0,42 |
| 31.07.14 | 24,00 | - | 5,96 | 0,00 | 5,96 | 60,52 | 28,27 | 32,25 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,79 | - | - | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - | 59,86 | - | 0,35 | | | 0,36 |
| 01.08.14 | 24,00 | - | 5,72 | 0,00 | 5,72 | 61,06 | 28,33 | 32,73 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,61 | - | - | 5,68 | 0,00 | 5,68 | - | 60,34 | - | 0,34 | | | 0,35 |
| 02.08.14 | 24,00 | - | 5,48 | 0,00 | 5,48 | 59,96 | 27,96 | 32,00 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 5,28 | - | - | 5,35 | 0,00 | 5,35 | - | 59,42 | - | 0,31 | | | 0,33 |
| 03.08.14 | 24,00 | - | 6,84 | 0,00 | 6,84 | 60,57 | 27,83 | 32,74 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,70 | - | - | 6,80 | 0,00 | 6,80 | - | 59,92 | - | 0,40 | | | 0,41 |
| 04.08.14 | 24,00 | - | 7,04 | 0,00 | 7,04 | 60,53 | 27,99 | 32,54 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,86 | - | - | 7,01 | 0,00 | 7,01 | - | 60,00 | - | 0,41 | | | 0,43 |
| 05.08.14 | 24,00 | - | 5,66 | 0,00 | 5,66 | 60,24 | 28,05 | 32,19 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,54 | - | - | 5,61 | 0,00 | 5,61 | - | 59,48 | - | 0,33 | | | 0,34 |
| 06.08.14 | 24,00 | - | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 60,40 | 28,25 | 32,15 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,68 | - | - | 5,74 | 0,00 | 5,74 | - | 59,70 | - | 0,34 | | | 0,35 |
| 07.08.14 | 24,00 | - | 5,97 | 0,00 | 5,97 | 60,58 | 28,26 | 32,32 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,90 | - | - | 6,00 | 0,00 | 6,00 | - | 59,84 | - | 0,35 | | | 0,36 |
| 08.08.14 | 24,00 | - | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 60,34 | 28,23 | 32,11 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,97 | - | - | 6,07 | 0,00 | 6,07 | - | 59,54 | - | 0,36 | | | 0,36 |
| 09.08.14 | 24,00 | - | 5,43 | 0,00 | 5,43 | 59,21 | 27,81 | 31,40 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,34 | - | - | 5,40 | 0,00 | 5,40 | - | 58,41 | - | 0,32 | | | 0,32 |
| 10.08.14 | 24,00 | - | 5,72 | 0,00 | 5,72 | 59,60 | 27,73 | 31,87 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,56 | - | - | 5,65 | 0,00 | 5,65 | - | 59,01 | - | 0,33 | | | 0,34 |
| 11.08.14 | 24,00 | - | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 60,92 | 27,99 | 32,93 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,56 | - | - | 6,67 | 0,00 | 6,67 | - | 60,29 | - | 0,39 | | | 0,41 |
| 12.08.14 | 24,00 | - | 6,01 | 0,00 | 6,01 | 62,95 | 28,33 | 34,62 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,88 | - | - | 5,97 | 0,00 | 5,97 | - | 62,16 | - | 0,37 | | | 0,38 |
| 13.08.14 | 24,00 | - | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 64,04 | 27,73 | 36,31 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,65 | - | - | 5,77 | 0,00 | 5,77 | - | 63,26 | - | 0,36 | | | 0,37 |
| 14.08.14 | 24,00 | - | 5,98 | 0,00 | 5,98 | 64,56 | 26,52 | 38,04 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,88 | - | - | 5,99 | 0,00 | 5,99 | - | 63,59 | - | 0,38 | | | 0,39 |
| 15.08.14 | 24,00 | - | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 64,35 | 26,13 | 38,22 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,30 | - | - | 5,39 | 0,00 | 5,39 | - | 63,57 | - | 0,34 | | | 0,35 |
| 16.08.14 | 24,00 | - | 7,01 | 0,00 | 7,01 | 65,04 | 26,61 | 38,43 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,81 | - | - | 6,93 | 0,00 | 6,93 | - | 64,42 | - | 0,44 | | | 0,46 |
| 17.08.14 | 24,00 | - | 5,83 | 0,00 | 5,83 | 64,33 | 26,43 | 37,90 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,73 | - | - | 5,83 | 0,00 | 5,83 | - | 63,39 | - | 0,36 | | | 0,38 |
| 18.08.14 | 24,00 | - | 6,73 | 0,00 | 6,73 | 65,21 | 26,44 | 38,77 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,64 | - | - | 6,74 | 0,00 | 6,74 | - | 64,43 | - | 0,43 | | | 0,44 |
| 19.08.14 | 24,00 | - | 6,85 | 0,00 | 6,85 | 64,87 | 26,27 | 38,60 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,71 | - | - | 6,83 | 0,00 | 6,83 | - | 64,04 | - | 0,43 | | | 0,44 |
| 20.08.14 | 24,00 | - | 6,02 | 0,00 | 6,02 | 64,50 | 26,08 | 38,42 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,92 | - | - | 6,03 | 0,00 | 6,03 | - | 63,52 | - | 0,38 | | | 0,39 |
| 21.08.14 | 24,00 | - | 5,81 | 0,00 | 5,81 | 64,58 | 26,46 | 38,12 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,69 | - | - | 5,80 | 0,00 | 5,80 | - | 63,71 | - | 0,36 | | | 0,38 |
| 22.08.14 | 24,00 | - | 5,78 | 0,00 | 5,78 | 64,57 | 26,23 | 38,34 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 5,61 | - | - | 5,73 | 0,00 | 5,73 | - | 63,65 | - | 0,36 | | | 0,37 |
| 23.08.14 | 24,00 | - | 7,22 | 0,00 | 7,22 | 64,98 | 25,93 | 39,05 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 7,10 | - | - | 7,23 | 0,00 | 7,23 | - | 64,18 | - | 0,46 | | | 0,47 |
| Среднее | 24,00 | - | 6,27 | - | 6,27 | 61,78 | 27,29 | 34,49 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 6,13 | - | - | 6,23 | - | 6,23 | - | 61,04 | - | 0,37 | - | - | 0,39 |
| Итого | 744,00 | | 194,22 | 0,00 | 194,22 | | | | | | 0,37 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 193,13 | 0,00 | 193,13 | 0,00 | | | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 11,99 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 24 °С = -4,56 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,43** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **193,13** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 14 г.

печать энергосбыта