Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 101 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6079-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6079 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	*	98,22	78,38	19,84	68,44	68,24	0,19	7,30	3,60	0,32	15,57	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	68,20	0,00	1,06			1,38
25.07.14	24,00	*	99,37	79,09	20,29	67,47	67,29	0,18	7,30	3,60	0,32	15,88	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	67,27	0,00	1,07			1,39
26.07.14	24,00	*	98,42	78,82	19,60	63,07	62,81	0,26	7,30	3,60	0,29	15,40	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	63,39	0,00	0,98			1,26
27.07.14	24,00	*	99,11	80,03	19,08	68,96	68,76	0,20	7,30	3,60	0,32	14,84	0,00	0,00	15,16	0,00	15,16	-	68,79	0,00	1,02			1,34
28.07.14	24,00	*	98,11	80,33	17,78	68,54	68,36	0,18	7,30	3,60	0,32	13,52	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	68,31	0,00	0,92			1,24
29.07.14	24,00	*	100,39	80,69	19,71	68,46	68,25	0,20	7,30	3,60	0,33	15,23	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56	-	68,36	0,00	1,04			1,37
30.07.14	24,00	*	100,77	81,55	19,22	68,81	68,62	0,19	7,30	3,60	0,34	14,69	0,00	0,00	15,01	0,00	15,01	-	68,62	0,00	1,01			1,35
31.07.14	24,00	*	101,88	81,67	20,21	68,75	68,58	0,17	7,30	3,60	0,35	15,53	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	-	68,57	0,00	1,07			1,41
01.08.14	24,00	*	99,68	81,21	18,46	68,86	68,69	0,18	7,30	3,60	0,36	13,63	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	-	68,65	0,00	0,94			1,29
02.08.14	24,00	*	101,06	81,39	19,67	68,84	68,67	0,17	7,30	3,60	0,36	14,76	0,00	0,00	15,08	0,00	15,08	-	68,61	0,00	1,01			1,38
03.08.14	24,00	*	100,56	80,63	19,94	68,98	68,79	0,19	7,30	3,60	0,36	15,04	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	-	68,84	0,00	1,04			1,40
04.08.14	24,00	*	99,84	80,49	19,35	69,19	69,00	0,19	7,30	3,60	0,36	14,48	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	-	68,99	0,00	1,00			1,36
05.08.14	24,00	*	103,02	82,13	20,89	69,11	68,95	0,16	7,30	3,60	0,37	15,96	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31	-	68,84	0,00	1,10			1,47
06.08.14	24,00	*	102,77	83,11	19,66	68,72	68,55	0,17	7,30	3,60	0,36	14,77	0,00	0,00	15,09	0,00	15,09	-	68,53	0,00	1,01			1,37
07.08.14	24,00	*	102,42	82,31	20,11	69,03	68,83	0,19	7,30	3,60	0,36	15,18	0,00	0,00	15,52	0,00	15,52	-	68,94	0,00	1,05			1,41
08.08.14	24,00	*	102,37	83,15	19,22	68,92	68,73	0,19	7,30	3,60	0,36	14,39	0,00	0,00	14,70	0,00	14,70	-	68,85	0,00	0,99			1,35
09.08.14	24,00	*	104,32	84,53	19,79	68,50	68,32	0,18	7,30	3,60	0,36	14,87	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	68,39	0,00	1,02			1,38
10.08.14	24,00	*	101,84	83,17	18,67	68,80	68,62	0,18	7,30	3,60	0,36	13,86	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16	-	68,62	0,00	0,95			1,31
11.08.14	24,00	*	57,13	39,94	17,19	68,54	68,55	-0,01	7,30	3,60	0,20	14,52	0,00	0,00	14,83	0,00	14,83	-	67,75	0,00	0,98			1,18
12.08.14	24,00	*	16,46	0,00	16,46	66,63	32,64	33,99	7,30	3,60	0,05	15,77	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09	-	66,26	0,00	1,05			1,10
13.08.14	24,00	*	15,55	0,00	15,55	66,11	31,13	34,99	7,30	3,60	0,05	14,93	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23	-	65,72	0,00	0,98			1,03
14.08.14	24,00	*	16,34	0,00	16,34	66,33	29,99	36,34	7,30	3,60	0,05	15,69	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	65,94	0,00	1,04			1,09
15.08.14	24,00	*	16,39	0,00	16,39	66,25	29,69	36,56	7,30	3,60	0,05	15,75	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	-	65,85	0,00	1,04			1,09
16.08.14	24,00	*	18,12	0,00	18,12	66,19	29,48	36,71	7,30	3,60	0,05	17,41	0,00	0,00	17,76	0,00	17,76	-	65,82	0,00	1,15			1,20
17.08.14	24,00	*	17,71	0,00	17,71	66,07	29,18	36,88	7,30	3,60	0,05	17,02	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	-	65,69	0,00	1,12			1,17
18.08.14	24,00	*	16,15	0,00	16,15	65,88	29,08	36,80	7,30	3,60	0,05	15,54	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	-	65,46	0,00	1,02			1,02
19.08.14	24,00		76,46	0,00	18,67	67,82	57,99	9,83	7,30	3,60	0,26	15,16	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	67,59	0,00	1,02			1,28
20.08.14	24,00		76,46	0,00	18,67	67,82	57,99	9,83	7,30	3,60	0,26	15,16	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	67,59	0,00	1,02			1,28
21.08.14	24,00		76,46	0,00	18,67	67,82	57,99	9,83	7,30	3,60	0,26	15,16	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	67,59	0,00	1,02			1,28
22.08.14	24,00		76,46	0,00	18,67	67,82	57,99	9,83	7,30	3,60	0,26	15,16	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	67,59	0,00	1,02			1,28
23.08.14	24,00		76,46	0,00	18,67	67,82	57,99	9,83	7,30	3,60	0,26	15,16	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	67,59	0,00	1,02			1,28
Среднее	24,00	-	76,46	48,47	18,67	67,82	57,99	9,83	7,30	3,60	0,26	15,16	-	-	15,48	-	15,48	-	67,59	-	1,02	-	-	1,28
Итого	1680,00		2370,30	1502,61	578,74						8,04	470,03	0,00	0,00	479,96	0,00	479,96	0,00			31,75	0,00	0,00	39,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 12:00	122527,68	89213,32	23073,20	0,00	23608,16	0,00	4645,20	-
	19.08.14 13:00	124473,35	90673,66	23469,15	0,00	24012,47	0,00	4678,55	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -9,98 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,81** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **479,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 14 г.

печать энергосбыта