Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 72 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

ТВ-1

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	*	0,00	0,02	-0,02	23,68	23,59	0,08	5,00	4,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,86	0,00	0,00			0,82
25.07.14	24,00	*	44,10	38,45	5,65	64,46	63,09	1,37	5,00	4,00	6,57	6,69	0,00	0,00	6,81	0,00	6,81	-	62,64	0,00	0,42			6,99
26.07.14	24,00	*	220,01	200,25	19,77	61,29	61,12	0,16	5,00	4,00	0,13	18,09	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	62,04	0,00	1,12			1,25
27.07.14	24,00	*	218,10	200,69	17,41	67,22	67,11	0,11	5,00	4,00	0,16	15,35	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	-	67,22	0,00	1,03			1,20
28.07.14	24,00	*	218,75	201,39	17,36	66,99	66,88	0,11	5,00	4,00	0,13	15,74	0,00	0,00	16,07	0,00	16,07	-	66,98	0,00	1,05			1,19
29.07.14	24,00	*	219,00	201,53	17,47	66,79	66,67	0,11	5,00	4,00	0,13	15,96	0,00	0,00	16,29	0,00	16,29	-	66,91	0,00	1,07			1,19
30.07.14	24,00	*	217,72	200,53	17,19	67,20	67,10	0,09	5,00	4,00	0,12	15,72	0,00	0,00	16,05	0,00	16,05	-	67,12	0,00	1,06			1,18
31.07.14	24,00	*	217,62	199,98	17,64	67,19	67,09	0,10	5,00	4,00	0,12	16,22	0,00	0,00	16,56	0,00	16,56	-	67,12	0,00	1,09			1,21
01.08.14	24,00	*	215,37	198,60	16,78	67,30	67,21	0,09	5,00	4,00	0,12	15,39	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	-	67,25	0,00	1,03			1,15
02.08.14	24,00	*	216,43	199,27	17,16	67,28	67,19	0,09	5,00	4,00	0,12	15,77	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	-	67,23	0,00	1,06			1,18
03.08.14	24,00	*	214,88	197,72	17,16	67,39	67,29	0,10	5,00	4,00	0,12	15,79	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	-	67,40	0,00	1,06			1,18
04.08.14	24,00	*	209,08	191,20	17,88	67,67	67,58	0,09	5,00	4,00	0,11	16,58	0,00	0,00	16,93	0,00	16,93	-	67,62	0,00	1,12			1,23
05.08.14	24,00	*	225,22	207,12	18,10	67,61	67,53	0,08	5,00	4,00	0,11	16,78	0,00	0,00	17,14	0,00	17,14	-	67,46	0,00	1,13			1,24
06.08.14	24,00	*	234,90	217,96	16,95	67,27	67,19	0,08	5,00	4,00	0,11	15,64	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	-	67,25	0,00	1,05			1,16
07.08.14	24,00	*	228,27	211,19	17,07	67,51	67,42	0,09	5,00	4,00	0,10	15,85	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	67,55	0,00	1,07			1,18
08.08.14	24,00	*	234,73	219,67	15,06	67,39	67,30	0,09	5,00	4,00	0,11	13,78	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	67,47	0,00	0,93			1,04
09.08.14	24,00	*	240,10	223,30	16,80	66,99	66,91	0,08	5,00	4,00	0,11	15,52	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	67,04	0,00	1,04			1,15
10.08.14	24,00	*	191,05	179,10	11,95	66,72	66,58	0,15	5,00	4,00	2,37	16,03	0,00	0,00	16,34	0,00	16,34	-	64,63	0,00	1,04			3,40
11.08.14	24,00	*	160,14	143,71	16,43	66,62	66,85	-0,22	5,00	4,00	0,03	16,41	0,00	0,00	16,72	0,00	16,72	-	63,37	0,00	1,04			1,07
12.08.14	24,00	*	11,10	0,88	10,22	47,40	25,92	21,47	5,00	4,00	0,00	10,40	0,00	0,00	10,52	0,00	10,52	-	48,26	0,00	0,50			0,50
13.08.14	24,00	*	20,84	0,05	20,79	56,12	26,58	29,54	5,00	4,00	0,01	20,65	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	55,89	0,00	1,15			1,17
14.08.14	24,00	*	20,15	0,00	20,15	55,91	25,04	30,87	5,00	4,00	0,01	20,09	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	55,58	0,00	1,12			1,13
15.08.14	24,00	*	19,00	0,00	19,00	55,50	24,71	30,79	5,00	4,00	0,00	19,05	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	-	55,17	0,00	1,05			1,05
16.08.14	24,00	*	20,75	0,00	20,75	56,69	24,14	32,55	5,00	4,00	0,01	20,67	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-	56,42	0,00	1,17			1,18
17.08.14	24,00	*	22,71	0,00	22,71	57,52	24,23	33,28	5,00	4,00	0,01	22,58	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	57,26	0,00	1,29			1,31
18.08.14	24,00	*	22,18	0,00	22,18	56,84	24,20	32,63	5,00	4,00	0,01	22,17	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	-	56,51	0,00	1,25			1,26
19.08.14	24,00	*	21,41	0,00	21,41	56,51	23,65	32,86	5,00	4,00	0,01	21,37	0,00	0,00	21,69	0,00	21,69	-	56,19	0,00	1,20			1,21
20.08.14	24,00	*	22,20	0,12	22,08	56,30	33,53	22,76	5,00	4,00	0,01	22,05	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	56,02	0,00	1,23			1,25
21.08.14	24,00	*	20,26	2,96	17,30	55,91	45,06	10,85	5,00	4,00	-0,25	23,06	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	54,27	0,00	1,25			1,00
22.08.14	24,00	*	11,97	2,44	9,53	55,11	43,92	11,18	5,00	4,00	-0,20	14,23	0,00	0,00	14,42	0,00	14,42	-	53,04	0,00	0,75			0,55
23.08.14	24,00	*	23,67	0,00	23,67	57,43	22,16	35,28	5,00	4,00	0,01	23,57	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94	-	57,14	0,00	1,35			1,36
Среднее	24,00	-	127,80	110,91	16,89	61,02	50,48	10,55	5,00	4,00	0,36	16,68	-	-	16,98	-	16,98	-	60,64	-	1,02	-	-	1,39
Итого	744,00		3961,70	3438,13	523,57						11,21	517,21	0,00	0,00	526,40	0,00	526,40	0,00			31,74	0,00	0,00	42,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 12:00	15359,74	11140,40	4013,64	0,00	4086,07	0,00	587,14	-
	24.08.14 20:00	19343,16	14578,53	4552,38	0,00	4634,34	0,00	631,33	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -10,99 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,97** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **526,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 14 г.