Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 82 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14862 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	*	15,44	0,00	15,44	53,42	30,21	23,22	7,50	3,90	-0,01	15,73	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	-	53,04	0,00	0,83			0,83
25.07.14	24,00	*	14,97	0,00	14,97	52,83	30,44	22,39	7,50	3,90	-0,01	15,21	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41	-	52,42	0,00	0,80			0,79
26.07.14	24,00	*	10,07	0,00	10,07	49,06	30,41	18,65	7,50	3,90	0,00	10,24	0,00	0,00	10,36	0,00	10,36	-	48,66	0,00	0,50			0,49
27.07.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	56,54	30,99	25,55	7,50	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	56,10	0,00	0,00			0,00
28.07.14	24,00	*	8,75	0,00	8,75	53,73	30,09	23,63	7,50	3,90	0,00	8,89	0,00	0,00	9,01	0,00	9,01	-	53,35	0,00	0,47			0,47
29.07.14	24,00	*	15,83	0,00	15,83	53,08	31,26	21,82	7,50	3,90	-0,01	16,12	0,00	0,00	16,33	0,00	16,33	-	52,69	0,00	0,85			0,84
30.07.14	24,00	*	5,88	0,00	5,88	52,29	33,14	19,15	7,50	3,90	0,00	5,99	0,00	0,00	6,06	0,00	6,06	-	51,78	0,00	0,31			0,31
31.07.14	24,00	*	13,08	0,06	13,02	56,78	32,56	24,22	7,50	3,90	0,56	13,15	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	-	56,42	0,00	0,74			1,30
01.08.14	24,00	*	13,61	0,00	13,61	58,15	30,96	27,20	7,50	3,90	0,01	13,56	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	-	57,69	0,00	0,78			0,79
02.08.14	24,00	*	12,91	0,00	12,91	57,43	31,02	26,40	7,50	3,90	0,02	12,69	0,00	0,00	12,89	0,00	12,89	-	56,87	0,00	0,72			0,74
03.08.14	24,00	*	12,50	0,00	12,50	57,05	31,30	25,74	7,50	3,90	0,00	12,62	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	-	56,54	0,00	0,71			0,71
04.08.14	24,00	*	14,61	0,00	14,61	58,42	31,86	26,55	7,50	3,90	0,00	14,75	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98	-	57,95	0,00	0,85			0,85
05.08.14	24,00	*	13,08	0,00	13,08	57,70	31,81	25,89	7,50	3,90	0,00	13,27	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	-	57,20	0,00	0,76			0,76
06.08.14	24,00	*	14,02	0,00	14,02	57,96	31,99	25,96	7,50	3,90	0,01	13,92	0,00	0,00	14,13	0,00	14,13	-	57,52	0,00	0,80			0,81
07.08.14	24,00	*	14,15	0,00	14,15	58,31	32,36	25,95	7,50	3,90	0,01	14,04	0,00	0,00	14,26	0,00	14,26	-	57,82	0,00	0,81			0,83
08.08.14	24,00	*	13,68	0,00	13,68	58,26	32,15	26,11	7,50	3,90	0,01	13,71	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	-	57,71	0,00	0,79			0,80
09.08.14	24,00	*	11,59	0,00	11,59	56,69	31,29	25,40	7,50	3,90	0,00	11,70	0,00	0,00	11,88	0,00	11,88	-	56,24	0,00	0,66			0,66
10.08.14	24,00	*	12,83	0,00	12,83	56,96	31,50	25,46	7,50	3,90	0,01	12,73	0,00	0,00	12,92	0,00	12,92	-	56,48	0,00	0,72			0,73
11.08.14	24,00	*	13,67	0,00	13,67	58,55	31,94	26,61	7,50	3,90	0,01	13,66	0,00	0,00	13,88	0,00	13,88	-	57,99	0,00	0,79			0,80
12.08.14	24,00	*	19,15	18,73	0,42	57,89	60,04	-2,16	7,50	3,90	5,76	12,83	0,00	0,00	13,03	0,00	13,03	-	57,34	0,00	0,74			6,50
13.08.14	24,00	*	14,72	0,00	14,72	57,92	30,62	27,30	7,50	3,90	0,03	14,37	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	-	57,42	0,00	0,82			0,85
14.08.14	24,00	*	13,87	0,00	13,87	57,47	29,77	27,70	7,50	3,90	0,01	13,80	0,00	0,00	14,01	0,00	14,01	-	56,99	0,00	0,79			0,80
15.08.14	24,00	*	14,91	0,00	14,91	58,25	28,96	29,30	7,50	3,90	0,01	14,91	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14	-	57,77	0,00	0,86			0,87
16.08.14	24,00	*	14,93	0,00	14,93	58,18	29,29	28,89	7,50	3,90	0,02	14,78	0,00	0,00	15,02	0,00	15,02	-	57,68	0,00	0,85			0,87
17.08.14	24,00	*	15,46	0,00	15,46	58,88	28,95	29,94	7,50	3,90	0,00	15,52	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	-	58,42	0,00	0,91			0,91
18.08.14	24,00	*	15,77	0,00	15,77	58,64	28,95	29,68	7,50	3,90	0,01	15,83	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	-	58,12	0,00	0,92			0,93
19.08.14	24,00	*	15,50	0,00	15,50	58,59	28,54	30,06	7,50	3,90	0,02	15,35	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	-	58,10	0,00	0,89			0,91
20.08.14	24,00	*	16,64	0,00	16,64	59,01	28,78	30,23	7,50	3,90	0,01	16,55	0,00	0,00	16,81	0,00	16,81	-	58,52	0,00	0,97			0,98
21.08.14	24,00	*	16,62	0,00	16,62	58,08	27,54	30,54	7,50	3,90	0,01	16,61	0,00	0,00	16,87	0,00	16,87	-	57,64	0,00	0,96			0,97
22.08.14	24,00	*	16,67	0,00	16,67	58,85	26,90	31,95	7,50	3,90	0,01	16,68	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	-	58,38	0,00	0,97			0,98
23.08.14	24,00	*	13,25	0,00	13,25	56,58	27,59	28,99	7,50	3,90	0,03	12,84	0,00	0,00	13,04	0,00	13,04	-	56,07	0,00	0,72			0,75
Среднее	24,00	-	13,49	0,61	12,88	56,82	31,39	25,43	7,50	3,90	0,21	13,29	-	-	13,49	-	13,49	-	56,35	-	0,75	-	-	0,96
Итого	744,00		418,16	18,79	399,36						6,53	412,04	0,00	0,00	418,28	0,00	418,28	0,00			23,30	0,00	0,00	29,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 11:00	27431,66	21366,67	6767,53	0,00	6901,46	0,00	1960,86	-
	24.08.14 20:00	27857,20	21385,47	7187,05	0,00	7327,35	0,00	1991,14	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -8,75 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,55** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **418,28** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Отдел приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 14 г.