Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 91-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	*	13,75	0,00	13,75	65,72	60,55	5,17	6,00	3,00	0,01	13,83	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	-	64,62	0,00	0,89			0,90
25.07.14	24,00	*	14,13	0,00	14,13	65,19	57,77	7,42	6,00	3,00	0,01	14,23	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	-	64,12	0,00	0,91			0,92
26.07.14	24,00	*	14,82	0,00	14,82	61,32	62,53	-1,21	6,00	3,00	0,01	14,94	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	60,41	0,00	0,90			0,91
27.07.14	24,00	*	12,63	0,00	12,63	66,09	62,55	3,54	6,00	3,00	0,01	12,68	0,00	0,00	12,93	0,00	12,93	-	65,00	0,00	0,82			0,83
28.07.14	24,00	*	12,32	0,00	12,32	65,52	61,32	4,20	6,00	3,00	0,00	12,48	0,00	0,00	12,72	0,00	12,72	-	64,39	0,00	0,80			0,81
29.07.14	24,00	*	12,43	0,00	12,43	65,54	61,47	4,07	6,00	3,00	0,01	12,57	0,00	0,00	12,81	0,00	12,81	-	64,42	0,00	0,81			0,82
30.07.14	24,00	*	13,26	0,00	13,26	65,88	62,12	3,77	6,00	3,00	0,02	13,23	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	64,81	0,00	0,86			0,87
31.07.14	24,00	*	12,80	0,00	12,80	65,80	63,08	2,72	6,00	3,00	0,01	12,95	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20	-	64,65	0,00	0,84			0,84
01.08.14	24,00	*	12,66	0,00	12,66	65,98	62,26	3,72	6,00	3,00	0,01	12,75	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	64,86	0,00	0,83			0,84
02.08.14	24,00	*	13,04	0,00	13,04	65,99	63,27	2,73	6,00	3,00	0,01	13,13	0,00	0,00	13,39	0,00	13,39	-	64,88	0,00	0,85			0,86
03.08.14	24,00		15,05	0,00	15,05	66,55	58,60	7,95	6,00	3,00	0,01	15,14	0,00	0,00	15,44	0,00	15,44	-	65,54	0,00	0,99			1,00
04.08.14	24,00	*	14,15	0,00	14,15	66,43	64,95	1,48	6,00	3,00	0,01	14,24	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	-	65,37	0,00	0,93			0,94
05.08.14	24,00	*	12,59	0,00	12,59	66,05	64,23	1,82	6,00	3,00	0,00	12,74	0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	-	64,93	0,00	0,83			0,83
06.08.14	24,00	*	12,17	0,00	12,17	65,63	61,77	3,86	6,00	3,00	0,01	12,21	0,00	0,00	12,44	0,00	12,44	-	64,55	0,00	0,79			0,80
07.08.14	24,00	*	12,82	0,00	12,82	66,09	64,73	1,36	6,00	3,00	0,01	12,93	0,00	0,00	13,18	0,00	13,18	-	64,98	0,00	0,84			0,85
08.08.14	24,00	*	13,01	0,00	13,01	66,25	62,88	3,37	6,00	3,00	0,01	13,07	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33	-	65,17	0,00	0,85			0,86
09.08.14	24,00	*	12,16	0,00	12,16	65,41	58,99	6,42	6,00	3,00	0,01	12,17	0,00	0,00	12,41	0,00	12,41	-	64,29	0,00	0,78			0,80
10.08.14	24,00	*	12,84	0,00	12,84	65,92	62,04	3,88	6,00	3,00	0,00	13,12	0,00	0,00	13,37	0,00	13,37	-	64,74	0,00	0,85			0,85
11.08.14	24,00	*	13,41	0,00	13,41	66,43	65,25	1,18	6,00	3,00	0,00	13,57	0,00	0,00	13,84	0,00	13,84	-	65,30	0,00	0,89			0,89
12.08.14	24,00	*	11,73	0,00	11,73	65,86	64,25	1,61	6,00	3,00	0,01	11,81	0,00	0,00	12,04	0,00	12,04	-	64,63	0,00	0,76			0,77
13.08.14	24,00	*	10,84	0,00	10,84	65,40	61,89	3,51	6,00	3,00	0,00	11,05	0,00	0,00	11,26	0,00	11,26	-	64,08	0,00	0,71			0,71
14.08.14	24,00	*	12,84	0,00	12,84	65,92	62,29	3,62	6,00	3,00	0,00	13,15	0,00	0,00	13,40	0,00	13,40	-	64,62	0,00	0,85			0,85
15.08.14	24,00	*	12,81	0,00	12,81	65,94	58,46	7,48	6,00	3,00	0,01	12,91	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16	-	64,74	0,00	0,84			0,85
16.08.14	24,00	*	13,00	0,00	13,00	65,67	61,75	3,92	6,00	3,00	0,01	13,06	0,00	0,00	13,31	0,00	13,31	-	64,49	0,00	0,84			0,85
17.08.14	24,00	*	17,47	0,00	17,47	66,36	63,36	3,01	6,00	3,00	0,01	17,64	0,00	0,00	17,99	0,00	17,99	-	65,34	0,00	1,15			1,16
18.08.14	24,00	*	16,97	0,00	16,97	66,30	61,46	4,84	6,00	3,00	0,01	17,15	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	65,24	0,00	1,12			1,13
19.08.14	24,00	*	18,61	0,00	18,61	66,85	63,66	3,19	6,00	3,00	0,01	18,72	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	-	65,83	0,00	1,23			1,24
20.08.14	24,00	*	18,66	0,00	18,66	66,57	63,38	3,18	6,00	3,00	0,01	18,76	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	65,56	0,00	1,23			1,24
21.08.14	24,00	*	17,81	0,00	17,81	65,95	61,94	4,01	6,00	3,00	0,02	17,82	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	-	64,90	0,00	1,16			1,18
22.08.14	24,00	*	17,29	0,00	17,29	66,41	59,86	6,54	6,00	3,00	0,02	17,34	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	65,35	0,00	1,13			1,15
23.08.14	24,00	*	17,87	0,00	17,87	66,44	61,93	4,50	6,00	3,00	0,01	18,04	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	-	65,42	0,00	1,18			1,19
Среднее	24,00	-	14,06	-	14,06	65,85	62,08	3,77	6,00	3,00	0,01	14,17	-	-	14,45	-	14,45	-	64,75	-	0,92	-	-	0,93
Итого	744,00		435,92	0,00	435,92						0,26	439,41	0,00	0,00	447,98	0,00	447,98	0,00			28,47	0,00	0,00	28,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 11:00	69508,79	62184,33	8917,87	0,00	9132,03	0,00	1616,71	-
	24.08.14 20:00	69953,12	62184,33	9365,69	0,00	9588,57	0,00	1645,98	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -9,33 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,40** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 14 г.