Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 98 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	-	62,87	56,10	6,77	67,29	61,52	5,77	7,00	5,00	0,37	6,14	-	-	6,32	0,00	6,32	-	66,93	-	0,41			0,78
25.07.14	24,00	-	62,99	56,58	6,41	66,30	60,69	5,61	7,00	5,00	0,35	5,87	-	-	6,00	0,00	6,00	-	65,89	-	0,39			0,74
26.07.14	24,00	-	62,62	56,11	6,51	62,23	57,23	5,00	7,00	5,00	0,29	6,38	-	-	6,49	0,00	6,49	-	62,98	-	0,40			0,69
27.07.14	24,00	-	63,51	57,07	6,44	67,94	62,36	5,58	7,00	5,00	0,34	6,19	-	-	6,35	0,00	6,35	-	67,76	-	0,42			0,76
28.07.14	24,00	-	63,68	57,45	6,23	67,50	62,15	5,35	7,00	5,00	0,34	5,85	-	-	5,98	0,00	5,98	-	67,29	-	0,40			0,73
29.07.14	24,00	-	64,15	57,78	6,37	67,43	62,54	4,89	7,00	5,00	0,31	5,99	-	-	6,12	0,00	6,12	-	67,50	-	0,40			0,71
30.07.14	24,00	-	64,53	58,44	6,09	67,79	62,91	4,88	7,00	5,00	0,32	5,76	-	-	5,89	0,00	5,89	-	67,60	-	0,39			0,70
31.07.14	23,00	-	61,93	56,23	5,70	67,73	62,93	4,80	7,00	5,00	0,27	5,75	-	-	5,90	0,00	5,90	-	67,45	-	0,39			0,66
01.08.14	24,00	-	64,85	59,07	5,78	67,83	62,98	4,85	7,00	5,00	0,31	5,48	-	-	5,62	0,00	5,62	-	67,56	-	0,37			0,68
02.08.14	24,00	-	66,62	60,12	6,50	67,75	62,93	4,82	7,00	5,00	0,31	6,21	-	-	6,36	0,00	6,36	-	67,48	-	0,42			0,73
03.08.14	24,00	-	65,76	59,60	6,16	67,84	62,98	4,86	7,00	5,00	0,31	5,90	-	-	6,07	0,00	6,07	-	67,66	-	0,40			0,71
04.08.14	24,00	-	65,37	59,63	5,74	68,02	63,16	4,86	7,00	5,00	0,31	5,47	-	-	5,60	0,00	5,60	-	67,72	-	0,37			0,69
05.08.14	24,00	-	67,85	61,06	6,79	67,99	63,24	4,75	7,00	5,00	0,32	6,40	-	-	6,55	0,00	6,55	-	67,65	-	0,43			0,75
06.08.14	24,00	-	68,36	61,91	6,45	67,61	62,97	4,64	7,00	5,00	0,32	6,05	-	-	6,20	0,00	6,20	-	67,43	-	0,41			0,73
07.08.14	24,00	-	67,25	61,74	5,51	67,88	63,21	4,67	7,00	5,00	0,32	5,17	-	-	5,26	0,00	5,26	-	67,76	-	0,35			0,67
08.08.14	24,00	-	68,78	62,50	6,28	67,77	63,10	4,67	7,00	5,00	0,32	5,91	-	-	6,04	0,00	6,04	-	67,62	-	0,40			0,72
09.08.14	24,00	-	70,03	63,46	6,57	67,39	62,78	4,61	7,00	5,00	0,32	6,22	-	-	6,35	0,00	6,35	-	67,26	-	0,42			0,74
10.08.14	24,00	-	68,65	62,26	6,39	67,67	62,93	4,74	7,00	5,00	0,33	5,98	-	-	6,14	0,00	6,14	-	67,53	-	0,41			0,73
11.08.14	24,00	-	69,08	62,95	6,13	68,15	63,44	4,71	7,00	5,00	0,33	5,76	-	-	5,89	0,00	5,89	-	68,00	-	0,39			0,72
12.08.14	24,00	-	67,56	61,75	5,81	67,99	63,20	4,79	7,00	5,00	0,32	5,48	-	-	5,57	0,00	5,57	-	67,84	-	0,37			0,69
13.08.14	24,00	-	68,35	61,83	6,52	67,80	62,91	4,89	7,00	5,00	0,33	6,16	-	-	6,28	0,00	6,28	-	67,38	-	0,42			0,75
14.08.14	24,00	-	69,64	62,36	7,28	67,87	62,81	5,06	7,00	5,00	0,35	6,89	-	-	7,04	0,00	7,04	-	67,64	-	0,46			0,81
15.08.14	24,00	-	68,88	61,33	7,55	67,84	62,11	5,73	7,00	5,00	0,38	7,15	-	-	7,30	0,00	7,30	-	67,71	-	0,49			0,87
16.08.14	24,00	-	66,93	59,73	7,20	67,65	61,83	5,82	7,00	5,00	0,38	6,84	-	-	7,00	0,00	7,00	-	67,43	-	0,46			0,84
17.08.14	24,00	-	67,72	60,23	7,49	67,57	61,83	5,74	7,00	5,00	0,38	7,07	-	-	7,24	0,00	7,24	-	67,37	-	0,48			0,85
18.08.14	24,00	-	66,63	58,92	7,71	67,52	61,63	5,89	7,00	5,00	0,38	7,33	-	-	7,50	0,00	7,50	-	67,42	-	0,49			0,87
19.08.14	24,00	-	66,91	59,38	7,53	67,86	61,93	5,93	7,00	5,00	0,39	7,02	-	-	7,18	0,00	7,18	-	67,66	-	0,48			0,87
20.08.14	24,00	-	67,22	59,11	8,11	67,55	61,60	5,95	7,00	5,00	0,39	7,70	-	-	7,86	0,00	7,86	-	67,30	-	0,52			0,90
21.08.14	24,00	-	66,25	58,41	7,84	67,09	60,98	6,11	7,00	5,00	0,38	7,45	-	-	7,62	0,00	7,62	-	66,95	-	0,50			0,89
22.08.14	24,00	-	66,67	58,30	8,37	67,74	61,56	6,18	7,00	5,00	0,40	7,90	-	-	8,06	0,00	8,06	-	67,57	-	0,53			0,93
23.08.14	24,00	-	65,74	58,05	7,69	67,41	61,20	6,21	7,00	5,00	0,40	7,15	-	-	7,32	0,00	7,32	-	67,20	-	0,48			0,88
Среднее	23,97	-	66,37	59,66	6,71	67,48	62,25	5,24	7,00	5,00	0,34	6,34	-	-	6,49	-	6,49	-	67,31	-	0,43	-	-	0,77
Итого	743,00		2057,38	1849,46	207,92						10,55	196,62	0,00	0,00	201,10	0,00	201,10	0,00			13,24	0,00	0,00	23,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	31.07.14 15:00	21015,80	18092,29	2640,51	-	2699,81	-	621,24	-
	24.08.14 20:00	22646,21	19556,48	2797,43	-	2860,27	-	640,23	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -4,18 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,61** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **201,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«28» 08 14 г.