Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Фарфоровская 16 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	-	90,75	81,80	8,95	65,79	65,61	0,18	7,00	5,00	0,16	6,85	-	-	7,00	0,00	7,00	-	65,62	-	0,45			0,61
25.07.14	24,00	-	90,90	81,63	9,27	65,03	64,84	0,19	7,00	5,00	0,14	7,32	-	-	7,46	0,00	7,46	-	65,05	-	0,48			0,62
26.07.14	24,00	-	90,28	81,06	9,22	60,66	60,50	0,16	7,00	5,00	0,14	7,24	-	-	7,39	0,00	7,39	-	60,71	-	0,44			0,58
27.07.14	24,00	-	90,60	81,80	8,80	66,14	65,93	0,21	7,00	5,00	0,15	6,90	-	-	7,04	0,00	7,04	-	66,19	-	0,46			0,60
28.07.14	24,00	-	90,82	82,16	8,66	65,91	65,71	0,20	7,00	5,00	0,14	6,81	-	-	6,93	0,00	6,93	-	65,89	-	0,45			0,59
29.07.14	24,00	-	91,50	82,71	8,79	65,74	65,55	0,19	7,00	5,00	0,14	6,92	-	-	7,07	0,00	7,07	-	65,86	-	0,46			0,60
30.07.14	24,00	-	92,03	83,40	8,63	66,06	65,89	0,17	7,00	5,00	0,14	6,72	-	-	6,88	0,00	6,88	-	65,99	-	0,45			0,59
31.07.14	24,00	-	90,85	83,45	7,40	66,00	65,82	0,18	7,00	5,00	0,14	5,64	-	-	5,76	0,00	5,76	-	65,86	-	0,37			0,51
01.08.14	24,00	-	90,92	82,88	8,04	66,15	65,97	0,18	7,00	5,00	0,14	6,32	-	-	6,45	0,00	6,45	-	66,00	-	0,42			0,55
02.08.14	24,00	-	90,75	83,17	7,58	66,11	65,93	0,18	7,00	5,00	0,13	5,84	-	-	5,93	0,00	5,93	-	65,97	-	0,39			0,52
03.08.14	24,00	-	90,62	82,30	8,32	66,24	66,05	0,19	7,00	5,00	0,14	6,53	-	-	6,68	0,00	6,68	-	66,26	-	0,43			0,57
04.08.14	22,00	-	82,77	75,20	7,57	66,36	66,18	0,18	7,00	5,00	0,10	6,42	-	-	6,54	0,00	6,54	-	66,30	-	0,42			0,52
05.08.14	24,00	-	97,07	89,09	7,98	66,50	66,34	0,16	7,00	5,00	0,16	5,91	-	-	6,05	0,00	6,05	-	66,39	-	0,39			0,55
06.08.14	24,00	-	101,31	93,35	7,96	66,22	66,08	0,14	7,00	5,00	0,16	5,76	-	-	5,87	0,00	5,87	-	66,08	-	0,38			0,54
07.08.14	24,00	-	100,56	92,11	8,45	66,49	66,33	0,16	7,00	5,00	0,16	6,31	-	-	6,42	0,00	6,42	-	66,48	-	0,42			0,58
08.08.14	24,00	-	100,90	93,14	7,76	66,40	66,25	0,15	7,00	5,00	0,15	5,72	-	-	5,83	0,00	5,83	-	66,28	-	0,38			0,53
09.08.14	24,00	-	102,39	94,59	7,80	66,13	65,99	0,14	7,00	5,00	0,15	5,74	-	-	5,86	0,00	5,86	-	65,96	-	0,38			0,53
10.08.14	24,00	-	101,84	93,03	8,81	66,26	66,10	0,16	7,00	5,00	0,14	6,89	-	-	7,02	0,00	7,02	-	66,23	-	0,46			0,60
11.08.14	24,00	-	103,06	94,04	9,02	66,70	66,55	0,15	7,00	5,00	0,15	7,05	-	-	7,19	0,00	7,19	-	66,74	-	0,47			0,62
12.08.14	24,00	-	101,62	92,89	8,73	66,62	66,47	0,15	7,00	5,00	0,15	6,75	-	-	6,89	0,00	6,89	-	66,57	-	0,45			0,60
13.08.14	24,00	-	101,28	93,19	8,09	66,50	66,36	0,14	7,00	5,00	0,14	6,23	-	-	6,37	0,00	6,37	-	66,32	-	0,41			0,55
14.08.14	24,00	-	103,72	94,18	9,54	66,45	66,29	0,16	7,00	5,00	0,15	7,60	-	-	7,79	0,00	7,79	-	66,39	-	0,51			0,65
15.08.14	24,00	-	103,40	94,00	9,40	66,39	66,23	0,16	7,00	5,00	0,15	7,50	-	-	7,65	0,00	7,65	-	66,34	-	0,50			0,65
16.08.14	24,00	-	102,30	93,69	8,61	66,02	65,87	0,15	7,00	5,00	0,14	6,79	-	-	6,91	0,00	6,91	-	65,96	-	0,45			0,59
17.08.14	24,00	-	104,58	95,14	9,44	66,17	66,02	0,15	7,00	5,00	0,15	7,45	-	-	7,60	0,00	7,60	-	66,12	-	0,49			0,64
18.08.14	24,00	-	102,32	92,81	9,51	65,90	65,74	0,16	7,00	5,00	0,14	7,61	-	-	7,76	0,00	7,76	-	65,96	-	0,50			0,65
19.08.14	24,00	-	102,66	93,15	9,51	66,24	66,08	0,16	7,00	5,00	0,14	7,58	-	-	7,75	0,00	7,75	-	66,24	-	0,50			0,65
20.08.14	24,00	-	102,52	93,31	9,21	66,07	65,92	0,15	7,00	5,00	0,15	7,26	-	-	7,40	0,00	7,40	-	65,92	-	0,48			0,63
21.08.14	24,00	-	102,05	92,19	9,86	65,49	65,31	0,18	7,00	5,00	0,15	7,88	-	-	8,06	0,00	8,06	-	65,62	-	0,52			0,67
22.08.14	24,00	-	101,91	92,23	9,68	66,08	65,91	0,17	7,00	5,00	0,14	7,82	-	-	7,96	0,00	7,96	-	66,06	-	0,52			0,66
23.08.14	24,00	-	101,58	91,48	10,10	65,96	65,78	0,18	7,00	5,00	0,15	8,17	-	-	8,31	0,00	8,31	-	65,97	-	0,54			0,69
Среднее	23,94	-	97,41	88,68	8,73	65,96	65,79	0,17	7,00	5,00	0,14	6,82	-	-	6,96	-	6,96	-	65,91	-	0,45	-	-	0,59
Итого	742,00		3019,86	2749,17	270,69						4,48	211,53	0,00	0,00	215,82	0,00	215,82	0,00			13,96	0,00	0,00	18,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	04.08.14 16:00	29578,01	26046,30	3017,90	-	3084,65	-	671,82	-
	25.08.14 03:00	31657,71	27941,01	3162,91	-	3232,57	-	684,43	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -4,49 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,94** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **215,82** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 28 08 14 г.