Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 14 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 01787 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 21,24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-01 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: ПРЭМ-3 20 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-1-3 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.07.14 | 24,00 | | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 65,40 | 22,54 | 42,85 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 11,42 | - | 64,53 | 0,00 | 0,72 | | | 0,73 |
| 25.07.14 | 24,00 | | 12,26 | 0,00 | 12,26 | 64,82 | 22,67 | 42,16 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 0,00 | 12,62 | - | 64,05 | 0,00 | 0,79 | | | 0,80 |
| 26.07.14 | 24,00 | | 12,69 | 0,00 | 12,69 | 61,25 | 23,03 | 38,22 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 13,13 | 0,00 | 13,13 | - | 60,61 | 0,00 | 0,78 | | | 0,78 |
| 27.07.14 | 24,00 | | 10,89 | 0,00 | 10,89 | 65,96 | 23,26 | 42,70 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 0,00 | 11,19 | - | 65,12 | 0,00 | 0,71 | | | 0,72 |
| 28.07.14 | 24,00 | | 10,42 | 0,00 | 10,42 | 65,33 | 23,49 | 41,84 | 8,00 | 3,00 | 0,01 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 0,00 | 10,66 | - | 64,52 | 0,00 | 0,67 | | | 0,68 |
| 29.07.14 | 24,00 | | 10,85 | 0,00 | 10,85 | 65,52 | 23,89 | 41,63 | 8,00 | 3,00 | 0,01 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 11,13 | 0,00 | 11,13 | - | 64,72 | 0,00 | 0,71 | | | 0,71 |
| 30.07.14 | 24,00 | | 10,12 | 0,00 | 10,12 | 65,74 | 24,05 | 41,69 | 8,00 | 3,00 | 0,01 | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | 10,35 | - | 64,89 | 0,00 | 0,66 | | | 0,67 |
| 31.07.14 | 24,00 | | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 65,85 | 24,19 | 41,66 | 8,00 | 3,00 | 0,01 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 0,00 | 10,62 | - | 65,01 | 0,00 | 0,68 | | | 0,68 |
| 01.08.14 | 24,00 | | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 65,80 | 24,02 | 41,78 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | - | 64,83 | 0,00 | 0,64 | | | 0,64 |
| 02.08.14 | 24,00 | | 11,02 | 0,00 | 11,02 | 66,09 | 23,79 | 42,29 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 0,00 | 11,32 | - | 65,24 | 0,00 | 0,72 | | | 0,73 |
| 03.08.14 | 24,00 | | 10,56 | 0,00 | 10,56 | 66,12 | 23,86 | 42,26 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 10,86 | - | 65,22 | 0,00 | 0,69 | | | 0,70 |
| 04.08.14 | 24,00 | | 10,83 | 0,00 | 10,83 | 66,27 | 23,93 | 42,34 | 8,00 | 3,00 | 0,01 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 11,08 | 0,00 | 11,08 | - | 65,48 | 0,00 | 0,71 | | | 0,72 |
| 05.08.14 | 24,00 | | 10,61 | 0,00 | 10,61 | 66,08 | 23,95 | 42,12 | 8,00 | 3,00 | 0,01 | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 10,86 | - | 65,24 | 0,00 | 0,70 | | | 0,70 |
| 06.08.14 | 24,00 | * | 10,75 | 0,00 | 10,75 | 65,77 | 24,08 | 41,69 | 8,00 | 3,00 | 0,01 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 10,88 | - | 65,08 | 0,00 | 0,69 | | | 0,71 |
| 07.08.14 | 24,00 | * | 9,21 | 0,00 | 9,21 | 65,83 | 24,15 | 41,68 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 9,46 | - | 64,89 | 0,00 | 0,60 | | | 0,61 |
| 08.08.14 | 24,00 | * | 9,08 | 0,00 | 9,08 | 65,60 | 24,13 | 41,47 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | - | 64,59 | 0,00 | 0,60 | | | 0,60 |
| 09.08.14 | 24,00 | * | 9,73 | 0,00 | 9,73 | 65,69 | 23,82 | 41,86 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 0,00 | 10,05 | - | 64,76 | 0,00 | 0,64 | | | 0,64 |
| 10.08.14 | 24,00 | * | 10,14 | 0,00 | 10,14 | 65,80 | 23,82 | 41,98 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 0,00 | 10,49 | - | 64,87 | 0,00 | 0,67 | | | 0,67 |
| 11.08.14 | 24,00 | * | 10,19 | 0,00 | 10,19 | 66,03 | 23,83 | 42,20 | 8,00 | 3,00 | 0,02 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 10,22 | - | 65,52 | 0,00 | 0,66 | | | 0,67 |
| 12.08.14 | 24,00 | | 13,06 | 0,00 | 13,06 | 66,88 | 24,04 | 42,84 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 0,00 | 13,53 | - | 66,14 | 0,00 | 0,88 | | | 0,87 |
| 13.08.14 | 24,00 | * | 10,48 | 0,00 | 10,48 | 65,87 | 22,76 | 43,11 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 0,00 | 10,81 | - | 64,94 | 0,00 | 0,69 | | | 0,69 |
| 14.08.14 | 24,00 | * | 10,41 | 0,00 | 10,41 | 65,95 | 21,57 | 44,38 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 0,00 | 10,77 | - | 65,02 | 0,00 | 0,69 | | | 0,69 |
| 15.08.14 | 24,00 | * | 10,30 | 0,00 | 10,30 | 65,75 | 21,94 | 43,80 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 | 10,60 | - | 64,83 | 0,00 | 0,67 | | | 0,68 |
| 16.08.14 | 24,00 | | 13,39 | 0,00 | 13,39 | 66,40 | 21,81 | 44,59 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 13,74 | - | 65,74 | 0,00 | 0,89 | | | 0,89 |
| 17.08.14 | 24,00 | | 14,83 | 0,00 | 14,83 | 66,40 | 21,67 | 44,72 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 15,27 | 0,00 | 15,27 | - | 65,77 | 0,00 | 0,99 | | | 0,99 |
| 18.08.14 | 24,00 | | 12,69 | 0,00 | 12,69 | 66,03 | 21,74 | 44,29 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 0,00 | 13,07 | - | 65,27 | 0,00 | 0,84 | | | 0,84 |
| 19.08.14 | 24,00 | | 12,80 | 0,00 | 12,80 | 66,32 | 21,36 | 44,96 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 13,16 | - | 65,60 | 0,00 | 0,85 | | | 0,85 |
| 20.08.14 | 24,00 | | 13,01 | 0,00 | 13,01 | 65,83 | 20,85 | 44,98 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 13,40 | - | 65,09 | 0,00 | 0,86 | | | 0,86 |
| 21.08.14 | 24,00 | | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 65,75 | 20,25 | 45,50 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | - | 65,11 | 0,00 | 0,99 | | | 0,99 |
| 22.08.14 | 24,00 | | 13,56 | 0,00 | 13,56 | 66,10 | 19,33 | 46,77 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 13,94 | 0,00 | 13,94 | - | 65,40 | 0,00 | 0,89 | | | 0,90 |
| 23.08.14 | 24,00 | | 14,21 | 0,00 | 14,21 | 65,89 | 19,60 | 46,29 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 14,60 | - | 65,26 | 0,00 | 0,93 | | | 0,94 |
| Среднее | 24,00 | - | 11,43 | - | 11,43 | 65,75 | 22,82 | 42,92 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 11,52 | - | - | 11,75 | - | 11,75 | - | 64,95 | - | 0,75 | - | - | 0,75 |
| Итого | 744,00 | | 354,28 | 0,00 | 354,28 | | | | | | 0,22 | 357,12 | 0,00 | 0,00 | 364,12 | 0,00 | 364,12 | 0,00 | | | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 23,32 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.07.14 22:00 | 19018,99 | 17349,98 | 2759,33 | 0,00 | 2821,97 | 0,00 | 364,44 | - |
| | 24.08.14 20:00 | 19308,06 | 17349,98 | 3050,66 | 0,00 | 3119,05 | 0,00 | 383,53 | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °C = -7,59 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,74** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **364,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28»08 14 г.