Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 15 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0814.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до __________ Тхв, гр.С= 21,24
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	-	13,93	0,00	13,93	66,75	34,23	32,52	7,00	5,00	0,03	13,56	-	-	13,83	0,00	13,83	-	66,40	-	0,90			0,93
25.07.14	24,00	-	14,37	0,00	14,37	65,58	33,74	31,84	7,00	5,00	0,03	14,00	-	-	14,25	0,00	14,25	-	65,23	-	0,92			0,94
26.07.14	24,00	-	15,20	0,00	15,20	62,66	33,20	29,46	7,00	5,00	0,02	14,88	-	-	15,14	0,00	15,14	-	62,36	-	0,93			0,95
27.07.14	24,00	-	12,13	0,00	12,13	67,44	34,95	32,49	7,00	5,00	0,03	11,82	-	-	12,05	0,00	12,05	-	67,05	-	0,79			0,82
28.07.14	24,00	-	11,97	0,00	11,97	66,94	35,14	31,80	7,00	5,00	0,03	11,67	-	-	11,88	0,00	11,88	-	66,55	-	0,78			0,81
29.07.14	24,00	-	12,74	0,00	12,74	66,92	35,37	31,55	7,00	5,00	0,03	12,40	-	-	12,65	0,00	12,65	-	66,54	-	0,82			0,86
30.07.14	24,00	-	12,72	0,00	12,72	67,24	35,68	31,56	7,00	5,00	0,02	12,43	-	-	12,68	0,00	12,68	-	66,86	-	0,83			0,86
31.07.14	24,00	-	12,73	0,00	12,73	67,11	35,51	31,60	7,00	5,00	0,03	12,39	-	-	12,64	0,00	12,64	-	66,75	-	0,83			0,85
01.08.14	24,00	-	12,58	0,00	12,58	67,28	35,29	31,99	7,00	5,00	0,03	12,29	-	-	12,56	0,00	12,56	-	66,90	-	0,82			0,85
02.08.14	24,00	-	13,69	0,00	13,69	67,26	34,89	32,37	7,00	5,00	0,03	13,34	-	-	13,63	0,00	13,63	-	66,90	-	0,89			0,92
03.08.14	24,00	-	14,44	0,00	14,44	67,54	35,63	31,91	7,00	5,00	0,03	14,08	-	-	14,37	0,00	14,37	-	67,21	-	0,95			0,98
04.08.14	24,00	-	12,80	0,00	12,80	67,93	35,88	32,05	7,00	5,00	0,03	12,48	-	-	12,71	0,00	12,71	-	67,57	-	0,84			0,87
05.08.14	24,00	-	13,53	0,00	13,53	67,95	35,95	32,00	7,00	5,00	0,03	13,20	-	-	13,47	0,00	13,47	-	67,58	-	0,89			0,92
06.08.14	24,00	-	11,89	0,00	11,89	67,64	35,97	31,67	7,00	5,00	0,03	11,61	-	-	11,83	0,00	11,83	-	67,23	-	0,78			0,81
07.08.14	24,00	-	12,25	0,00	12,25	68,08	36,13	31,95	7,00	5,00	0,03	11,87	-	-	12,12	0,00	12,12	-	67,71	-	0,80			0,83
08.08.14	24,00	-	11,14	0,00	11,14	67,91	36,02	31,89	7,00	5,00	0,02	10,88	-	-	11,10	0,00	11,10	-	67,44	-	0,73			0,76
09.08.14	24,00	-	12,43	0,00	12,43	67,68	35,51	32,17	7,00	5,00	0,03	12,10	-	-	12,33	0,00	12,33	-	67,29	-	0,82			0,84
10.08.14	24,00	-	13,53	0,00	13,53	67,84	35,21	32,63	7,00	5,00	0,03	13,21	-	-	13,47	0,00	13,47	-	67,47	-	0,89			0,92
11.08.14	24,00	-	12,87	0,00	12,87	68,44	35,89	32,55	7,00	5,00	0,03	12,54	-	-	12,81	0,00	12,81	-	68,10	-	0,86			0,88
12.08.14	24,00	-	12,45	0,00	12,45	68,10	35,58	32,52	7,00	5,00	0,03	12,16	-	-	12,41	0,00	12,41	-	67,74	-	0,82			0,85
13.08.14	24,00	-	13,33	0,00	13,33	67,76	35,23	32,53	7,00	5,00	0,03	12,95	-	-	13,23	0,00	13,23	-	67,41	-	0,87			0,91
14.08.14	24,00	-	15,69	0,00	15,69	67,95	34,16	33,79	7,00	5,00	0,03	15,30	-	-	15,62	0,00	15,62	-	67,63	-	1,04			1,07
15.08.14	24,00	-	4,94	10,50	-5,56	67,42	56,07	11,35	7,00	5,00	-1,14	15,17	-	-	15,41	0,00	15,41	-	59,32	-	0,90			-0,24
16.08.14	24,00	-	0,00	17,06	-17,06	27,88	54,29	-26,41	7,00	5,00	-1,81	16,77	-	-	17,01	0,00	17,01	-	54,06	-	0,91			-0,90
17.08.14	24,00	-	0,00	18,74	-18,74	27,41	55,43	-28,02	7,00	5,00	-2,03	18,41	-	-	18,65	0,00	18,65	-	55,26	-	1,02			-1,01
18.08.14	24,00	-	12,46	5,56	6,90	66,39	53,04	13,35	7,00	5,00	-0,55	17,65	-	-	17,93	0,00	17,93	-	61,96	-	1,09			0,54
19.08.14	24,00	-	16,01	0,00	16,01	67,68	31,54	36,14	7,00	5,00	0,03	15,65	-	-	15,97	0,00	15,97	-	67,35	-	1,05			1,08
20.08.14	24,00	-	17,40	0,00	17,40	67,38	31,96	35,42	7,00	5,00	0,03	17,03	-	-	17,40	0,00	17,40	-	67,05	-	1,14			1,17
21.08.14	24,00	-	17,92	0,00	17,92	67,10	31,23	35,87	7,00	5,00	0,03	17,55	-	-	17,89	0,00	17,89	-	66,78	-	1,18			1,20
22.08.14	24,00	-	16,26	0,00	16,26	67,65	31,76	35,89	7,00	5,00	0,03	15,93	-	-	16,24	0,00	16,24	-	67,31	-	1,07			1,10
23.08.14	24,00	-	16,92	0,00	16,92	67,43	31,97	35,46	7,00	5,00	0,03	16,54	-	-	16,87	0,00	16,87	-	67,11	-	1,11			1,14
Среднее	24,00	-	12,59	1,67	10,92	64,72	37,18	27,54	7,00	5,00	-0,15	13,93	-	-	14,20	-	14,20	-	65,75	-	0,91	-	-	0,76
Итого	744,00		390,32	51,86	338,46						-4,77	431,86	0,00	0,00	440,15	0,00	~~440,15~~	0,00			~~28,27~~	0,00	0,00	~~23,50~~

-105,12

-6,8

+0,24
+0,9
+1,01

335,03

21,47

26,91

в июне досчет до 30.06.
в июле с 1.07-31.07 догов.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °C = ~~-9,17~~ -6,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~14,33~~ Гкал; ~~19,1~~ 14,49
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **440,15** куб.м. 335,03

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ____________________ /__________/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 08 г.
печать энергосбыта