Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 28 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0814.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00	*	18,83	0,00	18,83	63,69	22,02	41,67	5,00	4,00	0,02	18,70	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05	-	63,09	0,00	1,18			1,20
25.07.14	24,00	*	19,79	0,00	19,79	63,17	22,29	40,88	5,00	4,00	0,02	19,64	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	62,59	0,00	1,23			1,25
26.07.14	24,00	*	21,58	0,00	21,58	59,69	22,66	37,03	5,00	4,00	0,01	21,52	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	-	59,18	0,00	1,27			1,29
27.07.14	24,00	*	19,10	0,00	19,10	64,30	23,11	41,18	5,00	4,00	0,02	18,96	0,00	0,00	19,31	0,00	19,31	-	63,72	0,00	1,21			1,23
28.07.14	24,00	*	19,82	0,00	19,82	64,07	23,32	40,74	5,00	4,00	0,02	19,66	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	63,49	0,00	1,25			1,27
29.07.14	24,00	*	20,73	0,00	20,73	64,27	23,69	40,58	5,00	4,00	0,02	20,59	0,00	0,00	20,98	0,00	20,98	-	63,71	0,00	1,31			1,33
30.07.14	24,00	*	18,57	0,00	18,57	64,00	23,75	40,25	5,00	4,00	0,02	18,43	0,00	0,00	18,77	0,00	18,77	-	63,42	0,00	1,17			1,19
31.07.14	24,00	*	19,36	0,00	19,36	64,17	24,39	39,78	5,00	4,00	0,02	19,20	0,00	0,00	19,56	0,00	19,56	-	63,62	0,00	1,22			1,24
01.08.14	24,00	*	18,79	0,00	18,79	64,18	23,97	40,21	5,00	4,00	0,02	18,62	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	-	63,63	0,00	1,18			1,21
02.08.14	24,00	*	17,60	0,00	17,60	63,82	23,87	39,95	5,00	4,00	0,02	17,49	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	63,21	0,00	1,11			1,12
03.08.14	24,00	*	16,90	0,00	16,90	63,66	23,84	39,82	5,00	4,00	0,02	16,75	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06	-	63,04	0,00	1,06			1,08
04.08.14	24,00	*	18,91	0,00	18,91	64,29	23,97	40,32	5,00	4,00	0,02	18,77	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	-	63,71	0,00	1,20			1,22
05.08.14	24,00	*	17,43	0,00	17,43	63,84	23,90	39,94	5,00	4,00	0,02	17,27	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	-	63,25	0,00	1,09			1,11
06.08.14	24,00	*	17,94	0,00	17,94	63,71	24,03	39,68	5,00	4,00	0,02	17,78	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	63,13	0,00	1,12			1,14
07.08.14	24,00	*	17,31	0,00	17,31	63,92	24,10	39,82	5,00	4,00	0,02	17,19	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	-	63,31	0,00	1,09			1,11
08.08.14	24,00	*	15,96	0,00	15,96	63,42	23,72	39,70	5,00	4,00	0,02	15,82	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11	-	62,78	0,00	0,99			1,01
09.08.14	24,00	*	17,10	0,00	17,10	63,43	23,84	39,60	5,00	4,00	0,02	16,94	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	62,83	0,00	1,06			1,08
10.08.14	24,00	*	18,51	0,00	18,51	63,91	23,83	40,08	5,00	4,00	0,02	18,35	0,00	0,00	18,69	0,00	18,69	-	63,33	0,00	1,16			1,18
11.08.14	24,00	*	18,26	0,00	18,26	64,20	23,95	40,25	5,00	4,00	0,02	18,11	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	-	63,61	0,00	1,15			1,17
12.08.14	24,00	*	18,78	0,04	18,74	64,35	24,52	39,83	5,00	4,00	0,02	18,65	0,00	0,00	19,01	0,00	19,01	-	63,77	0,00	1,19			1,21
13.08.14	24,00	*	16,61	2,18	14,43	63,49	54,89	8,61	5,00	4,00	0,52	16,45	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	-	62,88	0,00	1,03			1,55
14.08.14	24,00	*	20,96	0,00	20,96	64,48	23,18	41,30	5,00	4,00	0,02	20,82	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	63,91	0,00	1,33			1,35
15.08.14	24,00	*	21,13	0,00	21,13	64,58	22,38	42,21	5,00	4,00	0,02	21,05	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45	-	63,99	0,00	1,35			1,36
16.08.14	24,00	*	20,79	0,00	20,79	64,10	22,22	41,88	5,00	4,00	0,02	20,61	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	63,53	0,00	1,31			1,33
17.08.14	24,00	*	22,36	0,00	22,36	64,40	21,52	42,88	5,00	4,00	0,02	22,26	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	-	63,83	0,00	1,42			1,44
18.08.14	24,00	*	22,97	0,00	22,97	64,45	21,68	42,76	5,00	4,00	0,02	22,85	0,00	0,00	23,29	0,00	23,29	-	63,89	0,00	1,46			1,48
19.08.14	24,00	*	19,44	0,00	19,44	64,00	21,51	42,49	5,00	4,00	0,02	19,33	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	63,39	0,00	1,23			1,24
20.08.14	24,00	*	21,39	0,00	21,39	64,15	21,34	42,82	5,00	4,00	0,02	21,24	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	63,59	0,00	1,35			1,37
21.08.14	24,00	*	23,33	0,00	23,33	64,06	21,18	42,88	5,00	4,00	0,02	23,21	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	63,53	0,00	1,47			1,49
22.08.14	24,00	*	23,80	0,00	23,80	64,67	19,59	45,08	5,00	4,00	0,02	23,65	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	-	64,13	0,00	1,52			1,54
23.08.14	24,00	*	25,50	0,00	25,50	64,96	20,53	44,42	5,00	4,00	0,02	25,40	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	-	64,44	0,00	1,64			1,66
Среднее	24,00	-	19,66	0,07	19,59	63,92	23,96	39,96	5,00	4,00	0,04	19,53	-	-	19,89	-	19,89	-	63,34	-	1,24	-	-	1,27
Итого	744,00		609,53	2,22	607,31						1,12	605,30	0,00	0,00	616,63	0,00	616,63	0,00			38,35	0,00	0,00	39,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 11:00	47445,90	38215,82	14783,24	0,00	15135,90	0,00	1647,86	-
	24.08.14 21:00	48072,17	38218,04	15405,19	0,00	15769,49	0,00	1688,40	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °C = -12,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **616,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 28 08 14 г.