Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за август 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 41 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6069-ч(с)-0814.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6069 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 21,24

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.07.14	24,00		81,42	64,95	16,47	68,75	68,45	0,29	6,40	3,20	0,04	16,29	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	-	68,39	0,00	1,11			1,16
25.07.14	24,00		82,10	65,34	16,75	67,80	67,51	0,29	6,40	3,20	0,05	16,51	0,00	0,00	16,86	0,00	16,86	-	67,51	0,00	1,12			1,16
26.07.14	24,00		80,61	65,03	15,58	63,25	62,84	0,41	6,40	3,20	0,04	15,33	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62	-	63,74	0,00	0,98			1,02
27.07.14	24,00		80,95	65,69	15,26	69,33	69,02	0,31	6,40	3,20	0,04	15,07	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41	-	69,03	0,00	1,04			1,08
28.07.14	24,00		82,25	66,12	16,14	68,83	68,55	0,29	6,40	3,20	0,01	16,42	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	-	68,53	0,00	1,13			1,14
29.07.14	24,00		81,51	66,81	14,70	68,69	68,39	0,30	6,40	3,20	0,01	14,98	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	68,45	0,00	1,03			1,04
30.07.14	24,00		82,90	67,33	15,57	69,09	68,80	0,29	6,40	3,20	-0,01	16,16	0,00	0,00	16,51	0,00	16,51	-	68,83	0,00	1,11			1,10
31.07.14	24,00		82,95	67,48	15,47	69,00	68,73	0,28	6,40	3,20	-0,01	16,00	0,00	0,00	16,35	0,00	16,35	-	68,70	0,00	1,10			1,09
01.08.14	24,00		81,84	67,15	14,69	69,15	68,86	0,28	6,40	3,20	0,00	15,09	0,00	0,00	15,43	0,00	15,43	-	68,87	0,00	1,04			1,04
02.08.14	24,00		81,02	67,33	13,69	69,10	68,81	0,28	6,40	3,20	0,03	13,72	0,00	0,00	14,02	0,00	14,02	-	68,77	0,00	0,94			0,97
03.08.14	24,00		81,86	66,20	15,66	69,26	68,95	0,30	6,40	3,20	0,02	15,79	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13	-	69,04	0,00	1,09			1,11
04.08.14	24,00		82,80	66,14	16,67	69,42	69,12	0,31	6,40	3,20	0,02	16,80	0,00	0,00	17,17	0,00	17,17	-	69,22	0,00	1,16			1,18
05.08.14	24,00		84,28	67,69	16,59	69,30	69,05	0,26	6,40	3,20	0,03	16,61	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	68,93	0,00	1,15			1,17
06.08.14	24,00		84,37	68,25	16,12	68,94	68,66	0,28	6,40	3,20	0,04	15,91	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	-	68,69	0,00	1,09			1,14
07.08.14	24,00		84,23	67,40	16,83	69,25	68,96	0,30	6,40	3,20	0,04	16,60	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	-	69,08	0,00	1,15			1,19
08.08.14	24,00		84,41	68,20	16,21	69,16	68,85	0,31	6,40	3,20	0,04	16,09	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	69,06	0,00	1,11			1,15
09.08.14	24,00		84,75	69,50	15,24	68,75	68,47	0,28	6,40	3,20	0,03	15,18	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	-	68,54	0,00	1,04			1,07
10.08.14	24,00		85,18	68,23	16,95	69,05	68,76	0,29	6,40	3,20	0,02	17,03	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	68,86	0,00	1,17			1,20
11.08.14	24,00		85,23	69,03	16,20	69,51	69,21	0,29	6,40	3,20	0,05	15,85	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	69,30	0,00	1,10			1,15
12.08.14	24,00		84,50	67,81	16,69	69,37	69,08	0,29	6,40	3,20	0,06	16,27	0,00	0,00	16,63	0,00	16,63	-	69,15	0,00	1,13			1,18
13.08.14	24,00		85,49	68,19	17,30	69,13	68,87	0,26	6,40	3,20	0,06	16,86	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	68,80	0,00	1,16			1,22
14.08.14	24,00		85,08	69,15	15,93	69,16	68,88	0,28	6,40	3,20	0,08	15,18	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	-	68,83	0,00	1,05			1,13
15.08.14	24,00		85,78	69,05	16,73	69,12	68,83	0,29	6,40	3,20	0,07	16,09	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	-	68,86	0,00	1,11			1,18
16.08.14	24,00		86,88	68,43	18,45	68,87	68,57	0,29	6,40	3,20	0,06	18,04	0,00	0,00	18,43	0,00	18,43	-	68,65	0,00	1,24			1,30
17.08.14	24,00		87,15	69,00	18,15	68,80	68,52	0,27	6,40	3,20	0,05	17,79	0,00	0,00	18,17	0,00	18,17	-	68,50	0,00	1,22			1,27
18.08.14	24,00		85,53	67,86	17,67	68,71	68,43	0,29	6,40	3,20	0,06	17,23	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	68,43	0,00	1,18			1,24
19.08.14	24,00		83,66	67,44	16,22	68,80	68,51	0,29	6,40	3,20	0,04	16,11	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	68,57	0,00	1,11			1,14
20.08.14	24,00		83,66	67,44	16,22	68,80	68,51	0,29	6,40	3,20	0,04	16,11	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	68,57	0,00	1,11			1,14
21.08.14	24,00		83,66	67,44	16,22	68,80	68,51	0,29	6,40	3,20	0,04	16,11	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	68,57	0,00	1,11			1,14
22.08.14	24,00		83,66	67,44	16,22	68,80	68,51	0,29	6,40	3,20	0,04	16,11	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	68,57	0,00	1,11			1,14
23.08.14	24,00		83,66	67,44	16,22	68,80	68,51	0,29	6,40	3,20	0,04	16,11	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	68,57	0,00	1,11			1,14
Среднее	24,00	-	83,66	67,44	16,22	68,80	68,51	0,29	6,40	3,20	0,04	16,11	-	-	16,46	-	16,46	-	68,57	-	1,11	-	-	1,14
Итого	744,00		2593,37	2090,56	502,81						1,14	499,43	0,00	0,00	510,29	0,00	510,29	0,00			34,30	0,00	0,00	35,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.07.14 11:00	81238,04	53756,13	30995,42	0,00	31730,44	0,00	3631,04	-
	19.08.14 09:00	83408,84	55505,69	31413,77	0,00	32157,89	0,00	3660,69	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 21,24 °С = -10,61 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,77** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **510,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 08 14 г.