Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Александровской фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
расходомер:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0414.txt
Режим (схема):
Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 3,42
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	87,54	65,36	22,18	69,86	38,28	31,58	7,00	5,00	2,06	22,23	-	-	22,74	-	-	-	69,72	-	1,55			3,61
02.04.14	24,00	-	90,20	65,39	24,81	70,89	38,59	32,30	7,00	5,00	2,11	24,86	-	-	25,45	-	-	-	70,92	-	1,76			3,87
03.04.14	24,00	-	89,08	65,56	23,52	72,53	39,40	33,13	7,00	5,00	2,17	23,65	-	-	24,18	-	-	-	72,36	-	1,71			3,88
04.04.14	24,00	-	88,31	65,37	22,94	71,01	38,91	32,10	7,00	5,00	2,10	22,98	-	-	23,50	-	-	-	70,67	-	1,63			3,73
05.04.14	24,00	-	89,54	65,31	24,23	70,02	38,41	31,61	7,00	5,00	2,06	24,31	-	-	24,84	-	-	-	69,92	-	1,70			3,76
06.04.14	24,00	-	90,40	64,97	25,43	70,01	38,66	31,35	7,00	5,00	2,03	25,50	-	-	26,08	-	-	-	69,97	-	1,79			3,81
07.04.14	24,00	-	87,94	65,40	22,54	69,91	38,84	31,07	7,00	5,00	2,03	22,66	-	-	23,16	-	-	-	69,72	-	1,58			3,61
08.04.14	24,00	-	88,26	65,49	22,77	68,82	38,48	30,34	7,00	5,00	1,98	22,92	-	-	23,44	-	-	-	68,53	-	1,57			3,55
09.04.14	24,00	-	88,70	64,90	23,80	67,79	37,68	30,11	7,00	5,00	1,94	23,98	-	-	24,48	-	-	-	67,64	-	1,62			3,57
10.04.14	24,00	-	88,91	64,74	24,17	66,06	37,02	29,04	7,00	5,00	1,88	24,38	-	-	24,84	-	-	-	65,73	-	1,60			3,48
11.04.14	24,00	-	89,41	64,95	24,46	65,02	36,95	28,07	7,00	5,00	1,81	24,68	-	-	25,15	-	-	-	64,95	-	1,60			3,41
12.04.14	24,00	-	88,54	64,83	23,71	65,03	37,38	27,65	7,00	5,00	1,78	23,96	-	-	24,44	-	-	-	64,98	-	1,56			3,34
13.04.14	24,00	-	90,19	64,90	25,29	65,41	37,78	27,63	7,00	5,00	1,78	25,51	-	-	26,03	-	-	-	65,35	-	1,67			3,45
14.04.14	24,00	-	88,27	65,09	23,18	63,93	37,70	26,23	7,00	5,00	1,70	23,37	-	-	23,83	-	-	-	63,78	-	1,49			3,19
15.04.14	24,00	-	87,27	64,14	23,13	63,37	37,32	26,05	7,00	5,00	1,66	23,33	-	-	23,78	-	-	-	63,33	-	1,48			3,14
16.04.14	24,00	-	86,87	64,61	22,26	64,49	37,54	26,95	7,00	5,00	1,73	22,50	-	-	22,93	-	-	-	64,35	-	1,45			3,18
17.04.14	24,00	-	89,89	64,22	25,67	63,88	36,99	26,89	7,00	5,00	1,71	25,84	-	-	26,33	-	-	-	63,89	-	1,65			3,37
18.04.14	24,00	-	88,90	64,97	23,93	64,81	38,08	26,73	7,00	5,00	1,72	24,20	-	-	24,63	-	-	-	64,70	-	1,57			3,29
19.04.14	24,00	-	89,46	65,25	24,21	64,87	38,43	26,44	7,00	5,00	1,71	24,47	-	-	24,95	-	-	-	64,78	-	1,59			3,30
20.04.14	24,00	-	88,66	65,33	23,33	65,18	38,79	26,39	7,00	5,00	1,71	23,63	-	-	24,09	-	-	-	65,06	-	1,54			3,25
21.04.14	24,00	-	84,97	62,48	22,49	64,20	38,51	25,69	7,00	5,00	1,60	22,68	-	-	23,11	-	-	-	63,97	-	1,45			3,05
22.04.14	24,00	-	87,43	63,22	24,21	64,89	39,34	25,55	7,00	5,00	1,61	24,37	-	-	24,85	-	-	-	64,70	-	1,58			3,19
23.04.14	24,00	-	79,68	55,94	23,74	64,75	36,79	27,96	7,00	5,00	1,56	23,90	-	-	24,34	-	-	-	64,67	-	1,55			3,10
Среднее	24,00	-	88,19	64,45	23,74	66,81	38,08	28,73	7,00	5,00	1,85	23,91	-	-	24,40	-	-	-	66,68	-	1,59	-	-	3,44
Итого	552,00		2028,42	1482,42	546,00						42,44	549,91	0,00	0,00	561,17	0,00	0,00	0,00			36,67	0,00	0,00	79,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,42 °С = 1,65 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 1,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 77,25 Гкал;
куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 04 14 г.