

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Узел учета: СЦО
 Код УТЭ:
 Телефон: (812) 313-47-06
 Рассмотрять совместно с УУТЭ:
 график: 150/70

Тех. гр. С= 3

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(С)0414.1хх
 Режим (схема): 2/7
 Вычислитель: СПТ-943 № 15831
 Подозн. тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50
 Обратн. тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50
 тр.-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32
 тр.-подпитки(М4): расходомер: ПРЭМ 32
 Расчетный алгоритм: зима: Q_т=M1*(T1-T2)*Kz*(T2-T3) лето: Q_т=M1*(T1-T2)*Kz*(T2-T3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q_д=M1*(T1-T2)*Kz*(T2-T3)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Q_д=M1*(T1-T2)*Kz*(T2-T3)
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Q_д=M1*(T1-T2)*Kz*(T2-T3)
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.03.2014 по 23.04.2014: Q_д=M1*(T1-T2)*Kz*(T2-T3)

Дата	Ti		T2		dT		P1	P2	Qотпл	M3	M4	dM	V3	V4	Vподл	T3	T4	Контрольные данные		Общие теплототр-е
	Т	С	Т	С	Т	С												Гкал	т	
20.03.14	196.21	170.61	25.60	78.68	48.08	30.60	3.90	5.70	19.79	0.00	0.00	0.00	20.34	0.00	20.34	78.43	0.00	1.55	7.25	
21.03.14	198.76	172.46	26.30	77.91	48.19	29.73	7.20	3.90	20.48	0.00	0.00	0.00	21.04	0.00	21.04	77.95	0.00	1.59	7.19	
22.03.14	197.64	172.06	25.59	75.59	47.66	27.93	7.20	3.90	20.10	0.00	0.00	0.00	20.61	0.00	20.61	75.10	0.00	1.51	6.76	
23.03.14	198.87	171.08	27.79	72.69	46.34	26.35	7.20	3.90	4.91	22.60	0.00	0.00	23.14	0.00	23.14	72.19	0.00	1.63	6.54	
24.03.14	195.10	170.78	24.31	69.95	45.17	24.78	7.20	3.90	19.27	0.00	0.00	0.00	19.70	0.00	19.70	69.66	0.00	1.34	5.95	
25.03.14	196.09	171.06	25.04	67.50	44.26	23.25	7.20	3.90	4.33	20.10	0.00	0.00	20.52	0.00	20.52	67.13	0.00	1.35	5.68	
26.03.14	196.35	170.18	26.17	66.10	43.35	22.95	7.20	3.90	21.24	0.00	0.00	0.00	21.67	0.00	21.67	66.13	0.00	1.41	5.65	
27.03.14	196.18	171.78	24.41	66.15	43.46	22.69	7.20	3.90	4.25	19.36	0.00	0.00	19.75	0.00	19.75	65.95	0.00	1.28	5.52	
28.03.14	196.79	170.65	26.14	65.84	43.18	22.66	7.20	3.90	4.21	21.22	0.00	0.00	21.65	0.00	21.65	65.69	0.00	1.39	5.60	
29.03.14	196.63	169.29	27.34	67.19	43.50	23.69	7.20	3.90	4.36	22.36	0.00	0.00	22.83	0.00	22.83	67.16	0.00	1.50	5.86	
30.03.14	191.96	163.71	28.25	69.42	44.83	24.59	7.20	3.90	4.38	23.35	0.00	0.00	23.87	0.00	23.87	69.54	0.00	1.63	6.00	
31.03.14	196.30	170.75	25.55	70.60	45.30	25.30	7.20	3.90	4.70	20.46	0.00	0.00	20.92	0.00	20.92	70.35	0.00	1.44	6.14	
01.04.14	195.59	171.34	24.25	71.01	45.48	25.53	7.20	3.90	4.75	19.23	0.00	0.00	19.68	0.00	19.68	70.81	0.00	1.36	6.11	
02.04.14	197.22	171.25	25.97	71.97	45.68	26.30	7.20	3.90	4.90	20.66	0.00	0.00	21.15	0.00	21.15	72.06	0.00	1.49	6.39	
03.04.14	195.63	171.83	23.80	73.71	46.57	27.13	7.20	3.90	5.08	18.40	0.00	0.00	18.85	0.00	18.85	73.42	0.00	1.35	6.43	
04.04.14	196.08	171.32	24.76	72.23	45.91	26.32	7.20	3.90	4.91	19.53	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	71.77	0.00	1.40	6.31	
05.04.14	197.31	171.50	25.81	71.11	45.21	25.90	7.20	3.90	4.82	20.69	0.00	0.00	21.17	0.00	21.17	70.96	0.00	1.47	6.29	
06.04.14	198.61	171.79	26.82	71.04	45.21	25.83	7.20	3.90	4.83	21.54	0.00	0.00	22.04	0.00	22.04	71.02	0.00	1.53	6.36	
07.04.14	196.72	171.88	24.83	71.02	45.46	25.56	7.20	3.90	4.76	19.92	0.00	0.00	20.38	0.00	20.38	70.74	0.00	1.41	6.17	
08.04.14	196.14	171.88	24.26	69.96	45.08	24.87	7.20	3.90	4.63	19.39	0.00	0.00	19.83	0.00	19.83	69.61	0.00	1.35	5.99	
09.04.14	195.99	170.90	25.09	68.88	44.39	24.48	7.20	3.90	4.54	20.15	0.00	0.00	20.59	0.00	20.59	68.68	0.00	1.38	5.93	
10.04.14	195.86	170.63	25.23	67.19	43.72	23.46	7.20	3.90	4.36	20.22	0.00	0.00	20.64	0.00	20.64	66.76	0.00	1.35	5.71	
11.04.14	196.08	170.97	25.11	65.98	43.24	22.74	7.20	3.90	4.24	20.03	0.00	0.00	20.43	0.00	20.43	65.91	0.00	1.32	5.56	
12.04.14	198.67	171.16	27.51	65.96	43.41	22.55	7.20	3.90	4.20	22.62	0.00	0.00	23.08	0.00	23.08	65.90	0.00	1.49	5.69	
13.04.14	199.33	171.96	27.37	66.33	43.78	22.56	7.20	3.90	4.21	22.51	0.00	0.00	22.97	0.00	22.97	66.35	0.00	1.49	5.71	
14.04.14	199.06	172.05	27.01	64.85	43.41	21.44	7.20	3.90	4.01	22.33	0.00	0.00	22.76	0.00	22.76	64.67	0.00	1.44	5.45	
15.04.14	195.02	169.85	25.18	64.25	43.08	21.17	7.20	3.90	3.90	20.69	0.00	0.00	21.08	0.00	21.08	64.16	0.00	1.33	5.22	
16.04.14	196.90	169.73	27.18	65.45	43.67	21.78	7.20	3.90	4.07	21.68	0.00	0.00	22.11	0.00	22.11	65.35	0.00	1.42	5.49	
17.04.14	197.43	169.95	27.48	64.71	43.39	21.32	7.20	3.90	3.95	22.62	0.00	0.00	23.06	0.00	23.06	64.61	0.00	1.46	5.41	
18.04.14	196.30	171.42	24.88	65.72	44.30	21.42	7.20	3.90	3.99	20.32	0.00	0.00	20.73	0.00	20.73	65.59	0.00	1.33	5.32	
19.04.14	200.65	172.54	28.11	65.75	44.63	21.12	7.20	3.90	3.96	23.54	0.00	0.00	24.02	0.00	24.02	65.71	0.00	1.55	5.51	
20.04.14	196.49	172.74	23.74	66.07	45.01	21.06	7.20	3.90	3.95	19.22	0.00	0.00	19.60	0.00	19.60	65.96	0.00	1.27	5.22	
21.04.14	189.77	165.42	24.35	65.11	44.44	20.67	7.20	3.90	3.71	20.12	0.00	0.00	20.51	0.00	20.51	64.93	0.00	1.31	5.02	
22.04.14	96.84	85.01	11.83	65.56	44.97	20.59	7.20	3.90	1.90	9.72	0.00	0.00	9.91	0.00	9.91	65.56	0.00	0.64	2.53	
23.04.14	173.01	149.58	23.43	65.72	43.24	22.48	7.20	3.90	3.61	19.78	0.00	0.00	20.18	0.00	20.18	65.64	0.00	1.30	4.91	
Среднее	23.97	-	-	193.07	167.75	25.33	68.78	44.76	24.02	4.39	20.44	-	20.88	-	20.88	68.60	-	1.40	5.80	
Итого	839.00	6757.60	5871.12	886.48	4171.12	2684.64	153.78	715.25	153.78	715.25	0.00	0.00	730.78	0.00	730.78	49.08	0.00	49.08	202.86	

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1(Т) 7535.89, М2(Т) 64702.87, М3(Т) 6865.00, М4(Т) 7401.17, V3(М3) 6840.90, V4(М3) 3199.22, Qобщот+гвс 3401.31

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

3 °C = 200,20 Гкал; 730,78 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ЗАО "ДомТелеком" печать подразделения для отчетов

ГУП "ТЭК СПб" филиал "Энергообслуживание" Управление приборного учета отдела эксплуатации КУУЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ