Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-2 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ТЭК 503 Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= 0,1055

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	135,32	118,35	16,97	70,48	48,13	22,35	7,00	5,00	2,87	13,93	-	-	14,23	-	-	-	70,08	-	0,98			3,84
02.04.14	24,00	-	134,86	118,45	16,41	71,44	48,56	22,88	7,00	5,00	2,93	13,41	-	-	13,71	-	-	-	71,33	-	0,96			3,88
03.04.14	24,00	-	136,04	118,65	17,39	73,15	49,70	23,45	7,00	5,00	3,01	14,34	-	-	14,67	-	-	-	72,68	-	1,04			4,06
04.04.14	24,00	-	134,18	118,52	15,66	71,68	48,86	22,82	7,00	5,00	2,92	12,80	-	-	13,09	-	-	-	70,95	-	0,91			3,83
05.04.14	24,00	-	135,26	118,37	16,89	70,60	48,21	22,39	7,00	5,00	2,86	14,01	-	-	14,33	-	-	-	70,24	-	0,98			3,85
06.04.14	24,00	-	137,87	118,28	19,59	70,55	48,34	22,21	7,00	5,00	2,83	16,85	-	-	17,21	-	-	-	70,28	-	1,18			4,01
07.04.14	24,00	-	135,42	118,45	16,97	70,52	48,50	22,02	7,00	5,00	2,81	14,26	-	-	14,57	-	-	-	70,10	-	1,00			3,81
08.04.14	24,00	-	136,59	120,26	16,33	69,47	48,18	21,29	7,00	5,00	2,75	13,68	-	-	13,94	-	-	-	68,85	-	0,94			3,70
09.04.14	24,00	-	135,33	118,33	17,00	68,36	47,11	21,25	7,00	5,00	2,70	14,38	-	-	14,67	-	-	-	67,95	-	0,98			3,68
10.04.14	22,00	-	122,21	108,34	13,87	66,73	46,23	20,50	7,00	5,00	2,32	12,50	-	-	12,74	-	-	-	65,98	-	0,83			3,15
11.04.14	24,00	-	133,17	118,16	15,01	65,59	45,75	19,84	7,00	5,00	2,53	12,37	-	-	12,62	-	-	-	65,25	-	0,81			3,33
12.04.14	24,00	-	134,49	117,67	16,82	65,60	45,96	19,64	7,00	5,00	2,49	14,23	-	-	14,48	-	-	-	65,32	-	0,93			3,42
13.04.14	24,00	-	136,46	117,71	18,75	65,99	46,33	19,66	7,00	5,00	2,49	16,18	-	-	16,49	-	-	-	65,79	-	1,06			3,56
14.04.14	24,00	-	135,69	118,06	17,63	64,54	45,95	18,59	7,00	5,00	2,37	15,08	-	-	15,35	-	-	-	64,07	-	0,97			3,33
15.04.14	24,00	-	133,11	116,62	16,49	63,91	45,50	18,41	7,00	5,00	2,32	13,93	-	-	14,18	-	-	-	63,56	-	0,89			3,20
16.04.14	24,00	-	135,75	117,37	18,38	65,05	46,04	19,01	7,00	5,00	2,41	15,73	-	-	16,03	-	-	-	64,66	-	1,02			3,43
17.04.14	24,00	-	135,67	117,02	18,65	64,37	45,56	18,81	7,00	5,00	2,38	15,93	-	-	16,24	-	-	-	64,21	-	1,02			3,40
18.04.14	24,00	-	134,72	118,22	16,50	65,42	46,66	18,76	7,00	5,00	2,40	13,95	-	-	14,22	-	-	-	65,04	-	0,91			3,30
19.04.14	24,00	-	136,83	118,64	18,19	65,45	46,92	18,53	7,00	5,00	2,38	15,60	-	-	15,91	-	-	-	65,19	-	1,02			3,39
20.04.14	22,00	-	123,98	108,77	15,21	65,79	47,40	18,39	7,00	5,00	2,14	13,21	-	-	13,45	-	-	-	65,44	-	0,87			3,01
21.04.14	24,00	-	128,22	113,64	14,58	64,81	46,83	17,98	7,00	5,00	2,20	12,21	-	-	12,45	-	-	-	64,42	-	0,79			2,99
22.04.14	24,00	-	130,40	115,22	15,18	65,47	47,53	17,94	7,00	5,00	2,24	12,70	-	-	12,95	-	-	-	65,01	-	0,82			3,06
23.04.14	24,00	-	118,35	102,73	15,62	65,35	45,64	19,71	7,00	5,00	2,18	13,33	-	-	13,57	-	-	-	65,04	-	0,87			3,05
Среднее	23,83	-	133,04	116,34	16,70	67,41	47,13	20,28	7,00	5,00	2,54	14,11	-	-	14,40	-	-	-	67,02	-	0,95	-	-	3,49
Итого	548,00		3059,92	2675,83	384,09						58,52	324,61	0,00	0,00	331,10	0,00	0,00	0,00			21,76	0,00	0,00	80,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3 ~~3,42~~ °С = -0,97 ~~-1,31~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~78,97~~ Гкал; 79,31

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» 04 14 г.