Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 97-2 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.тех.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	103,20	82,73	20,47	70,36	43,45	26,91	7,00	5,00	2,57	19,80	-	-	20,07	-	-	-	55,23	-	1,09			3,67
02.04.14	24,00	-	103,37	80,89	22,48	71,26	43,66	27,60	7,00	5,00	2,65	21,73	-	-	22,02	-	-	-	54,50	-	1,19			3,83
03.04.14	24,00	-	103,72	80,54	23,18	73,02	44,62	28,40	7,00	5,00	2,73	22,37	-	-	22,68	-	-	-	56,12	-	1,26			3,98
04.04.14	24,00	-	103,35	82,40	20,95	71,60	44,02	27,58	7,00	5,00	2,64	20,23	-	-	20,53	-	-	-	56,27	-	1,14			3,78
05.04.14	24,00	-	103,19	77,68	25,51	70,47	43,34	27,13	7,00	5,00	2,60	24,80	-	-	25,11	-	-	-	52,94	-	1,31			3,91
06.04.14	24,00	-	103,08	74,57	28,51	70,42	43,35	27,07	7,00	5,00	2,58	27,91	-	-	28,27	-	-	-	51,73	-	1,45			4,03
07.04.14	24,00	-	103,67	81,26	22,41	70,40	43,61	26,79	7,00	5,00	2,57	21,74	-	-	22,07	-	-	-	54,54	-	1,19			3,76
08.04.14	24,00	-	104,85	79,08	25,77	69,38	43,50	25,88	7,00	5,00	2,53	25,09	-	-	25,39	-	-	-	52,09	-	1,31			3,84
09.04.14	24,00	-	103,41	78,11	25,30	68,26	42,60	25,66	7,00	5,00	2,45	24,60	-	-	24,89	-	-	-	52,24	-	1,29			3,73
10.04.14	24,00	-	102,93	78,16	24,77	66,67	41,92	24,75	7,00	5,00	2,37	24,09	-	-	24,37	-	-	-	50,31	-	1,21			3,59
11.04.14	24,00	-	103,11	78,67	24,44	65,48	41,39	24,09	7,00	5,00	2,29	23,80	-	-	24,09	-	-	-	50,71	-	1,21			3,50
12.04.14	24,00	-	102,69	76,29	26,40	65,49	41,58	23,91	7,00	5,00	2,27	25,79	-	-	26,10	-	-	-	49,70	-	1,28			3,55
13.04.14	24,00	-	102,67	75,49	27,18	65,88	41,96	23,92	7,00	5,00	2,27	26,59	-	-	26,91	-	-	-	49,94	-	1,33			3,60
14.04.14	24,00	-	102,87	80,12	22,75	64,45	41,80	22,65	7,00	5,00	2,17	22,04	-	-	22,32	-	-	-	50,67	-	1,12			3,28
15.04.14	24,00	-	101,55	78,73	22,82	63,81	41,43	22,38	7,00	5,00	2,11	22,24	-	-	22,48	-	-	-	49,81	-	1,11			3,22
16.04.14	24,00	-	102,66	80,59	22,07	64,97	41,85	23,12	7,00	5,00	2,20	21,45	-	-	21,73	-	-	-	51,44	-	1,10			3,30
17.04.14	24,00	-	102,94	76,62	26,32	64,23	41,33	22,90	7,00	5,00	2,18	25,67	-	-	25,96	-	-	-	49,35	-	1,27			3,45
18.04.14	24,00	-	104,05	76,53	27,52	65,31	42,44	22,87	7,00	5,00	2,20	26,96	-	-	27,26	-	-	-	50,13	-	1,35			3,55
19.04.14	24,00	-	104,06	78,19	25,87	65,35	42,72	22,63	7,00	5,00	2,18	25,31	-	-	25,62	-	-	-	50,95	-	1,29			3,46
20.04.14	22,00	-	95,14	74,60	20,54	65,70	43,03	22,67	7,00	5,00	1,94	21,36	-	-	21,62	-	-	-	51,70	-	1,11			3,04
21.04.14	24,00	-	99,43	76,54	22,89	64,71	42,53	22,18	7,00	5,00	2,04	22,29	-	-	22,57	-	-	-	51,06	-	1,14			3,18
22.04.14	24,00	-	100,72	80,42	20,30	65,39	43,33	22,06	7,00	5,00	2,08	19,73	-	-	19,98	-	-	-	52,30	-	1,03			3,11
23.04.14	24,00	-	90,21	68,84	21,37	65,23	41,19	24,04	7,00	5,00	2,00	20,83	-	-	21,07	-	-	-	50,25	-	1,05			3,05
Среднее	23,91	-	102,04	78,13	23,91	67,30	42,64	24,66	7,00	5,00	2,33	23,32	-	-	23,61	-	-	-	51,91	-	1,21	-	-	3,54
Итого	550,00		2346,87	1797,05	549,82						53,59	536,42	0,00	0,00	543,11	0,00	0,00	0,00			27,81	0,00	0,00	81,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды ~~3,42 °С~~ = ~~-1,88~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~79,52~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 04 14 г.