Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 99 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0414.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	126,88	108,95	17,93	70,04	46,04	24,00	7,00	5,00	2,68	17,06	-	-	17,46	-	-	-	70,06	-	1,19			3,87
02.04.14	24,00	-	125,16	109,09	16,07	70,93	46,41	24,52	7,00	5,00	2,74	15,19	-	-	15,50	-	-	-	71,20	-	1,08			3,82
03.04.14	24,00	-	124,85	109,53	15,32	72,68	47,49	25,19	7,00	5,00	2,83	14,40	-	-	14,75	-	-	-	72,59	-	1,05			3,87
04.04.14	24,00	-	125,92	109,02	16,90	71,26	46,65	24,61	7,00	5,00	2,75	16,09	-	-	16,45	-	-	-	70,94	-	1,15			3,89
05.04.14	24,00	-	127,80	108,79	19,01	70,15	46,15	24,00	7,00	5,00	2,67	18,17	-	-	18,59	-	-	-	70,18	-	1,28			3,95
06.04.14	24,00	-	129,06	108,73	20,33	70,11	46,21	23,90	7,00	5,00	2,65	19,52	-	-	19,93	-	-	-	70,23	-	1,37			4,03
07.04.14	24,00	-	126,57	109,09	17,48	70,07	46,31	23,76	7,00	5,00	2,66	16,57	-	-	16,96	-	-	-	70,03	-	1,16			3,82
08.04.14	24,00	-	127,84	110,73	17,11	69,05	46,09	22,96	7,00	5,00	2,60	16,30	-	-	16,64	-	-	-	68,85	-	1,12			3,73
09.04.14	24,00	-	125,98	109,05	16,93	67,93	45,10	22,83	7,00	5,00	2,55	16,08	-	-	16,42	-	-	-	67,89	-	1,09			3,64
10.04.14	24,00	-	126,32	108,58	17,74	66,35	44,32	22,03	7,00	5,00	2,45	16,94	-	-	17,26	-	-	-	66,12	-	1,12			3,57
11.04.14	24,00	-	126,88	108,57	18,31	65,18	43,77	21,41	7,00	5,00	2,37	17,54	-	-	17,88	-	-	-	65,26	-	1,15			3,52
12.04.14	24,00	-	127,16	108,07	19,09	65,19	44,00	21,19	7,00	5,00	2,34	18,35	-	-	18,71	-	-	-	65,26	-	1,20			3,54
13.04.14	24,00	-	127,43	108,12	19,31	65,58	44,30	21,28	7,00	5,00	2,35	18,65	-	-	18,99	-	-	-	65,73	-	1,22			3,57
14.04.14	24,00	-	126,05	108,76	17,29	64,15	44,00	20,15	7,00	5,00	2,25	16,53	-	-	16,84	-	-	-	64,08	-	1,06			3,30
15.04.14	24,00	-	123,87	107,52	16,35	63,51	43,52	19,99	7,00	5,00	2,20	15,56	-	-	15,84	-	-	-	63,53	-	0,99			3,19
16.04.14	24,00	-	126,11	108,37	17,74	64,66	44,09	20,57	7,00	5,00	2,28	17,05	-	-	17,37	-	-	-	64,67	-	1,10			3,38
17.04.14	24,00	-	126,31	108,11	18,20	63,92	43,64	20,28	7,00	5,00	2,24	17,48	-	-	17,81	-	-	-	64,04	-	1,12			3,36
18.04.14	24,00	-	125,99	109,57	16,42	65,00	44,67	20,33	7,00	5,00	2,28	15,68	-	-	16,00	-	-	-	64,92	-	1,02			3,29
19.04.14	24,00	-	128,81	109,59	19,22	65,05	44,83	20,22	7,00	5,00	2,26	18,52	-	-	18,89	-	-	-	65,12	-	1,21			3,47
20.04.14	22,00	-	115,57	100,94	14,63	65,39	45,23	20,16	7,00	5,00	2,01	15,08	-	-	15,37	-	-	-	65,40	-	0,99			2,99
21.04.14	24,00	-	121,06	104,93	16,13	64,39	44,56	19,83	7,00	5,00	2,13	15,44	-	-	15,73	-	-	-	64,29	-	0,99			3,12
22.04.14	24,00	-	123,33	106,64	16,69	65,06	45,31	19,75	7,00	5,00	2,16	15,98	-	-	16,30	-	-	-	65,02	-	1,04			3,19
23.04.14	24,00	-	110,70	94,94	15,76	64,91	43,08	21,83	7,00	5,00	2,11	15,12	-	-	15,42	-	-	-	64,94	-	0,98			3,10
Среднее	23,91	-	125,03	107,64	17,39	66,98	45,03	21,95	7,00	5,00	2,41	16,67	-	-	17,00	-	-	-	66,97	-	1,12	-	-	3,53
Итого	550,00		2875,65	2475,69	399,96						55,54	383,30	0,00	0,00	391,11	0,00	0,00	0,00			25,67	0,00	0,00	81,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,42 °С = ~~1,37~~ -1,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~79,84~~ 80,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 04 14 г.