

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 33148

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС ПРЭМ 50
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 22.07.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = t/сут$ $G_{вс.ф.} = t/сут$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	58,48	10,30	126,370	-	-	39,63	5,60	124,770	-	18,85	1,600	-	-	-	2,453
24.03.14	24	-	58,58	10,30	126,170	-	-	39,78	5,60	124,630	-	18,80	1,540	-	-	-	2,438
25.03.14	24	-	56,44	10,30	127,720	-	-	38,98	5,60	126,170	-	17,46	1,550	-	-	-	2,301
26.03.14	24	-	56,34	10,30	128,340	-	-	38,68	5,60	126,740	-	17,66	1,600	-	-	-	2,338
27.03.14	24	-	58,47	10,30	127,410	-	-	39,65	5,60	125,750	-	18,82	1,660	-	-	-	2,474
28.03.14	24	-	57,66	10,30	125,510	-	-	39,17	5,60	123,910	-	18,49	1,600	-	-	-	2,392
29.03.14	24	-	58,02	10,30	125,720	-	-	39,03	5,60	124,200	-	18,99	1,520	-	-	-	2,453
30.03.14	24	-	63,52	10,30	126,720	-	-	41,61	5,60	125,140	-	21,91	1,580	-	-	-	2,851
31.03.14	24	-	67,14	10,30	126,020	-	-	43,08	5,60	124,420	-	24,06	1,600	-	-	-	3,109
01.04.14	24	-	67,40	10,30	123,650	-	-	44,08	5,60	121,720	-	23,32	1,930	-	-	-	2,977
02.04.14	24	-	67,53	10,30	116,460	-	-	44,47	5,60	114,390	-	23,06	2,070	-	-	-	2,787
03.04.14	24	-	67,48	10,30	125,030	-	-	43,29	5,60	123,490	-	24,19	1,540	-	-	-	3,101
04.04.14	24	-	67,05	10,30	125,310	-	-	43,16	5,60	123,810	-	23,89	1,500	-	-	-	3,067
05.04.14	24	-	65,34	10,30	125,430	-	-	42,46	5,60	123,970	-	22,88	1,460	-	-	-	2,941
06.04.14	24	-	59,67	10,30	124,340	-	-	40,07	5,60	122,850	-	19,60	1,490	-	-	-	2,505
07.04.14	24	-	57,49	10,30	126,670	-	-	39,42	5,60	125,180	-	18,07	1,490	-	-	-	2,356
08.04.14	24	-	55,97	10,30	128,840	-	-	38,84	5,60	127,340	-	17,13	1,500	-	-	-	2,272
09.04.14	24	-	60,61	10,30	130,790	-	-	40,76	5,60	129,270	-	19,85	1,520	-	-	-	2,663
10.04.14	24	-	61,98	10,30	129,330	-	-	41,35	5,60	127,870	-	20,63	1,460	-	-	-	2,736
11.04.14	24	-	60,83	10,30	127,070	-	-	40,96	5,60	125,640	-	19,87	1,430	-	-	-	2,592
12.04.14	24	-	58,82	10,30	126,480	-	-	40,33	5,60	125,000	-	18,49	1,480	-	-	-	2,405
13.04.14	24	-	58,56	10,30	126,290	-	-	40,32	5,60	124,870	-	18,24	1,420	-	-	-	2,369
14.04.14	24	-	59,43	10,30	123,180	-	-	40,68	5,60	121,770	-	18,75	1,410	-	-	-	2,373
15.04.14	24	-	50,04	10,30	121,260	-	-	36,22	5,60	119,940	-	13,82	1,320	-	-	-	1,725
16.04.14	24	-	57,96	10,30	125,950	-	-	40,56	5,60	124,540	-	17,40	1,410	-	-	-	2,257
17.04.14	24	-	57,16	10,30	126,020	-	-	40,28	5,60	124,640	-	16,88	1,380	-	-	-	2,192
18.04.14	24	-	56,28	10,30	126,070	-	-	40,32	5,60	124,690	-	15,96	1,380	-	-	-	2,075
19.04.14	24	-	53,86	10,30	126,170	-	-	39,32	5,60	124,760	-	14,54	1,410	-	-	-	1,898
20.04.14	24	-	54,45	10,30	126,300	-	-	39,71	5,60	124,880	-	14,74	1,420	-	-	-	1,927
21.04.14	24	-	55,30	10,30	128,690	-	-	40,66	5,60	127,340	-	14,64	1,350	-	-	-	1,947
22.04.14	24	-	55,95	10,30	131,480	-	-	41,47	5,60	130,140	-	14,48	1,340	-	-	-	1,969
Среднее	24,00	-	59,48	10,30	126,155	-	-	40,59	5,60	124,640	-	18,89	1,515	-	-	-	2,450
Итого	744,0				3910,790	0,000				3863,830	0,000		46,960	0,00	0,00	0,00	75,94

Ориентировочно до конца месяца(+) 1017,920

1006,846

11,074

16,30

Корректировка за прошлый месяц (-) 1138,577

1124,061

14,516

27,69

Итого за апрель 2014 : 3790,133

3746,614

43,519

64,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.14 12:00	14363,250	-	14190,340	-	-	-	332,362	
23.04.14 06:00	18243,910	-	18024,490	-	-	-	407,582	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____