

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	58,43	10,30	125,220	-	-	40,14	5,60	123,640	-	18,29	1,580	0,00	0,00	0,00	2,361
24.03.14	24	-	58,30	10,30	125,010	-	-	40,16	5,60	123,430	-	18,14	1,580	0,00	0,00	0,00	2,336
25.03.14	24	-	56,31	10,30	126,630	-	-	39,42	5,60	125,090	-	16,89	1,540	0,00	0,00	0,00	2,209
26.03.14	24	-	56,37	10,30	126,960	-	-	38,99	5,60	125,280	-	17,38	1,680	0,00	0,00	0,00	2,278
27.03.14	24	-	58,43	10,30	126,000	-	-	40,15	5,60	124,400	-	18,28	1,600	0,00	0,00	0,00	2,374
28.03.14	24	-	57,43	10,30	124,230	-	-	39,75	5,60	122,690	-	17,68	1,540	0,00	0,00	0,00	2,266
29.03.14	24	-	58,15	10,30	124,610	-	-	39,67	5,60	123,070	-	18,48	1,540	0,00	0,00	0,00	2,371
30.03.14	23	-	63,66	10,30	120,230	-	-	42,10	5,60	118,690	-	21,56	1,540	0,00	0,00	0,00	2,662
31.03.14	24	-	67,02	10,30	124,550	-	-	43,52	5,60	122,910	-	23,50	1,640	0,00	0,00	0,00	3,004
01.04.14	24	-	67,36	10,30	122,010	-	-	43,30	5,60	120,450	-	24,06	1,560	0,00	0,00	0,00	3,012
02.04.14	24	-	67,44	10,30	114,880	-	-	43,01	5,60	113,390	-	24,43	1,490	0,00	0,00	0,00	2,878
03.04.14	24	-	67,39	10,30	123,430	-	-	43,72	5,60	121,820	-	23,67	1,610	0,00	0,00	0,00	2,998
04.04.14	24	-	66,99	10,30	123,680	-	-	43,63	5,60	122,050	-	23,36	1,630	0,00	0,00	0,00	2,969
05.04.14	24	-	65,20	10,30	123,860	-	-	42,92	5,60	122,280	-	22,28	1,580	0,00	0,00	0,00	2,835
06.04.14	24	-	59,55	10,30	122,850	-	-	40,50	5,60	121,290	-	19,05	1,560	0,00	0,00	0,00	2,412
07.04.14	24	-	57,38	10,30	125,200	-	-	39,71	5,60	123,580	-	17,67	1,620	0,00	0,00	0,00	2,286
08.04.14	24	-	55,92	10,30	127,460	-	-	38,95	5,60	125,840	-	16,97	1,620	0,00	0,00	0,00	2,234
09.04.14	24	-	60,59	10,30	129,590	-	-	40,90	5,60	127,960	-	19,69	1,630	0,00	0,00	0,00	2,625
10.04.14	24	-	61,88	10,30	127,840	-	-	41,39	5,60	126,280	-	20,49	1,560	0,00	0,00	0,00	2,693
11.04.14	24	-	60,74	10,30	125,500	-	-	41,02	5,60	123,980	-	19,72	1,520	0,00	0,00	0,00	2,543
12.04.14	24	-	58,71	10,30	124,910	-	-	40,36	5,60	123,390	-	18,35	1,520	0,00	0,00	0,00	2,359
13.04.14	24	-	58,52	10,30	124,860	-	-	40,40	5,60	123,260	-	18,12	1,600	0,00	0,00	0,00	2,333
14.04.14	24	-	59,32	10,30	121,620	-	-	40,84	5,60	120,170	-	18,48	1,450	0,00	0,00	0,00	2,312
15.04.14	24	-	49,97	10,30	119,980	-	-	36,25	5,60	118,610	-	13,72	1,370	0,00	0,00	0,00	1,699
16.04.14	24	-	57,86	10,30	124,530	-	-	40,29	5,60	123,020	-	17,57	1,510	0,00	0,00	0,00	2,257
17.04.14	24	-	57,10	10,30	124,570	-	-	40,02	5,60	123,090	-	17,08	1,480	0,00	0,00	0,00	2,194
18.04.14	24	-	56,16	10,30	124,570	-	-	40,08	5,60	123,100	-	16,08	1,470	0,00	0,00	0,00	2,072
19.04.14	24	-	53,80	10,30	124,820	-	-	39,24	5,60	123,300	-	14,56	1,520	0,00	0,00	0,00	1,884
20.04.14	24	-	54,39	10,30	124,890	-	-	39,67	5,60	123,360	-	14,72	1,530	0,00	0,00	0,00	1,906
21.04.14	24	-	55,24	10,30	127,510	-	-	40,64	5,60	126,040	-	14,60	1,470	0,00	0,00	0,00	1,929
22.04.14	24	-	55,89	10,30	130,610	-	-	41,42	5,60	129,130	-	14,47	1,480	0,00	0,00	0,00	1,961
Среднее	23,97	-	59,40	10,30	124,600	-	-	40,71	5,60	123,051	-	18,69	1,549	-	-	-	2,395
Итого	743,0	-	-	-	3862,610	0,000	-	-	-	3814,590	0,000	-	48,020	0,00	0,00	0,00	74,25

Ориентировочно до конца месяца(+)

1007,429

995,474

11,954

16,23

Корректировка за прошлый месяц (-)

1125,887

1111,204

14,683

26,76

Итого за апрель 2014 :

3744,151

3698,860

45,291

63,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 16:00	103779,650	-	54078,920	-	0,000	0,000	3869,657	
23.04.14 05:00	107460,830	-	57714,420	-	0,000	0,000	3940,364	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
для ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 28 АПР 2014