

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТППР-05

КТППР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м}$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = т/сут$ $G_{гвс ф.} = т/сут$ $Q_{от ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dТ	dG	G1гвс	G2гвс	dGвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	58,25	10,30	119,620	-	-	38,74	5,60	119,260	-	19,51	0,360	0,00	0,00	0,00	2,355
24.03.14	24	-	58,36	10,30	119,380	-	-	38,89	5,60	119,040	-	19,47	0,340	0,00	0,00	0,00	2,346
25.03.14	24	-	56,24	10,30	121,320	-	-	38,19	5,60	121,040	-	18,05	0,280	0,00	0,00	0,00	2,208
26.03.14	24	-	56,14	10,30	122,160	-	-	37,87	5,60	121,910	-	18,27	0,250	0,00	0,00	0,00	2,248
27.03.14	24	-	58,25	10,30	120,840	-	-	38,65	5,60	120,650	-	19,60	0,190	0,00	0,00	0,00	2,385
28.03.14	24	-	57,45	10,30	118,570	-	-	38,16	5,60	118,540	-	19,29	0,030	0,00	0,00	0,00	2,297
29.03.14	24	-	57,80	10,30	119,560	-	-	38,04	5,60	119,520	-	19,76	0,040	0,00	0,00	0,00	2,370
30.03.14	24	-	63,25	10,30	121,410	-	-	40,63	5,60	120,990	-	22,62	0,420	0,00	0,00	0,00	2,771
31.03.14	24	-	66,89	10,30	120,220	-	-	42,23	5,60	119,850	-	24,66	0,370	0,00	0,00	0,00	2,986
01.04.14	24	-	67,15	10,30	117,310	-	-	41,92	5,60	116,820	-	25,23	0,490	0,00	0,00	0,00	2,988
02.04.14	24	-	67,27	10,30	114,880	-	-	42,04	5,60	114,550	-	25,23	0,330	0,00	0,00	0,00	2,919
03.04.14	24	-	67,24	10,30	124,050	-	-	42,91	5,60	123,700	-	24,33	0,350	0,00	0,00	0,00	3,038
04.04.14	24	-	66,79	10,30	123,960	-	-	42,65	5,60	123,650	-	24,14	0,310	0,00	0,00	0,00	3,015
05.04.14	24	-	65,12	10,30	123,690	-	-	41,96	5,60	123,400	-	23,16	0,290	0,00	0,00	0,00	2,884
06.04.14	24	-	59,48	10,30	122,110	-	-	39,55	5,60	121,860	-	19,93	0,250	0,00	0,00	0,00	2,452
07.04.14	24	-	57,31	10,30	123,810	-	-	38,81	5,60	123,590	-	18,50	0,220	0,00	0,00	0,00	2,307
08.04.14	24	-	55,78	10,30	125,580	-	-	38,04	5,60	125,320	-	17,74	0,260	0,00	0,00	0,00	2,245
09.04.14	24	-	60,35	10,30	127,360	-	-	39,89	5,60	127,260	-	20,46	0,100	0,00	0,00	0,00	2,618
10.04.14	24	-	61,76	10,30	125,670	-	-	40,40	5,60	125,340	-	21,36	0,330	0,00	0,00	0,00	2,704
11.04.14	24	-	60,64	10,30	122,500	-	-	39,94	5,60	122,250	-	20,70	0,250	0,00	0,00	0,00	2,553
12.04.14	24	-	58,64	10,30	121,380	-	-	39,40	5,60	121,160	-	19,24	0,220	0,00	0,00	0,00	2,351
13.04.14	24	-	58,36	10,30	120,850	-	-	39,40	5,60	120,840	-	18,96	0,010	0,00	0,00	0,00	2,300
14.04.14	24	-	59,25	10,30	116,430	-	-	39,75	5,60	116,360	-	19,50	0,070	0,00	0,00	0,00	2,282
15.04.14	24	-	49,92	10,30	113,030	-	-	35,52	5,60	112,920	-	14,40	0,110	0,00	0,00	0,00	1,635
16.04.14	24	-	57,79	10,30	115,650	-	-	39,20	5,60	115,600	-	18,59	0,050	0,00	0,00	0,00	2,159
17.04.14	24	-	56,97	10,30	114,510	-	-	38,67	5,60	114,460	-	18,30	0,050	0,00	0,00	0,00	2,106
18.04.14	24	-	56,11	10,30	113,740	-	-	38,62	5,60	113,720	-	17,49	0,020	0,00	0,00	0,00	1,996
19.04.14	24	-	53,69	10,30	114,130	-	-	37,82	5,60	114,090	-	15,87	0,040	0,00	0,00	0,00	1,819
20.04.14	24	-	54,29	10,30	114,060	-	-	38,41	5,60	114,030	-	15,88	0,030	0,00	0,00	0,00	1,820
21.04.14	24	-	55,13	10,30	117,220	-	-	39,34	5,60	117,130	-	15,79	0,090	0,00	0,00	0,00	1,863
22.04.14	24	-	55,75	10,30	121,320	-	-	40,27	5,60	121,070	-	15,48	0,250	0,00	0,00	0,00	1,896
Среднее	24,00	-	59,27	10,30	119,881	-	-	39,55	5,60	119,675	-	19,73	0,206	-	-	-	2,384
Итого	744,0				3716,320	0,000				3709,920	0,000		6,400	0,00	0,00	0,00	73,92

Ориентировочно до конца месяца(+)

926,434

925,829

0,606

15,61

Корректировка за прошлый месяц (-)

1085,721

1082,957

2,764

26,65

Итого за апрель 2014 :

3557,033

3552,791

ф241

62,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 13:00	81611,440	-	78251,620	-	0,000	0,000	2067,591	
23.04.14 06:00	85173,470	-	81807,840	-	0,000	0,000	2138,310	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
