

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 197522

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС ПРЭМ 50
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 32
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 05.09.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

KPT-9

KPT-9

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) лето: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	58,35	10,30	124,930	-	-	38,97	5,60	124,540	-	19,38	0,390	-	-	-	2,444
24.03.14	24	-	58,46	10,30	124,720	-	-	39,15	5,60	124,420	-	19,31	0,300	-	-	-	2,426
25.03.14	24	-	56,32	10,30	126,280	-	-	38,50	5,60	125,990	-	17,82	0,290	-	-	-	2,268
26.03.14	24	-	56,20	10,30	126,990	-	-	38,22	5,60	126,670	-	17,98	0,320	-	-	-	2,300
27.03.14	24	-	58,34	10,30	126,030	-	-	39,13	5,60	125,580	-	19,21	0,450	-	-	-	2,447
28.03.14	24	-	57,54	10,30	124,110	-	-	38,67	5,60	123,790	-	18,87	0,320	-	-	-	2,360
29.03.14	24	-	57,86	10,30	124,350	-	-	38,35	5,60	124,140	-	19,51	0,210	-	-	-	2,442
30.03.14	24	-	63,34	10,30	125,170	-	-	40,85	5,60	124,920	-	22,49	0,250	-	-	-	2,830
31.03.14	24	-	66,98	10,30	124,450	-	-	42,52	5,60	124,260	-	24,46	0,190	-	-	-	3,057
01.04.14	24	-	67,21	10,30	122,300	-	-	42,32	5,60	122,130	-	24,89	0,170	-	-	-	3,058
02.04.14	24	-	67,37	10,30	115,270	-	-	41,90	5,60	115,120	-	25,47	0,150	-	-	-	2,948
03.04.14	24	-	67,32	10,30	123,720	-	-	42,37	5,60	123,440	-	24,95	0,280	-	-	-	3,106
04.04.14	24	-	66,88	10,30	124,040	-	-	42,23	5,60	123,890	-	24,65	0,150	-	-	-	3,070
05.04.14	24	-	65,21	10,30	124,190	-	-	41,42	5,60	123,980	-	23,79	0,210	-	-	-	2,973
06.04.14	24	-	59,55	10,30	123,260	-	-	39,10	5,60	122,960	-	20,45	0,300	-	-	-	2,539
07.04.14	24	-	57,41	10,30	125,610	-	-	38,65	5,60	125,300	-	18,76	0,310	-	-	-	2,375
08.04.14	24	-	55,83	10,30	127,190	-	-	38,03	5,60	126,930	-	17,80	0,260	-	-	-	2,280
09.04.14	24	-	60,45	10,30	128,060	-	-	39,89	5,60	127,840	-	20,56	0,220	-	-	-	2,649
10.04.14	24	-	61,84	10,30	126,760	-	-	40,45	5,60	126,520	-	21,39	0,240	-	-	-	2,729
11.04.14	24	-	60,70	10,30	124,700	-	-	39,88	5,60	124,470	-	20,82	0,230	-	-	-	2,615
12.04.14	24	-	58,69	10,30	124,140	-	-	39,29	5,60	123,890	-	19,40	0,250	-	-	-	2,426
13.04.14	24	-	58,41	10,30	124,080	-	-	39,20	5,60	123,790	-	19,21	0,290	-	-	-	2,400
14.04.14	24	-	59,30	10,30	121,120	-	-	39,65	5,60	120,920	-	19,65	0,200	-	-	-	2,396
15.04.14	24	-	49,88	10,30	119,730	-	-	35,29	5,60	119,540	-	14,59	0,190	-	-	-	1,754
16.04.14	24	-	57,84	10,30	124,010	-	-	39,17	5,60	123,750	-	18,67	0,260	-	-	-	2,332
17.04.14	24	-	57,03	10,30	124,110	-	-	38,68	5,60	123,880	-	18,35	0,230	-	-	-	2,294
18.04.14	24	-	56,17	10,30	124,190	-	-	38,79	5,60	123,980	-	17,38	0,210	-	-	-	2,174
19.04.14	24	-	53,74	10,30	124,380	-	-	37,99	5,60	124,240	-	15,75	0,140	-	-	-	1,975
20.04.14	24	-	54,33	10,30	124,520	-	-	38,47	5,60	124,300	-	15,86	0,220	-	-	-	1,992
21.04.14	24	-	55,18	10,30	126,690	-	-	39,55	5,60	126,450	-	15,63	0,240	-	-	-	1,997
22.04.14	24	-	55,84	10,30	129,180	-	-	40,47	5,60	128,950	-	15,37	0,230	-	-	-	2,004
Среднее	24,00	-	59,34	10,30	124,461	-	-	39,59	5,60	124,212	-	19,76	0,248	-	-	-	2,473
Итого	744,0	-			3858,280	0,000				3850,580	0,000		7,700	0,00	0,00	0,00	76,66

Ориентировочно до конца месяца(+)

1002,377

1000,629

1,749

16,88

Корректировка за прошлый месяц (-)

1123,933

1121,091

2,841

27,31

Итого за апрель 2014 :

3736,724

3730,117

6,607

66,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 18:00	9508,820	-	9484,700	-	-	-	232,831	
23.04.14 06:00	13180,780	-	13149,530	-	-	-	305,703	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С


___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по данным до получения АКТА допуска УУ
 Дата: _____