

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = t/сут$ $G_{гвс.ф.} = t/сут$ $Q_{от.ф.} = G_{кал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = G_{кал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	58,35	10,30	121,920	-	-	38,14	5,60	121,920	-	20,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,473
24.03.14	24	-	58,46	10,30	121,800	-	-	38,34	5,60	121,800	-	20,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,457
25.03.14	24	-	56,32	10,30	123,400	-	-	37,65	5,60	123,400	-	18,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,311
26.03.14	24	-	56,21	10,30	123,990	-	-	37,37	5,60	123,990	-	18,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,341
27.03.14	24	-	58,34	10,30	122,990	-	-	38,23	5,60	122,990	-	20,11	0,000	0,00	0,00	0,00	2,482
28.03.14	24	-	57,54	10,30	121,280	-	-	37,67	5,60	121,280	-	19,87	0,000	0,00	0,00	0,00	2,418
29.03.14	24	-	57,87	10,30	121,560	-	-	37,44	5,60	121,560	-	20,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,489
30.03.14	24	-	63,33	10,30	122,260	-	-	39,96	5,60	122,260	-	23,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,865
31.03.14	24	-	66,97	10,30	121,590	-	-	41,47	5,60	121,590	-	25,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,106
01.04.14	24	-	67,21	10,30	119,490	-	-	41,16	5,60	119,490	-	26,05	0,000	0,00	0,00	0,00	3,118
02.04.14	24	-	67,35	10,30	112,650	-	-	40,63	5,60	112,660	-	26,72	-0,010	0,00	0,00	0,00	3,019
03.04.14	24	-	67,30	10,30	120,860	-	-	41,25	5,60	120,860	-	26,05	0,000	0,00	0,00	0,00	3,156
04.04.14	24	-	66,87	10,30	121,210	-	-	41,19	5,60	121,210	-	25,68	0,000	0,00	0,00	0,00	3,121
05.04.14	24	-	65,19	10,30	121,300	-	-	40,42	5,60	121,300	-	24,77	0,000	0,00	0,00	0,00	3,010
06.04.14	24	-	59,54	10,30	120,440	-	-	38,23	5,60	120,440	-	21,31	0,000	0,00	0,00	0,00	2,574
07.04.14	24	-	57,37	10,30	122,750	-	-	37,90	5,60	122,750	-	19,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,397
08.04.14	24	-	55,84	10,30	124,140	-	-	37,29	5,60	124,140	-	18,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,310
09.04.14	24	-	60,47	10,30	124,730	-	-	38,83	5,60	124,730	-	21,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,705
10.04.14	24	-	61,85	10,30	123,440	-	-	39,40	5,60	123,440	-	22,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,777
11.04.14	24	-	60,70	10,30	121,440	-	-	38,99	5,60	121,440	-	21,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,642
12.04.14	24	-	58,69	10,30	120,920	-	-	38,46	5,60	120,920	-	20,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,455
13.04.14	24	-	58,41	10,30	120,830	-	-	38,55	5,60	120,830	-	19,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,404
14.04.14	24	-	59,29	10,30	118,080	-	-	38,94	5,60	118,080	-	20,35	0,000	0,00	0,00	0,00	2,408
15.04.14	24	-	49,90	10,30	116,880	-	-	34,80	5,60	116,880	-	15,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,764
16.04.14	24	-	57,84	10,30	121,040	-	-	38,55	5,60	121,040	-	19,29	0,000	0,00	0,00	0,00	2,341
17.04.14	24	-	57,03	10,30	121,130	-	-	37,96	5,60	121,130	-	19,07	0,000	0,00	0,00	0,00	2,317
18.04.14	24	-	56,17	10,30	120,990	-	-	38,14	5,60	120,990	-	18,03	0,000	0,00	0,00	0,00	2,187
19.04.14	24	-	53,75	10,30	121,160	-	-	37,42	5,60	121,160	-	16,33	0,000	0,00	0,00	0,00	1,984
20.04.14	24	-	54,33	10,30	121,260	-	-	37,92	5,60	121,260	-	16,41	0,000	0,00	0,00	0,00	1,998
21.04.14	24	-	55,18	10,30	123,420	-	-	38,81	5,60	123,420	-	16,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,028
22.04.14	24	-	55,84	10,30	125,780	-	-	39,57	5,60	125,780	-	16,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,052
Среднее	24,00	-	59,34	10,30	121,443	-	-	38,73	5,60	121,443	-	20,61	0,000	-	-	-	2,507
Итого	744,0				3764,730	0,000				3764,740	0,000		-0,010	0,00	0,00	0,00	77,71

Ориентировочно до конца месяца(+)

976,891

976,891

0,000

17,04

Корректировка за прошлый месяц (-)

1097,344

1097,344

0,000

27,64

Итого за апрель 2014 :

3644,277

3644,287

-0,010

67,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 13:00	79521,960	-	73094,360	-	0,000	0,000	2177,798	
23.04.14 06:00	83130,060	-	76702,470	-	0,000	0,000	2252,177	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ____ °С


____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____