

Отчет о теплоснабжении по приборам УУЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44596

расходомер

Gmin

Приборы УУЭ поверены до 02.09.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv), M3=p3*V3$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = т/сут$ $G_{гвс.ф.} = т/сут$ $Q_{от.ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от.ср.ф.} = Гкал/сут$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	58,06	10,30	124,750	-	-	38,59	5,60	123,170	-	19,47	1,580	0,00	0,00	0,00	2,496
24.03.14	24	-	58,18	10,30	124,620	-	-	38,68	5,60	123,040	-	19,50	1,580	0,00	0,00	0,00	2,498
25.03.14	24	-	56,04	10,30	126,140	-	-	37,92	5,60	124,710	-	18,12	1,430	0,00	0,00	0,00	2,348
26.03.14	24	-	55,89	10,30	126,840	-	-	37,59	5,60	125,320	-	18,30	1,520	0,00	0,00	0,00	2,384
27.03.14	24	-	58,03	10,30	125,820	-	-	38,45	5,60	124,190	-	19,58	1,630	0,00	0,00	0,00	2,534
28.03.14	24	-	57,23	10,30	123,990	-	-	37,94	5,60	122,530	-	19,29	1,460	0,00	0,00	0,00	2,454
29.03.14	24	-	57,56	10,30	124,280	-	-	37,83	5,60	122,770	-	19,73	1,510	0,00	0,00	0,00	2,516
30.03.14	24	-	62,98	10,30	125,000	-	-	40,34	5,60	123,470	-	22,64	1,530	0,00	0,00	0,00	2,899
31.03.14	24	-	66,60	10,30	124,280	-	-	41,84	5,60	122,780	-	24,76	1,500	0,00	0,00	0,00	3,147
01.04.14	24	-	66,84	10,30	122,130	-	-	41,68	5,60	120,650	-	25,16	1,480	0,00	0,00	0,00	3,141
02.04.14	24	-	66,98	10,30	115,000	-	-	41,17	5,60	113,680	-	25,81	1,320	0,00	0,00	0,00	3,032
03.04.14	24	-	66,96	10,30	123,390	-	-	41,80	5,60	121,970	-	25,16	1,420	0,00	0,00	0,00	3,169
04.04.14	24	-	66,51	10,30	123,780	-	-	41,57	5,60	122,300	-	24,94	1,480	0,00	0,00	0,00	3,156
05.04.14	24	-	64,87	10,30	123,930	-	-	40,88	5,60	122,410	-	23,99	1,520	0,00	0,00	0,00	3,039
06.04.14	24	-	59,26	10,30	123,020	-	-	38,82	5,60	121,570	-	20,44	1,450	0,00	0,00	0,00	2,577
07.04.14	24	-	57,08	10,30	125,390	-	-	38,25	5,60	123,910	-	18,83	1,480	0,00	0,00	0,00	2,424
08.04.14	24	-	55,54	10,30	126,690	-	-	37,53	5,60	125,210	-	18,01	1,480	0,00	0,00	0,00	2,346
09.04.14	24	-	60,11	10,30	127,040	-	-	39,15	5,60	125,510	-	20,96	1,530	0,00	0,00	0,00	2,731
10.04.14	24	-	61,52	10,30	125,720	-	-	39,77	5,60	124,200	-	21,75	1,520	0,00	0,00	0,00	2,801
11.04.14	24	-	60,40	10,30	123,720	-	-	39,42	5,60	122,210	-	20,98	1,510	0,00	0,00	0,00	2,661
12.04.14	24	-	58,42	10,30	123,190	-	-	38,93	5,60	121,670	-	19,49	1,520	0,00	0,00	0,00	2,463
13.04.14	24	-	58,13	10,30	123,070	-	-	38,91	5,60	121,580	-	19,22	1,490	0,00	0,00	0,00	2,429
14.04.14	24	-	59,02	10,30	120,210	-	-	39,43	5,60	118,830	-	19,59	1,380	0,00	0,00	0,00	2,415
15.04.14	24	-	49,65	10,30	118,990	-	-	35,09	5,60	117,690	-	14,56	1,300	0,00	0,00	0,00	1,780
16.04.14	24	-	57,55	10,30	123,020	-	-	38,84	5,60	121,550	-	18,71	1,470	0,00	0,00	0,00	2,366
17.04.14	24	-	56,76	10,30	123,130	-	-	38,43	5,60	121,710	-	18,33	1,420	0,00	0,00	0,00	2,319
18.04.14	24	-	55,91	10,30	123,150	-	-	38,57	5,60	121,700	-	17,34	1,450	0,00	0,00	0,00	2,200
19.04.14	24	-	53,50	10,30	123,350	-	-	37,55	5,60	122,120	-	15,95	1,230	0,00	0,00	0,00	2,022
20.04.14	24	-	54,08	10,30	123,430	-	-	38,02	5,60	122,100	-	16,06	1,330	0,00	0,00	0,00	2,042
21.04.14	24	-	54,93	10,30	125,630	-	-	38,86	5,60	124,230	-	16,07	1,400	0,00	0,00	0,00	2,077
22.04.14	24	-	55,58	10,30	128,060	-	-	39,77	5,60	126,670	-	15,81	1,390	0,00	0,00	0,00	2,087
Среднее	24,00	-	59,04	10,30	123,895	-	-	39,08	5,60	122,434	-	19,95	1,462	-	-	-	2,534
Итого	744,0	-			3840,760	0,000				3795,450	0,000		45,310	0,00	0,00	0,00	78,55

Ориентировочно до конца месяца(+)

994,023

982,949

11,074

17,27

Корректировка за прошлый месяц (-)

1122,146

1108,260

13,886

28,08

Итого за апрель 2014 :

3712,637

3670,139

42,499

67,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 13:00	137114,100	-	131611,380	-	0,000	0,000	2305,269	
23.04.14 06:00	140794,420	-	135248,500	-	0,000	0,000	2380,462	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ____ °С


____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)



Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке на получение АКТА допуска УУ