Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 30 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206177 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,42

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.04.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.04.14	24,00	-	113,97	113,97	0,00	66,16	38,15	28,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
02.04.14	24,00	-	114,40	114,40	0,00	66,94	38,36	28,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
03.04.14	24,00	-	115,43	115,43	0,00	68,73	39,41	29,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
04.04.14	24,00	-	113,56	113,56	0,00	66,94	38,37	28,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
05.04.14	24,00	-	113,07	113,07	0,00	65,42	37,64	27,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
06.04.14	24,00	-	112,41	112,41	0,00	65,93	37,73	28,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
07.04.14	24,00	-	111,58	111,58	0,00	65,80	37,88	27,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
08.04.14	24,00	-	74,05	74,05	0,00	63,34	35,44	27,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
09.04.14	24,00	-	100,37	100,37	0,00	62,48	35,17	27,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
10.04.14	24,00	-	101,30	101,30	0,00	62,21	35,07	27,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
11.04.14	24,00	-	104,11	104,11	0,00	62,33	35,60	26,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
12.04.14	24,00	-	101,34	101,34	0,00	62,10	35,60	26,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
13.04.14	24,00	-	97,96	97,96	0,00	61,72	35,17	26,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
14.04.14	24,00	-	104,11	104,11	0,00	62,26	36,43	25,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
15.04.14	24,00	-	104,19	104,19	0,00	61,16	36,34	24,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
16.04.14	24,00	-	103,59	103,59	0,00	61,41	36,46	24,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
17.04.14	24,00	-	101,27	101,27	0,00	61,83	36,44	25,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
18.04.14	24,00	-	101,34	101,34	0,00	61,78	36,87	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
19.04.14	24,00	-	102,95	102,95	0,00	62,47	37,80	24,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
20.04.14	24,00	-	101,09	101,09	0,00	61,67	37,63	24,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
21.04.14	24,00	-	101,17	101,17	0,00	62,16	38,28	23,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
22.04.14	24,00	-	96,29	96,29	0,00	62,32	38,53	23,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
23.04.14	24,00	-	80,55	80,55	0,00	59,96	35,17	24,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
Среднее	24,00	-	103,05	103,05	-	63,35	36,94	26,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
Итого	552,00		2370,10	2370,10	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	62,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,42 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,75** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 04 14 г.