

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48506

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.= т/сут$ $Gгвс.ф.= т/сут$ $Qот.ф.= Гкал/мес$ $Qот.ср.ф.= Гкал/сут$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dV м/куб | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|-------------|------------|----------------------|---------|--------------|-------------|------------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | V1 м/куб | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | V2 м/куб | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.03.14 | 24 | - | 68,01 | 7,00 | 41,660 | - | - | 63,64 | 6,50 | 32,930 | - | 4,37 | 8,730 | - | - | - | 0,730 |
| 24.03.14 | 24 | - | 67,05 | 7,00 | 40,230 | - | - | 62,66 | 6,50 | 33,400 | - | 4,39 | 6,830 | - | - | - | 0,604 |
| 25.03.14 | 24 | - | 65,91 | 7,00 | 40,190 | - | - | 61,62 | 6,50 | 32,670 | - | 4,29 | 7,520 | - | - | - | 0,633 |
| 26.03.14 | 24 | - | 65,32 | 7,00 | 38,760 | - | - | 60,82 | 6,50 | 31,570 | - | 4,50 | 7,190 | - | - | - | 0,608 |
| 27.03.14 | 24 | - | 65,52 | 7,00 | 37,720 | - | - | 60,78 | 6,50 | 31,220 | - | 4,74 | 6,500 | - | - | - | 0,576 |
| 28.03.14 | 24 | - | 65,21 | 7,00 | 38,140 | - | - | 60,73 | 6,50 | 29,940 | - | 4,48 | 8,200 | - | - | - | 0,672 |
| 29.03.14 | 24 | - | 66,65 | 7,00 | 34,660 | - | - | 61,23 | 6,50 | 27,590 | - | 5,42 | 7,070 | - | - | - | 0,624 |
| 30.03.14 | 23 | - | 67,61 | 7,00 | 36,050 | - | - | 62,53 | 6,50 | 27,480 | - | 5,08 | 8,570 | - | - | - | 0,711 |
| 31.03.14 | 24 | - | 68,40 | 7,00 | 35,790 | - | - | 63,10 | 6,50 | 28,990 | - | 5,30 | 6,800 | - | - | - | 0,618 |
| 01.04.14 | 24 | - | 68,18 | 7,00 | 36,440 | - | - | 63,01 | 6,50 | 30,230 | - | 5,17 | 6,210 | - | - | - | 0,585 |
| 02.04.14 | 24 | - | 68,43 | 7,00 | 37,300 | - | - | 63,44 | 6,50 | 30,700 | - | 4,99 | 6,600 | - | - | - | 0,599 |
| 03.04.14 | 24 | - | 68,36 | 7,00 | 36,160 | - | - | 63,01 | 6,50 | 29,590 | - | 5,35 | 6,570 | - | - | - | 0,608 |
| 04.04.14 | 24 | - | 68,35 | 7,00 | 35,410 | - | - | 63,17 | 6,50 | 28,110 | - | 5,18 | 7,300 | - | - | - | 0,638 |
| 05.04.14 | 24 | - | 68,48 | 7,00 | 37,700 | - | - | 63,64 | 6,50 | 29,140 | - | 4,84 | 8,560 | - | - | - | 0,709 |
| 06.04.14 | 24 | - | 68,66 | 7,00 | 42,870 | - | - | 64,37 | 6,50 | 33,040 | - | 4,29 | 9,830 | - | - | - | 0,804 |
| 07.04.14 | 24 | - | 66,66 | 7,00 | 38,570 | - | - | 62,26 | 6,50 | 32,370 | - | 4,40 | 6,200 | - | - | - | 0,560 |
| 08.04.14 | 24 | - | 65,21 | 7,00 | 37,890 | - | - | 60,78 | 6,50 | 31,190 | - | 4,43 | 6,700 | - | - | - | 0,573 |
| 09.04.14 | 24 | - | 66,74 | 7,00 | 38,150 | - | - | 62,04 | 6,50 | 31,130 | - | 4,70 | 7,020 | - | - | - | 0,613 |
| 10.04.14 | 24 | - | 66,34 | 7,00 | 36,920 | - | - | 61,56 | 6,50 | 29,970 | - | 4,78 | 6,950 | - | - | - | 0,607 |
| 11.04.14 | 24 | - | 66,15 | 7,00 | 36,980 | - | - | 61,38 | 6,50 | 30,310 | - | 4,77 | 6,670 | - | - | - | 0,584 |
| 12.04.14 | 24 | - | 66,04 | 7,00 | 39,090 | - | - | 61,52 | 6,50 | 31,640 | - | 4,52 | 7,450 | - | - | - | 0,636 |
| 13.04.14 | 24 | - | 66,37 | 7,00 | 39,790 | - | - | 61,92 | 6,50 | 31,600 | - | 4,45 | 8,190 | - | - | - | 0,684 |
| 14.04.14 | 24 | - | 66,17 | 7,00 | 39,770 | - | - | 61,84 | 6,50 | 33,150 | - | 4,33 | 6,620 | - | - | - | 0,586 |
| 15.04.14 | 24 | - | 57,79 | 7,00 | 41,860 | - | - | 54,99 | 6,50 | 33,830 | - | 2,80 | 8,030 | - | - | - | 0,567 |
| 16.04.14 | 24 | - | 65,50 | 7,00 | 36,780 | - | - | 61,06 | 6,50 | 30,260 | - | 4,44 | 6,520 | - | - | - | 0,559 |
| 17.04.14 | 24 | - | 65,35 | 7,00 | 35,730 | - | - | 60,78 | 6,50 | 27,840 | - | 4,57 | 7,890 | - | - | - | 0,634 |
| 18.04.14 | 24 | - | 65,50 | 7,00 | 36,030 | - | - | 61,01 | 6,50 | 28,910 | - | 4,49 | 7,120 | - | - | - | 0,583 |
| 19.04.14 | 24 | - | 65,54 | 7,00 | 37,070 | - | - | 61,15 | 6,50 | 29,360 | - | 4,39 | 7,710 | - | - | - | 0,630 |
| 20.04.14 | 24 | - | 65,89 | 7,00 | 37,110 | - | - | 61,56 | 6,50 | 29,670 | - | 4,33 | 7,440 | - | - | - | 0,613 |
| 21.04.14 | 24 | - | 65,83 | 7,00 | 37,310 | - | - | 61,58 | 6,50 | 30,090 | - | 4,25 | 7,220 | - | - | - | 0,602 |
| 22.04.14 | 24 | - | 65,91 | 7,00 | 35,790 | - | - | 61,42 | 6,50 | 29,850 | - | 4,49 | 5,940 | - | - | - | 0,524 |
| Среднее | 23,97 | - | 66,36 | 7,00 | 37,868 | - | - | 61,76 | 6,50 | 30,573 | - | 4,60 | 7,295 | - | - | - | 0,622 |
| Итого | 743,0 | - | - | - | 1173,920 | 0,000 | - | - | - | 947,770 | 0,000 | - | 226,150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,27 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

292,366

235,406

56,960

4,74

Корректировка за прошлый месяц (-)

478,466

219,587

258,879

18,03

Итого за апрель 2014 :

987,820

963,589

24,231

5,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|------|------|---------|---------------|
| 27.03.14 00:00 | 42918,470 | - | 30006,070 | - | - | - | 916,291 | |
| 23.04.14 03:00 | 43935,270 | - | 30827,030 | - | - | - | 933,015 | |

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}=$ ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

Константиновский В.В.

25 АПР 2014
 28 АПР 2014