

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	57,83	10,20	59,430	-	-	36,61	5,60	59,430	-	21,22	0,000	0,00	0,00	0,00	1,263
24.03.14	24	-	57,76	10,20	59,340	-	-	36,89	5,60	59,340	-	20,87	0,000	0,00	0,00	0,00	1,240
25.03.14	24	-	55,76	10,20	60,130	-	-	36,17	5,60	60,130	-	19,59	0,000	0,00	0,00	0,00	1,183
26.03.14	24	-	55,76	10,20	60,390	-	-	35,85	5,60	60,390	-	19,91	0,000	0,00	0,00	0,00	1,206
27.03.14	24	-	57,82	10,20	59,840	-	-	36,87	5,60	59,840	-	20,95	0,000	0,00	0,00	0,00	1,255
28.03.14	24	-	56,86	10,20	59,040	-	-	36,20	5,60	59,040	-	20,66	0,000	0,00	0,00	0,00	1,225
29.03.14	24	-	57,48	10,20	59,280	-	-	36,30	5,60	59,280	-	21,18	0,000	0,00	0,00	0,00	1,257
30.03.14	23	-	62,86	10,20	57,170	-	-	38,70	5,60	57,170	-	24,16	0,000	0,00	0,00	0,00	1,385
31.03.14	24	-	66,23	10,20	59,360	-	-	39,84	5,60	59,360	-	26,39	0,000	0,00	0,00	0,00	1,569
01.04.14	24	-	66,48	10,20	58,330	-	-	39,73	5,60	58,330	-	26,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,562
02.04.14	24	-	66,42	10,20	55,160	-	-	39,19	5,60	55,160	-	27,23	0,000	0,00	0,00	0,00	1,503
03.04.14	24	-	66,58	10,20	59,000	-	-	39,84	5,60	59,000	-	26,74	0,000	0,00	0,00	0,00	1,581
04.04.14	24	-	66,14	10,20	59,150	-	-	39,58	5,60	59,150	-	26,56	0,000	0,00	0,00	0,00	1,574
05.04.14	24	-	64,47	10,20	59,200	-	-	39,18	5,60	59,200	-	25,29	0,000	0,00	0,00	0,00	1,501
06.04.14	24	-	58,93	10,20	58,670	-	-	37,02	5,60	58,670	-	21,91	0,000	0,00	0,00	0,00	1,289
07.04.14	24	-	56,77	10,20	59,790	-	-	36,29	5,60	59,790	-	20,48	0,000	0,00	0,00	0,00	1,224
08.04.14	24	-	55,30	10,20	60,430	-	-	35,68	5,60	60,430	-	19,62	0,000	0,00	0,00	0,00	1,188
09.04.14	24	-	59,88	10,20	60,580	-	-	37,25	5,60	60,580	-	22,63	0,000	0,00	0,00	0,00	1,376
10.04.14	24	-	61,21	10,20	59,960	-	-	37,78	5,60	59,960	-	23,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,407
11.04.14	24	-	60,09	10,20	58,970	-	-	37,24	5,60	58,970	-	22,85	0,000	0,00	0,00	0,00	1,349
12.04.14	24	-	58,12	10,20	58,630	-	-	36,75	5,60	58,630	-	21,37	0,000	0,00	0,00	0,00	1,255
13.04.14	24	-	57,88	10,20	58,610	-	-	36,80	5,60	58,610	-	21,08	0,000	0,00	0,00	0,00	1,240
14.04.14	24	-	58,71	10,20	57,260	-	-	37,24	5,60	57,260	-	21,47	0,000	0,00	0,00	0,00	1,232
15.04.14	24	-	49,46	10,20	56,690	-	-	33,30	5,60	56,690	-	16,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,916
16.04.14	24	-	57,26	10,20	58,720	-	-	36,87	5,60	58,720	-	20,39	0,000	0,00	0,00	0,00	1,200
17.04.14	24	-	56,49	10,20	58,770	-	-	36,56	5,60	58,770	-	19,93	0,000	0,00	0,00	0,00	1,174
18.04.14	24	-	55,63	10,20	58,730	-	-	36,70	5,60	58,730	-	18,93	0,000	0,00	0,00	0,00	1,116
19.04.14	24	-	53,27	10,20	58,890	-	-	36,04	5,60	58,890	-	17,23	0,000	0,00	0,00	0,00	1,018
20.04.14	24	-	53,85	10,20	58,930	-	-	36,44	5,60	58,930	-	17,41	0,000	0,00	0,00	0,00	1,029
21.04.14	24	-	54,72	10,20	60,000	-	-	37,32	5,60	60,000	-	17,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,049
22.04.14	24	-	55,38	10,20	61,190	-	-	38,18	5,60	61,190	-	17,20	0,000	0,00	0,00	0,00	1,057
Среднее	23,97	-	58,75	10,20	59,021	-	-	37,24	5,60	59,021	-	21,52	-	-	-	-	1,272
Итого	743,0	-	-	-	1829,640	0,000	-	-	-	1829,640	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	39,42

Ориентировочно до конца месяца(+)

474,549

474,549

0,000

8,73

Корректировка за прошлый месяц (-)

583,894

415,684

168,210

21,46

Итого за апрель 2014 :

1720,294

1888,504

-168,210

26,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.03.14 00:00	46472,130	-	43524,870	-	0,000	0,000	1466,347	
22.04.14 16:00	48042,090	-	45094,830	-	0,000	0,000	1500,520	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ___ °C

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКГА допуска УУ

Константиновский В.В.