

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 221774

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ-1 65

Обратн.тр. ПРЭМ-1 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.07.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	68,05	7,77	167,550	-	-	41,44	7,26	37,570	-	26,61	129,980	-	-	-	9,620
24.03.14	24	-	67,00	7,92	154,760	-	-	40,51	7,39	39,050	-	26,49	115,710	-	-	-	8,591
25.03.14	24	-	65,80	7,85	150,780	-	-	39,80	7,33	38,290	-	26,00	112,490	-	-	-	8,215
26.03.14	24	-	65,28	7,79	154,560	-	-	39,38	7,30	36,350	-	25,90	118,210	-	-	-	8,476
27.03.14	24	-	65,44	7,79	152,190	-	-	39,10	7,31	35,760	-	26,34	116,430	-	-	-	8,381
28.03.14	24	-	65,11	7,69	148,950	-	-	38,61	7,23	34,450	-	26,50	114,500	-	-	-	8,190
29.03.14	24	-	66,86	7,47	156,770	-	-	38,08	7,08	29,750	-	28,78	127,020	-	-	-	9,149
30.03.14	24	-	67,76	7,67	162,650	-	-	39,07	7,25	30,940	-	28,69	131,710	-	-	-	9,593
31.03.14	24	-	68,37	7,76	150,360	-	-	39,29	7,33	32,500	-	29,08	117,860	-	-	-	8,800
01.04.14	24	-	68,09	7,77	148,390	-	-	39,49	7,32	34,470	-	28,60	113,920	-	-	-	8,545
02.04.14	24	-	68,38	7,77	150,430	-	-	39,68	7,31	35,070	-	28,70	115,360	-	-	-	8,690
03.04.14	24	-	68,28	7,78	146,160	-	-	39,12	7,34	33,660	-	29,16	112,500	-	-	-	8,468
04.04.14	24	-	68,37	7,76	148,520	-	-	38,96	7,35	31,350	-	29,41	117,170	-	-	-	8,731
05.04.14	24	-	68,52	7,74	153,790	-	-	39,70	7,31	32,440	-	28,82	121,350	-	-	-	9,034
06.04.14	24	-	68,68	7,74	170,400	-	-	41,60	7,23	37,410	-	27,08	132,990	-	-	-	9,915
07.04.14	24	-	66,58	7,86	153,880	-	-	40,06	7,35	37,410	-	26,52	116,470	-	-	-	8,552
08.04.14	24	-	65,41	7,78	154,340	-	-	38,77	7,31	35,780	-	26,64	118,560	-	-	-	8,525
09.04.14	24	-	66,77	7,83	153,160	-	-	39,11	7,35	35,830	-	27,66	117,330	-	-	-	8,630
10.04.14	24	-	66,38	7,79	147,130	-	-	38,36	7,34	34,450	-	28,02	112,680	-	-	-	8,262
11.04.14	24	-	66,10	7,87	150,750	-	-	39,35	7,41	35,030	-	26,75	115,720	-	-	-	8,402
12.04.14	24	-	66,03	7,76	160,610	-	-	40,05	7,27	36,690	-	25,98	123,920	-	-	-	8,939
13.04.14	24	-	66,51	7,67	169,100	-	-	40,84	7,20	36,100	-	25,67	133,000	-	-	-	9,561
14.04.14	24	-	65,99	7,85	156,090	-	-	40,80	7,33	39,300	-	25,19	116,790	-	-	-	8,507
15.04.14	24	-	58,59	7,88	162,540	-	-	39,03	7,32	40,830	-	19,56	121,710	-	-	-	7,783
16.04.14	24	-	65,38	7,94	146,400	-	-	39,27	7,46	35,550	-	26,11	110,850	-	-	-	8,005
17.04.14	24	-	65,42	7,87	156,190	-	-	39,38	7,47	31,000	-	26,04	125,190	-	-	-	8,811
18.04.14	24	-	65,44	7,93	143,470	-	-	39,25	7,50	32,860	-	26,19	110,610	-	-	-	7,930
19.04.14	24	-	65,51	7,86	158,090	-	-	39,97	7,44	32,720	-	25,54	125,370	-	-	-	8,860
20.04.14	24	-	65,90	7,90	153,240	-	-	40,05	7,47	33,010	-	25,85	120,230	-	-	-	8,589
21.04.14	24	-	65,73	7,97	145,500	-	-	39,89	7,52	34,140	-	25,84	111,360	-	-	-	8,030
22.04.14	24	-	65,87	7,96	138,870	-	-	39,87	7,53	34,130	-	26,00	104,740	-	-	-	7,619
Среднее	24,00	-	66,37	7,81	153,730	-	-	39,61	7,34	34,964	-	26,77	118,765	-	-	-	8,626
Итого	744,0	-			4765,620	0,000				1083,890	0,000		3681,730	0,00	0,00	0,00	267,40

Ориентировочно до конца месяца(+)

1190,583

266,754

923,829

66,11

Корректировка за прошлый месяц (-)

1399,899

322,200

1077,699

82,41

Итого за апрель 2014 :

4556,304

1028,444

3527,860

251,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 11:00	7248,750	-	1682,170	-	-	-	406,963	
22.04.14 16:00	11727,680	-	2699,180	-	-	-	658,003	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ____ °С

____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 28.04.2014