

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ 50
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	58,09	10,30	185,040	-	-	39,20	5,60	184,760	-	18,89	0,280	0,00	0,00	0,00	3,518
24.03.14	24	-	57,99	10,30	184,780	-	-	39,32	5,60	184,230	-	18,67	0,550	0,00	0,00	0,00	3,479
25.03.14	24	-	55,99	10,30	187,430	-	-	38,53	5,60	186,950	-	17,46	0,480	0,00	0,00	0,00	3,303
26.03.14	24	-	56,01	10,30	187,940	-	-	38,23	5,60	187,580	-	17,78	0,360	0,00	0,00	0,00	3,365
27.03.14	24	-	58,07	10,30	186,330	-	-	39,15	5,60	185,910	-	18,92	0,420	0,00	0,00	0,00	3,554
28.03.14	24	-	57,08	10,30	183,850	-	-	38,54	5,60	183,530	-	18,54	0,320	0,00	0,00	0,00	3,431
29.03.14	24	-	57,77	10,30	184,420	-	-	38,72	5,60	184,110	-	19,05	0,310	0,00	0,00	0,00	3,534
30.03.14	23	-	63,19	10,30	177,770	-	-	41,37	5,60	177,490	-	21,82	0,280	0,00	0,00	0,00	3,901
31.03.14	24	-	66,52	10,30	184,520	-	-	42,65	5,60	184,160	-	23,87	0,360	0,00	0,00	0,00	4,429
01.04.14	24	-	66,83	10,30	181,310	-	-	42,52	5,60	180,970	-	24,31	0,340	0,00	0,00	0,00	4,433
02.04.14	24	-	66,91	10,30	170,890	-	-	42,13	5,60	170,600	-	24,78	0,290	0,00	0,00	0,00	4,259
03.04.14	24	-	66,89	10,30	183,460	-	-	42,66	5,60	183,110	-	24,23	0,350	0,00	0,00	0,00	4,470
04.04.14	24	-	66,47	10,30	183,800	-	-	42,36	5,60	183,460	-	24,11	0,340	0,00	0,00	0,00	4,458
05.04.14	24	-	64,76	10,30	184,100	-	-	41,78	5,60	183,810	-	22,98	0,290	0,00	0,00	0,00	4,252
06.04.14	24	-	59,19	10,30	182,550	-	-	39,37	5,60	182,330	-	19,82	0,220	0,00	0,00	0,00	3,636
07.04.14	24	-	57,06	10,30	186,220	-	-	38,67	5,60	185,910	-	18,39	0,310	0,00	0,00	0,00	3,446
08.04.14	24	-	55,56	10,30	187,170	-	-	37,92	5,60	186,870	-	17,64	0,300	0,00	0,00	0,00	3,326
09.04.14	24	-	60,21	10,30	186,720	-	-	39,64	5,60	186,450	-	20,57	0,270	0,00	0,00	0,00	3,861
10.04.14	24	-	61,52	10,30	184,670	-	-	40,26	5,60	184,330	-	21,26	0,340	0,00	0,00	0,00	3,950
11.04.14	24	-	60,39	10,30	181,800	-	-	39,77	5,60	181,470	-	20,62	0,330	0,00	0,00	0,00	3,772
12.04.14	24	-	58,40	10,30	180,940	-	-	39,12	5,60	180,740	-	19,28	0,200	0,00	0,00	0,00	3,505
13.04.14	24	-	58,18	10,30	180,790	-	-	39,04	5,60	180,600	-	19,14	0,190	0,00	0,00	0,00	3,477
14.04.14	24	-	58,99	10,30	176,800	-	-	39,57	5,60	176,500	-	19,42	0,300	0,00	0,00	0,00	3,454
15.04.14	24	-	49,70	10,30	175,190	-	-	35,16	5,60	174,940	-	14,54	0,250	0,00	0,00	0,00	2,558
16.04.14	24	-	57,51	10,30	181,290	-	-	39,08	5,60	181,050	-	18,43	0,240	0,00	0,00	0,00	3,361
17.04.14	24	-	56,76	10,30	181,340	-	-	38,70	5,60	181,200	-	18,06	0,140	0,00	0,00	0,00	3,291
18.04.14	24	-	55,87	10,30	181,380	-	-	38,84	5,60	181,270	-	17,03	0,110	0,00	0,00	0,00	3,106
19.04.14	24	-	53,52	10,30	181,750	-	-	38,01	5,60	181,630	-	15,51	0,120	0,00	0,00	0,00	2,834
20.04.14	24	-	54,09	10,30	181,750	-	-	38,40	5,60	181,650	-	15,69	0,100	0,00	0,00	0,00	2,866
21.04.14	24	-	54,95	10,30	185,150	-	-	39,32	5,60	184,970	-	15,63	0,180	0,00	0,00	0,00	2,914
22.04.14	24	-	55,62	10,30	188,670	-	-	40,31	5,60	188,520	-	15,31	0,150	0,00	0,00	0,00	2,908
Среднее	23,97	-	59,04	10,30	182,897	-	-	39,62	5,60	182,616	-	19,41	0,281	-	-	-	3,569
Итого	743,0	-	-	-	5669,820	0,000	-	-	-	5661,100	0,000	-	8,720	0,00	0,00	0,00	110,65

Ориентировочно до конца месяца(+)

1464,377

1463,189

1,189

24,32

Корректировка за прошлый месяц (-)

1665,527

1662,184

3,343

39,32

Итого за апрель 2014 :

5468,670

5462,104

6,566

95,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
27.03.14 01:00	135737,730	-	130284,470	-	0,000	0,000	3110,048	
23.04.14 03:00	140677,870	-	135217,580	-	0,000	0,000	3207,256	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 28 АПР 2014