

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

--

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср}$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = t/сут$ $G_{гвс.ф.} = t/сут$ $Q_{от.ф.} = G_{кал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = G_{кал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	57,98	10,30	99,440	-	-	38,83	5,60	97,770	-	19,15	1,670	0,00	0,00	0,00	1,974
24.03.14	24	-	57,99	10,30	99,250	-	-	38,87	5,60	97,620	-	19,12	1,630	0,00	0,00	0,00	1,970
25.03.14	24	-	55,94	10,30	100,620	-	-	38,16	5,60	98,920	-	17,78	1,700	0,00	0,00	0,00	1,861
26.03.14	24	-	56,09	10,30	114,600	-	-	37,26	5,60	97,580	-	18,83	1,700	0,00	0,00	0,00	4,288
27.03.14	24	-	57,97	10,30	130,240	-	-	39,26	5,60	0,000	-	18,71	130,240	0,00	0,00	0,00	7,561
28.03.14	24	-	57,21	10,30	114,540	-	-	38,33	5,60	52,140	-	18,88	62,400	0,00	0,00	0,00	4,563
29.03.14	24	-	57,57	10,30	99,030	-	-	38,60	5,60	97,430	-	18,97	1,600	0,00	0,00	0,00	1,946
30.03.14	23	-	62,90	10,30	95,620	-	-	41,14	5,60	94,000	-	21,76	1,620	0,00	0,00	0,00	2,152
31.03.14	24	-	66,45	10,30	99,360	-	-	42,77	5,60	97,450	-	23,68	1,910	0,00	0,00	0,00	2,438
01.04.14	24	-	66,67	10,30	97,630	-	-	42,51	5,60	95,970	-	24,16	1,660	0,00	0,00	0,00	2,434
02.04.14	24	-	66,82	10,30	91,780	-	-	41,88	5,60	89,900	-	24,94	1,880	0,00	0,00	0,00	2,374
03.04.14	24	-	66,80	10,30	99,870	-	-	42,28	5,60	96,690	-	24,52	3,180	0,00	0,00	0,00	2,590
04.04.14	24	-	66,35	10,30	99,010	-	-	42,06	5,60	97,410	-	24,29	1,600	0,00	0,00	0,00	2,479
05.04.14	24	-	64,78	10,30	99,000	-	-	41,48	5,60	97,420	-	23,30	1,580	0,00	0,00	0,00	2,380
06.04.14	24	-	59,20	10,30	98,140	-	-	39,13	5,60	96,520	-	20,07	1,620	0,00	0,00	0,00	2,039
07.04.14	24	-	57,07	10,30	99,860	-	-	38,32	5,60	98,260	-	18,75	1,600	0,00	0,00	0,00	1,939
08.04.14	24	-	55,46	10,30	100,140	-	-	37,61	5,60	98,500	-	17,85	1,640	0,00	0,00	0,00	1,855
09.04.14	24	-	60,01	10,30	99,410	-	-	39,23	5,60	97,800	-	20,78	1,610	0,00	0,00	0,00	2,134
10.04.14	24	-	61,45	10,30	98,470	-	-	39,63	5,60	96,880	-	21,82	1,590	0,00	0,00	0,00	2,219
11.04.14	24	-	60,34	10,30	96,780	-	-	39,19	5,60	95,230	-	21,15	1,550	0,00	0,00	0,00	2,113
12.04.14	24	-	58,38	10,30	96,340	-	-	38,59	5,60	94,740	-	19,79	1,600	0,00	0,00	0,00	1,973
13.04.14	24	-	58,03	10,30	96,280	-	-	38,42	5,60	94,660	-	19,61	1,620	0,00	0,00	0,00	1,955
14.04.14	24	-	58,96	10,30	94,180	-	-	38,89	5,60	92,660	-	20,07	1,520	0,00	0,00	0,00	1,956
15.04.14	24	-	49,63	10,30	93,170	-	-	34,75	5,60	91,690	-	14,88	1,480	0,00	0,00	0,00	1,439
16.04.14	24	-	57,49	10,30	96,720	-	-	38,64	5,60	95,120	-	18,85	1,600	0,00	0,00	0,00	1,889
17.04.14	24	-	56,68	10,30	96,730	-	-	38,24	5,60	95,170	-	18,44	1,560	0,00	0,00	0,00	1,847
18.04.14	24	-	55,89	10,30	96,770	-	-	38,35	5,60	95,230	-	17,54	1,540	0,00	0,00	0,00	1,761
19.04.14	24	-	53,45	10,30	96,940	-	-	37,66	5,60	95,330	-	15,79	1,610	0,00	0,00	0,00	1,598
20.04.14	24	-	54,03	10,30	96,980	-	-	38,14	5,60	95,440	-	15,89	1,540	0,00	0,00	0,00	1,606
21.04.14	24	-	54,87	10,30	98,640	-	-	39,11	5,60	97,170	-	15,76	1,470	0,00	0,00	0,00	1,618
22.04.14	24	-	55,51	10,30	100,720	-	-	40,09	5,60	99,240	-	15,42	1,480	0,00	0,00	0,00	1,619
Среднее	23,97	-	58,97	10,30	99,879	-	-	39,27	5,60	90,321	-	19,70	9,559	-	-	-	2,341
Итого	743,0	-	-	-	3096,260	0,000	-	-	-	2799,940	0,000	-	296,320	0,00	0,00	0,00	72,57

Ориентировочно до конца месяца(+) 781,143 768,800 12,343 13,64
 Корректировка за прошлый месяц (-) 898,341 879,866 18,476 22,18
Итого за апрель 2014 : 2979,061 2688,874 290,187 64,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
03.04.14 16:00	93133,790	-	61570,610	-	0,000	0,000	3373,308	
23.04.14 04:00	95038,820	-	63443,460	-	0,000	0,000	3410,920	

Время аварийных ситуаций:

1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ___ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

___ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ 2014