

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ 50
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.14	24	-	57,56	10,30	178,230	-	-	37,58	5,60	178,230	-	19,98	0,000	0,00	0,00	0,00	3,568
24.03.14	24	-	57,68	10,30	178,060	-	-	37,82	5,60	178,060	-	19,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,547
25.03.14	24	-	55,59	10,30	180,410	-	-	37,07	5,60	180,410	-	18,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,353
26.03.14	24	-	55,45	10,30	181,250	-	-	36,67	5,60	181,250	-	18,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,412
27.03.14	24	-	57,53	10,30	179,760	-	-	37,46	5,60	179,760	-	20,07	0,000	0,00	0,00	0,00	3,619
28.03.14	24	-	56,76	10,30	177,220	-	-	36,88	5,60	177,220	-	19,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,532
29.03.14	24	-	57,04	10,30	177,700	-	-	36,80	5,60	177,700	-	20,24	0,000	0,00	0,00	0,00	3,606
30.03.14	24	-	62,35	10,30	178,610	-	-	39,33	5,60	178,610	-	23,02	0,000	0,00	0,00	0,00	4,118
31.03.14	24	-	65,94	10,30	177,550	-	-	40,75	5,60	177,550	-	25,19	0,000	0,00	0,00	0,00	4,482
01.04.14	24	-	66,15	10,30	174,490	-	-	40,54	5,60	174,490	-	25,61	0,000	0,00	0,00	0,00	4,475
02.04.14	24	-	66,12	10,30	164,700	-	-	40,20	5,60	164,700	-	25,92	0,000	0,00	0,00	0,00	4,278
03.04.14	24	-	66,28	10,30	176,590	-	-	40,92	5,60	176,590	-	25,36	0,000	0,00	0,00	0,00	4,488
04.04.14	24	-	65,85	10,30	177,050	-	-	40,65	5,60	177,050	-	25,20	0,000	0,00	0,00	0,00	4,470
05.04.14	24	-	64,26	10,30	177,320	-	-	40,08	5,60	177,320	-	24,18	0,000	0,00	0,00	0,00	4,295
06.04.14	24	-	58,74	10,30	176,040	-	-	37,96	5,60	176,040	-	20,78	0,000	0,00	0,00	0,00	3,669
07.04.14	24	-	56,62	10,30	179,290	-	-	37,18	5,60	179,290	-	19,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,498
08.04.14	24	-	55,47	10,30	218,970	-	-	38,86	5,60	218,970	-	16,61	0,000	0,00	0,00	0,00	3,651
09.04.14	24	-	59,78	10,30	274,540	-	-	43,14	5,60	274,540	-	16,64	0,000	0,00	0,00	0,00	4,587
10.04.14	24	-	61,17	10,30	271,950	-	-	43,95	5,60	271,950	-	17,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,700
11.04.14	24	-	60,05	10,30	267,410	-	-	43,44	5,60	267,410	-	16,61	0,000	0,00	0,00	0,00	4,460
12.04.14	24	-	58,09	10,30	266,020	-	-	42,69	5,60	266,020	-	15,40	0,000	0,00	0,00	0,00	4,117
13.04.14	24	-	57,79	10,30	265,810	-	-	42,64	5,60	265,810	-	15,15	0,000	0,00	0,00	0,00	4,044
14.04.14	24	-	58,67	10,30	259,640	-	-	43,17	5,60	259,640	-	15,50	0,000	0,00	0,00	0,00	4,043
15.04.14	24	-	49,44	10,30	255,440	-	-	37,82	5,60	255,440	-	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,978
16.04.14	24	-	57,22	10,30	262,440	-	-	42,31	5,60	262,440	-	14,91	0,000	0,00	0,00	0,00	3,932
17.04.14	24	-	56,44	10,30	263,350	-	-	41,92	5,60	263,350	-	14,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,840
18.04.14	24	-	55,62	10,30	263,350	-	-	41,86	5,60	263,350	-	13,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,642
19.04.14	24	-	53,24	10,30	264,210	-	-	40,74	5,60	264,210	-	12,50	0,000	0,00	0,00	0,00	3,322
20.04.14	24	-	53,81	10,30	265,040	-	-	41,19	5,60	265,040	-	12,62	0,000	0,00	0,00	0,00	3,365
21.04.14	24	-	54,66	10,30	269,130	-	-	42,02	5,60	269,130	-	12,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,421
22.04.14	24	-	55,31	10,30	274,240	-	-	42,79	5,60	274,240	-	12,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,455
Среднее	24,00	-	58,60	10,30	218,575	-	-	40,21	5,60	218,575	-	18,40	-	-	-	-	3,870
Итого	744,0	-			6775,810	0,000				6775,810	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	119,97

Ориентировочно до конца месяца(+)

2127,726

2127,726

0,000

28,55

Корректировка за прошлый месяц (-)

1603,414

1603,414

0,000

39,77

Итого за апрель 2014 :

7300,121

7300,121

0,000

108,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
24.03.14 18:00	30888,520	-	30879,370	-	0,000	0,000	671,648	
23.04.14 07:00	37432,150	-	37423,000	-	0,000	0,000	786,373	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

2014.04.23