Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Кибальчича 12-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6100-ч(с)-0414.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6100 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 29.12.2014 Тхв, гр.С= 3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.03.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
20.03.14	24,00	*	109,79	83,81	25,98	76,52	45,23	31,29	5,50	3,60	2,56	26,72	0,00	0,00	27,43	0,00	27,43	-	76,72	0,00	2,05			4,62
21.03.14	24,00	*	113,35	84,40	28,95	76,12	45,56	30,56	5,50	3,60	2,51	29,93	0,00	0,00	30,72	0,00	30,72	-	76,21	0,00	2,28			4,79
22.03.14	24,00	*	113,63	84,53	29,10	74,05	45,64	28,41	5,50	3,60	2,33	30,17	0,00	0,00	30,92	0,00	30,92	-	74,08	0,00	2,24			4,56
23.03.14	24,00	*	114,26	84,36	29,90	71,13	44,36	26,77	5,50	3,60	2,18	31,06	0,00	0,00	31,78	0,00	31,78	-	71,11	0,00	2,21			4,39
24.03.14	24,00	*	112,03	84,51	27,52	68,40	43,16	25,24	5,50	3,60	2,07	28,44	0,00	0,00	29,06	0,00	29,06	-	68,51	0,00	1,95			4,02
25.03.14	24,00	*	114,92	84,76	30,15	66,09	42,38	23,70	5,50	3,60	1,94	31,25	0,00	0,00	31,88	0,00	31,88	-	66,12	0,00	2,07			4,01
26.03.14	24,00	*	115,44	83,94	31,50	64,75	41,27	23,49	5,50	3,60	1,89	32,78	0,00	0,00	33,43	0,00	33,43	-	64,94	0,00	2,13			4,02
27.03.14	24,00	*	114,90	85,02	29,87	64,59	41,33	23,26	5,50	3,60	1,91	30,94	0,00	0,00	31,54	0,00	31,54	-	64,74	0,00	2,00			3,91
28.03.14	24,00	*	112,93	84,80	28,12	64,25	41,10	23,14	5,50	3,60	1,90	29,02	0,00	0,00	29,58	0,00	29,58	-	64,41	0,00	1,87			3,77
29.03.14	24,00	*	115,54	83,26	32,28	65,25	40,94	24,31	5,50	3,60	1,93	33,57	0,00	0,00	34,24	0,00	34,24	-	65,64	0,00	2,21			4,14
30.03.14	23,00	*	109,63	80,80	28,84	67,65	42,44	25,21	5,50	3,60	1,96	29,82	0,00	0,00	30,46	0,00	30,46	-	67,99	0,00	2,03			3,99
31.03.14	24,00	*	114,16	84,44	29,72	68,76	43,00	25,77	5,50	3,60	2,11	30,74	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	-	68,85	0,00	2,12			4,23
01.04.14	24,00	*	111,92	85,04	26,88	69,24	43,06	26,18	5,50	3,60	2,18	27,58	0,00	0,00	28,19	0,00	28,19	-	69,46	0,00	1,92			4,09
02.04.14	24,00	*	112,80	84,84	27,96	69,93	43,09	26,84	5,50	3,60	2,21	28,76	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	-	70,30	0,00	2,02			4,24
03.04.14	24,00	*	112,58	85,11	27,47	71,91	44,12	27,79	5,50	3,60	2,31	28,23	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	-	72,04	0,00	2,04			4,35
04.04.14	24,00	*	113,10	84,83	28,26	70,61	43,75	26,86	5,50	3,60	2,22	29,12	0,00	0,00	29,79	0,00	29,79	-	70,55	0,00	2,06			4,28
05.04.14	24,00	*	111,17	84,78	26,39	69,38	42,85	26,53	5,50	3,60	2,20	27,04	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	-	69,60	0,00	1,88			4,09
06.04.14	24,00	*	116,03	84,40	31,63	69,37	42,93	26,44	5,50	3,60	2,14	32,87	0,00	0,00	33,61	0,00	33,61	-	69,70	0,00	2,29			4,43
07.04.14	24,00	*	112,80	85,04	27,76	69,29	43,25	26,04	5,50	3,60	2,16	28,57	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	-	69,42	0,00	1,98			4,14
08.04.14	24,00	*	112,21	85,50	26,71	68,40	43,00	25,41	5,50	3,60	2,13	27,42	0,00	0,00	28,02	0,00	28,02	-	68,48	0,00	1,88			4,00
09.04.14	24,00	*	110,41	84,73	25,68	67,20	42,06	25,14	5,50	3,60	2,09	26,29	0,00	0,00	26,84	0,00	26,84	-	67,37	0,00	1,77			3,86
10.04.14	24,00	*	112,45	84,12	28,33	65,82	41,47	24,35	5,50	3,60	1,99	29,23	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	-	65,87	0,00	1,93			3,92
11.04.14	24,00	*	112,87	83,37	29,50	64,45	40,75	23,70	5,50	3,60	1,91	30,51	0,00	0,00	31,10	0,00	31,10	-	64,74	0,00	1,98			3,88
12.04.14	24,00	*	109,20	83,87	25,33	64,49	41,21	23,28	5,50	3,60	1,91	25,94	0,00	0,00	26,44	0,00	26,44	-	64,74	0,00	1,68			3,59
13.04.14	24,00	*	112,93	83,35	29,57	64,91	41,41	23,50	5,50	3,60	1,88	30,71	0,00	0,00	31,32	0,00	31,32	-	65,22	0,00	2,01			3,88
14.04.14	24,00	*	111,06	83,98	27,09	63,59	41,39	22,20	5,50	3,60	1,81	27,89	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42	-	63,69	0,00	1,78			3,59
15.04.14	24,00	*	108,49	83,06	25,44	62,87	40,91	21,96	5,50	3,60	1,77	26,19	0,00	0,00	26,67	0,00	26,67	-	63,07	0,00	1,65			3,43
16.04.14	24,00	*	111,92	83,31	28,61	64,04	41,35	22,69	5,50	3,60	1,82	29,60	0,00	0,00	30,17	0,00	30,17	-	64,22	0,00	1,90			3,73
17.04.14	24,00	*	111,25	83,00	28,25	63,20	40,60	22,59	5,50	3,60	1,81	29,26	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	-	63,43	0,00	1,86			3,67
18.04.14	24,00	*	110,04	83,92	26,13	64,38	41,84	22,54	5,50	3,60	1,84	26,86	0,00	0,00	27,38	0,00	27,38	-	64,49	0,00	1,73			3,58
19.04.14	24,00	*	111,98	83,64	28,34	64,41	42,32	22,09	5,50	3,60	1,79	29,24	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	-	64,63	0,00	1,89			3,68
20.04.14	24,00	*	113,42	84,35	29,07	64,76	42,71	22,05	5,50	3,60	1,79	30,10	0,00	0,00	30,69	0,00	30,69	-	65,01	0,00	1,96			3,75
21.04.14	24,00	*	108,32	82,11	26,22	63,79	42,55	21,25	5,50	3,60	1,69	27,05	0,00	0,00	27,57	0,00	27,57	-	63,92	0,00	1,73			3,42
22.04.14	24,00	*	115,27	84,97	30,30	64,51	43,65	20,86	5,50	3,60	1,69	31,49	0,00	0,00	32,11	0,00	32,11	-	64,69	0,00	2,04			3,73
23.04.14	24,00	*	102,40	75,22	27,18	64,16	41,21	22,94	5,50	3,60	1,65	28,36	0,00	0,00	28,90	0,00	28,90	-	64,35	0,00	1,83			3,47
Среднее	23,97	-	112,15	83,86	28,29	67,21	42,51	24,70	5,50	3,60	2,01	29,22	-	-	29,84	-	29,84	-	67,38	-	1,97	-	-	3,98
Итого	839,00		3925,17	2935,17	990,01						70,29	1022,73	0,00	0,00	1044,27	0,00	1044,27	0,00			68,96	0,00	0,00	139,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	09.04.14 11:00	66941,92	43876,23	26050,81	0,00	26607,88	0,00	3352,26	-
	09.04.14 15:00	66955,77	43886,91	26054,06	0,00	26611,19	0,00	3352,74	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3 °С = ~~2,97~~ Гкал; -3,07

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,28** Гкал; 136,18

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1044,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" 6318
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 04 14 г.