Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0414.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36490 Режим (схема): 0
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016 Тхв, гр.С= 3
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Термопреобр.: Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 20.03.2014 по 23.04.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
20.03.14	24,00	*	190,21	186,04	4,17	76,33	54,72	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
21.03.14	24,00	*	191,92	187,78	4,15	75,94	55,01	20,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
22.03.14	24,00	*	191,50	187,42	4,08	73,98	54,54	19,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
23.03.14	24,00	*	190,91	186,90	4,01	71,15	53,10	18,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
24.03.14	24,00	*	190,28	186,41	3,87	68,36	51,49	16,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
25.03.14	24,00	*	190,96	187,05	3,91	66,18	50,25	15,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,25
26.03.14	24,00	*	190,29	186,34	3,95	64,72	48,73	15,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,24
27.03.14	24,00	*	196,86	193,33	3,53	64,44	48,95	15,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
28.03.14	24,00	*	194,10	191,17	2,93	64,11	48,49	15,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
29.03.14	24,00	*	189,41	186,49	2,93	64,98	48,50	16,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,27
30.03.14	23,00	*	183,40	180,57	2,83	67,40	50,22	17,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
31.03.14	24,00	*	191,09	188,07	3,01	68,60	50,77	17,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
01.04.14	24,00	*	192,78	189,85	2,93	69,04	51,17	17,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
02.04.14	24,00	*	193,33	190,67	2,65	69,59	51,35	18,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
03.04.14	24,00	*	191,86	189,48	2,38	71,68	52,70	18,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
04.04.14	24,00	*	191,37	188,90	2,48	70,62	52,08	18,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
05.04.14	24,00	*	191,31	188,68	2,63	69,23	51,19	18,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,59
06.04.14	24,00	*	191,92	189,10	2,83	69,15	51,37	17,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
07.04.14	24,00	*	192,18	189,11	3,07	69,16	51,48	17,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,56
08.04.14	24,00	*	192,67	189,67	3,01	68,39	51,06	17,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,50
09.04.14	24,00	*	178,03	175,26	2,77	67,14	50,07	17,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
10.04.14	24,00	*	191,53	188,85	2,68	65,87	49,29	16,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
11.04.14	24,00	*	191,68	189,20	2,48	64,28	48,50	15,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
12.04.14	24,00	*	191,71	188,95	2,76	64,33	48,89	15,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
13.04.14	24,00	*	192,09	188,17	3,92	64,67	49,13	15,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,19
14.04.14	24,00	*	192,15	188,36	3,79	63,55	48,80	14,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
15.04.14	24,00	*	189,93	186,41	3,52	62,72	48,19	14,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
16.04.14	24,00	*	190,83	187,34	3,49	63,83	48,78	15,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
17.04.14	24,00	*	190,55	187,06	3,49	63,03	48,35	14,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
18.04.14	24,00	*	191,67	188,79	2,88	64,19	49,51	14,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
19.04.14	24,00	*	192,52	189,81	2,71	64,22	49,81	14,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
20.04.14	24,00	*	192,69	190,02	2,67	64,56	50,15	14,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
21.04.14	24,00	*	66,56	65,83	0,73	59,95	43,52	16,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,13
22.04.14	24,00	*	186,65	181,77	4,88	63,84	54,21	9,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
23.04.14	24,00	*	161,82	157,21	4,61	63,72	51,33	12,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
Среднее	23,97	-	186,54	183,32	3,22	66,94	50,45	16,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25
Итого	839,00		6528,79	6416,04	112,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	113,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	20.03.14 09:00	37930,71	37361,95	-	-	-	-	782,32	9134,27
	24.04.14 09:00	44447,62	43766,05	-	-	-	-	895,29	9973,27

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3 °С = -0,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«28» 04 14 г.